Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0116.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14799 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00		155,28	126,50	28,78	69,39	39,23	30,16	5,00	4,00	3,85	28,43	0,00	0,00	29,06	0,00	29,06	-	69,07	0,00	1,96			5,82
25.12.15	24,00		154,36	126,86	27,50	69,42	39,11	30,31	5,00	4,00	3,88	27,19	0,00	0,00	27,79	0,00	27,79	-	69,09	0,00	1,88			5,76
26.12.15	24,00		155,74	124,68	31,06	69,66	38,51	31,15	5,00	4,00	3,92	30,64	0,00	0,00	31,32	0,00	31,32	-	69,42	0,00	2,13			6,05
27.12.15	24,00		154,30	122,57	31,73	72,25	38,06	34,19	5,00	4,00	4,22	31,32	0,00	0,00	32,07	0,00	32,07	-	72,25	0,00	2,26			6,49
28.12.15	24,00		152,11	123,43	28,68	74,37	38,73	35,64	5,00	4,00	4,48	27,69	0,00	0,00	28,39	0,00	28,39	-	74,15	0,00	2,05			6,54
29.12.15	24,00		151,71	124,71	27,00	76,54	39,22	37,31	5,00	4,00	4,70	26,56	0,00	0,00	27,26	0,00	27,26	-	76,28	0,00	2,03			6,72
30.12.15	24,00		153,79	123,69	30,10	80,31	39,95	40,36	5,00	4,00	5,05	29,52	0,00	0,00	30,37	0,00	30,37	-	80,15	0,00	2,37			7,41
31.12.15	24,00		158,28	120,73	37,54	82,34	40,54	41,79	5,00	4,00	5,14	36,62	0,00	0,00	37,72	0,00	37,72	-	81,88	0,00	3,00			8,14
01.01.16	24,00		149,02	124,82	24,20	82,85	40,60	42,24	5,00	4,00	5,38	23,16	0,00	0,00	23,86	0,00	23,86	-	82,28	0,00	1,91			7,28
02.01.16	24,00		149,03	121,84	27,18	82,97	39,20	43,77	5,00	4,00	5,55	24,79	0,00	0,00	25,54	0,00	25,54	-	82,49	0,00	2,05			7,59
03.01.16	24,00		149,94	122,22	27,72	84,91	40,00	44,91	5,00	4,00	5,62	26,44	0,00	0,00	27,28	0,00	27,28	-	84,35	0,00	2,23			7,85
04.01.16	24,00		148,68	120,96	27,72	86,34	39,95	46,39	5,00	4,00	5,73	26,59	0,00	0,00	27,46	0,00	27,46	-	85,76	0,00	2,28			8,01
05.01.16	24,00		154,57	125,50	29,07	87,36	39,90	47,45	5,00	4,00	6,14	27,17	0,00	0,00	28,09	0,00	28,09	-	86,93	0,00	2,36			8,50
06.01.16	24,00	*	157,53	130,39	27,14	87,45	40,61	46,84	5,00	4,00	6,29	25,38	0,00	0,00	26,23	0,00	26,23	-	86,51	0,00	2,20			8,49
07.01.16	24,00		153,79	125,31	28,48	85,64	39,17	46,47	5,00	4,00	5,95	27,06	0,00	0,00	27,94	0,00	27,94	-	85,50	0,00	2,31			8,27
08.01.16	24,00		153,04	123,69	29,35	87,95	39,05	48,90	5,00	4,00	6,21	27,72	0,00	0,00	28,66	0,00	28,66	-	87,35	0,00	2,42			8,64
09.01.16	24,00	*	148,50	120,75	27,75	87,14	38,52	48,62	5,00	4,00	5,94	27,16	0,00	0,00	28,06	0,00	28,06	-	86,58	0,00	2,35			8,30
10.01.16	24,00	*	129,75	103,69	26,06	87,28	38,71	48,57	5,00	4,00	5,10	25,48	0,00	0,00	26,34	0,00	26,34	-	86,79	0,00	2,21			7,32
11.01.16	24,00		152,53	121,41	31,12	88,65	39,52	49,13	5,00	4,00	6,10	29,64	0,00	0,00	30,67	0,00	30,67	-	88,67	0,00	2,63			8,73
12.01.16	24,00		157,01	129,81	27,20	93,39	43,03	50,37	5,00	4,00	6,66	26,17	0,00	0,00	27,16	0,00	27,16	-	92,59	0,00	2,42			9,09
13.01.16	24,00		159,80	133,61	26,18	92,59	44,34	48,25	5,00	4,00	6,48	26,13	0,00	0,00	27,10	0,00	27,10	-	92,01	0,00	2,41			8,88
14.01.16	24,00		156,01	131,06	24,94	92,18	44,03	48,15	5,00	4,00	6,33	24,96	0,00	0,00	25,89	0,00	25,89	-	91,68	0,00	2,29			8,62
15.01.16	24,00		154,86	128,25	26,61	93,80	43,56	50,24	5,00	4,00	6,50	26,31	0,00	0,00	27,31	0,00	27,31	-	93,06	0,00	2,45			8,95
16.01.16	24,00		143,16	117,17	26,00	93,13	41,26	51,87	5,00	4,00	6,12	25,82	0,00	0,00	26,79	0,00	26,79	-	92,38	0,00	2,39			8,51
17.01.16	24,00		142,64	111,33	31,31	92,88	40,28	52,60	5,00	4,00	5,90	31,14	0,00	0,00	32,31	0,00	32,31	-	92,29	0,00	2,88			8,77
18.01.16	24,00	*	149,19	121,02	28,18	84,97	40,06	44,91	5,00	4,00	5,50	27,32	-	-	28,19	-	28,19	-	84,50	-	2,30	-	-	7,80
19.01.16	24,00	*	149,19	121,02	28,18	84,97	40,06	44,91	5,00	4,00	5,50	27,32	-	-	28,19	-	28,19	-	84,50	-	2,30	-	-	7,80
20.01.16	24,00	*	149,19	121,02	28,18	84,97	40,06	44,91	5,00	4,00	5,50	27,32	-	-	28,19	-	28,19	-	84,50	-	2,30	-	-	7,80
21.01.16	24,00	*	127,09	100,87	26,22	93,14	39,60	53,53	5,00	4,00	5,51	25,27	0,00	0,00	26,22	0,00	26,22	-	92,51	0,00	2,34			7,85
22.01.16	24,00		127,91	101,67	26,24	92,73	39,09	53,64	5,00	4,00	5,56	25,31	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25	-	92,12	0,00	2,33			7,90
23.01.16	24,00		126,94	100,93	26,01	92,49	37,94	54,55	5,00	4,00	5,61	25,14	0,00	0,00	26,08	0,00	26,08	-	91,80	0,00	2,31			7,92
Среднее	24,00	-	149,19	121,02	28,18	84,97	40,06	44,91	5,00	4,00	5,50	27,32	-	-	28,19	-	28,19	-	84,50	-	2,30	-	-	7,80
Итого	744,00		4624,94	3751,51	873,43						170,43	846,78	0,00	0,00	873,75	0,00	873,75	0,00			71,35	0,00	0,00	241,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 00:00	117955,96	96167,80	25329,61	0,00	25895,90	0,00	4505,44	1754,58	-
	24.01.16 00:00	121403,60	98968,32	25955,11	0,00	26542,64	0,00	4698,65	1809,28	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **241,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **873,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«28» 01 16 г.
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру ГВС