Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 101-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207262-ч(с)-0116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207262 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12144
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0552
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	105,69	17,67	88,02	68,47	49,47	19,00	7,00	5,00	2,02	62,87	53,54	9,33	64,24	54,42	9,82	-	68,29	58,49	4,35			6,37
25.12.15	24,00	-	104,94	16,72	88,22	68,59	49,34	19,25	7,00	5,00	2,02	61,72	54,23	7,49	63,05	55,13	7,92	-	68,40	58,49	4,36			6,38
26.12.15	24,00	-	106,16	15,84	90,32	68,91	49,06	19,85	7,00	5,00	2,11	63,39	52,26	11,13	64,75	53,07	11,68	-	68,74	58,54	4,43			6,54
27.12.15	24,00	-	104,89	14,69	90,20	71,49	49,80	21,69	7,00	5,00	2,28	62,28	51,99	10,29	63,74	52,86	10,88	-	71,32	60,05	4,49			6,77
28.12.15	24,00	-	105,10	16,22	88,88	73,62	51,13	22,49	7,00	5,00	2,37	62,36	52,93	9,43	63,89	53,88	10,01	-	73,43	61,71	4,54			6,91
29.12.15	24,00	-	107,40	25,54	81,86	75,90	52,18	23,72	7,00	5,00	2,58	65,15	51,48	13,67	66,86	52,42	14,44	-	75,74	63,02	4,24			6,82
30.12.15	24,00	-	108,46	73,64	34,82	79,62	53,67	25,95	7,00	5,00	2,83	66,80	50,71	16,09	68,68	51,69	16,99	-	79,39	65,54	1,85			4,69
31.12.15	24,00	-	106,02	90,65	15,37	81,58	55,15	26,43	7,00	5,00	2,82	64,20	51,02	13,18	66,14	52,09	14,05	-	81,36	67,26	0,84			3,65
01.01.16	24,00	-	104,83	95,70	9,13	82,31	55,52	26,79	7,00	5,00	2,81	61,09	54,68	6,41	62,92	55,86	7,06	-	82,09	67,70	0,51			3,32
02.01.16	24,00	-	104,51	92,67	11,84	82,50	54,89	27,61	7,00	5,00	2,89	61,14	53,67	7,47	62,98	54,81	8,17	-	82,29	67,37	0,65			3,54
03.01.16	24,00	-	103,82	85,49	18,33	84,45	56,30	28,15	7,00	5,00	2,94	60,97	53,88	7,09	62,90	55,06	7,84	-	84,22	68,79	1,02			3,96
04.01.16	24,00	-	102,66	93,62	9,04	85,96	56,87	29,09	7,00	5,00	3,00	60,39	53,45	6,94	62,34	54,65	7,69	-	85,72	69,80	0,51			3,51
05.01.16	24,00	-	102,82	93,09	9,73	86,97	56,92	30,05	7,00	5,00	3,10	60,64	53,09	7,55	62,66	54,28	8,38	-	86,74	70,31	0,55			3,65
06.01.16	24,00	-	101,06	91,64	9,42	86,88	56,54	30,34	7,00	5,00	3,07	59,74	52,24	7,50	61,72	53,44	8,28	-	86,63	70,13	0,53			3,60
07.01.16	24,00	-	102,70	92,34	10,36	85,43	55,39	30,04	7,00	5,00	3,09	60,92	52,60	8,32	62,90	53,75	9,15	-	85,23	68,82	0,58			3,66
08.01.16	24,00	-	103,57	92,86	10,71	87,60	56,71	30,89	7,00	5,00	3,21	61,45	52,90	8,55	63,51	54,13	9,38	-	87,35	70,54	0,60			3,81
09.01.16	24,00	-	103,30	92,38	10,92	86,81	56,18	30,63	7,00	5,00	3,17	61,44	52,70	8,74	63,47	53,87	9,60	-	86,56	69,75	0,61			3,78
10.01.16	24,00	-	102,22	89,65	12,57	87,02	56,20	30,82	7,00	5,00	3,16	61,26	50,92	10,34	63,27	52,06	11,21	-	86,78	69,81	0,70			3,87
11.01.16	24,00	-	102,90	91,34	11,56	88,45	57,10	31,35	7,00	5,00	3,24	61,03	52,08	8,95	63,13	53,28	9,85	-	88,25	70,84	0,66			3,90
12.01.16	24,00	-	103,64	93,91	9,73	92,93	60,56	32,37	7,00	5,00	3,36	61,21	53,76	7,45	63,51	55,12	8,39	-	92,67	74,54	0,59			3,95
13.01.16	24,00	-	106,46	96,10	10,36	92,28	61,37	30,91	7,00	5,00	3,31	63,11	54,95	8,16	65,46	56,36	9,10	-	92,04	75,08	0,63			3,94
14.01.16	24,00	-	104,30	94,94	9,36	91,91	60,92	30,99	7,00	5,00	3,24	61,49	54,34	7,15	63,73	55,73	8,00	-	91,67	74,62	0,57			3,81
15.01.16	24,00	-	104,12	94,75	9,37	93,48	61,28	32,20	7,00	5,00	3,36	61,47	54,24	7,23	63,82	55,66	8,16	-	93,22	75,64	0,57			3,94
16.01.16	24,00	-	104,74	93,56	11,18	92,95	61,03	31,92	7,00	5,00	3,36	62,43	53,44	8,99	64,76	54,77	9,99	-	92,69	75,17	0,68			4,04
17.01.16	24,00	-	105,47	92,93	12,54	92,78	60,89	31,89	7,00	5,00	3,37	63,19	52,96	10,23	65,57	54,28	11,29	-	92,53	75,21	0,76			4,14
18.01.16	24,00	-	102,90	93,15	9,75	92,74	60,86	31,88	7,00	5,00	3,30	61,02	53,32	7,70	63,28	54,68	8,60	-	92,49	74,85	0,59			3,89
19.01.16	24,00	-	64,43	60,01	4,42	88,90	56,52	32,38	7,00	5,00	2,08	40,07	32,09	7,98	41,42	32,85	8,57	-	86,06	71,40	0,26			2,34
20.01.16	24,00	-	102,00	92,26	9,74	85,71	57,01	28,70	7,00	5,00	2,92	60,24	52,78	7,46	62,20	53,96	8,24	-	85,55	69,44	0,56			3,49
21.01.16	24,00	-	100,14	89,68	10,46	93,12	60,77	32,35	7,00	5,00	3,25	59,55	51,22	8,33	61,81	52,51	9,30	-	92,84	74,86	0,63			3,89
22.01.16	24,00		88,86	80,65	8,21	89,24	58,10	31,14	7,00	5,00	2,75	53,29	45,36	7,92	55,14	46,44	8,70	-	88,15	71,90	0,48	-	-	3,24
23.01.16	24,00		88,86	80,65	8,21	89,24	58,10	31,14	7,00	5,00	2,75	53,29	45,36	7,92	55,14	46,44	8,70	-	88,15	71,90	0,48	-	-	3,24
Среднее	24,00	-	101,90	75,62	26,28	84,77	56,32	28,45	7,00	5,00	2,90	60,62	51,75	8,87	62,55	52,89	9,66	-	84,41	69,08	1,38	-	-	4,28
Итого	744,00		3158,96	2344,34	814,62						89,78	1879,19	1604,20	275,00	1939,00	1639,55	299,45	0,00			42,83	0,00	0,00	132,61

обор Пс

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 02:00	2800,13	1933,32	1662,70	1416,04	1702,06	1440,93	102,85	-	-
	05.01.16 13:00	3589,05	2541,83	2132,21	1812,35	2185,64	1845,54	133,89	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **299,45** куб.м.

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру tк

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.