Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8820.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	90,36	72,20	18,16	70,00	40,03	29,97	7,00	5,00	2,24	17,14	-	-	17,52	-	17,52	-	69,91	-	1,20			3,44
25.12.15	24,00	-	88,77	72,42	16,35	70,05	39,91	30,14	7,00	5,00	2,25	15,42	-	-	15,77	-	15,77	-	69,92	-	1,08			3,33
26.12.15	24,00	-	90,75	71,39	19,36	70,39	39,53	30,86	7,00	5,00	2,27	18,38	-	-	18,79	-	18,79	-	70,48	-	1,30			3,57
27.12.15	24,00	-	90,81	70,53	20,28	73,05	39,39	33,66	7,00	5,00	2,45	19,26	-	-	19,73	-	19,73	-	73,18	-	1,41			3,86
28.12.15	24,00	-	88,75	71,32	17,43	75,19	40,06	35,13	7,00	5,00	2,58	16,46	-	-	16,90	-	16,90	-	75,19	-	1,24			3,82
29.12.15	24,00	-	90,34	71,23	19,11	77,34	40,70	36,64	7,00	5,00	2,69	18,07	-	-	18,54	-	18,54	-	77,25	-	1,40			4,09
30.12.15	24,00	-	90,64	70,88	19,76	81,27	41,70	39,57	7,00	5,00	2,89	18,71	-	-	19,27	-	19,27	-	81,50	-	1,53			4,41
31.12.15	24,00	-	94,78	69,68	25,10	83,09	42,29	40,80	7,00	5,00	2,95	23,92	-	-	24,63	-	24,63	-	82,83	-	1,98			4,93
01.01.16	24,00	-	86,32	71,58	14,74	83,75	42,34	41,41	7,00	5,00	3,05	13,80	-	-	14,20	-	14,20	-	83,44	-	1,15			4,20
02.01.16	24,00	-	88,80	70,70	18,10	83,90	41,47	42,43	7,00	5,00	3,10	16,99	-	-	17,53	-	17,53	-	83,72	-	1,43			4,52
03.01.16	24,00	-	87,88	70,34	17,54	85,83	42,15	43,68	7,00	5,00	3,17	16,51	-	-	17,04	-	17,04	-	85,55	-	1,41			4,58
04.01.16	24,00	-	86,16	69,52	16,64	87,26	42,17	45,09	7,00	5,00	3,24	15,54	-	-	16,07	-	16,07	-	86,97	-	1,35			4,59
05.01.16	24,00	-	89,26	68,97	20,29	88,31	41,81	46,50	7,00	5,00	3,32	19,12	-	-	19,76	-	19,76	-	88,20	-	1,69			5,01
06.01.16	24,00	-	87,23	67,63	19,60	88,11	41,24	46,87	7,00	5,00	3,29	18,41	-	-	19,03	-	19,03	-	87,52	-	1,61			4,90
07.01.16	24,00	-	86,89	68,69	18,20	86,72	40,26	46,46	7,00	5,00	3,29	17,08	-	-	17,64	-	17,64	-	86,91	-	1,49			4,77
08.01.16	24,00	-	84,29	69,04	15,25	88,82	40,92	47,90	7,00	5,00	3,41	14,20	-	-	14,66	-	14,66	-	88,40	-	1,26			4,66
09.01.16	24,00	-	86,11	68,47	17,64	88,03	40,40	47,63	7,00	5,00	3,37	16,55	-	-	17,14	-	17,14	-	87,75	-	1,45			4,82
10.01.16	24,00	-	73,77	57,80	15,97	88,30	40,48	47,82	7,00	5,00	2,84	15,12	-	-	15,62	-	15,62	-	88,08	-	1,33			4,18
11.01.16	24,00	-	86,63	67,93	18,70	89,78	41,05	48,73	7,00	5,00	3,40	17,67	-	-	18,31	-	18,31	-	90,05	-	1,59			4,99
12.01.16	24,00	-	86,75	68,81	17,94	94,24	43,79	50,45	7,00	5,00	3,60	16,73	-	-	17,36	-	17,36	-	93,76	-	1,57			5,17
13.01.16	24,00	-	85,27	70,35	14,92	93,51	44,73	48,78	7,00	5,00	3,54	13,81	-	-	14,33	-	14,33	-	93,26	-	1,29			4,83
14.01.16	24,00	-	85,62	68,87	16,75	93,17	44,36	48,81	7,00	5,00	3,48	15,52	-	-	16,10	-	16,10	-	93,01	-	1,45			4,93
15.01.16	24,00	-	84,97	68,90	16,07	94,74	44,49	50,25	7,00	5,00	3,59	14,89	-	-	15,45	-	15,45	-	94,36	-	1,41			4,99
16.01.16	24,00	-	84,87	68,75	16,12	94,13	44,23	49,90	7,00	5,00	3,56	14,93	-	-	15,52	-	15,52	-	93,61	-	1,40			4,96
17.01.16	24,00	-	86,69	68,76	17,93	93,95	44,33	49,62	7,00	5,00	3,54	16,73	-	-	17,37	-	17,37	-	93,55	-	1,57			5,10
18.01.16	24,00	-	85,47	68,45	17,02	93,93	43,99	49,94	7,00	5,00	3,53	15,97	-	-	16,57	-	16,57	-	93,58	-	1,50			5,02
19.01.16	24,00	-	55,75	43,30	12,45	90,27	40,36	49,91	7,00	5,00	2,04	15,78	-	-	16,22	-	16,22	-	79,41	-	1,25			3,29
20.01.16	24,00	-	81,39	65,08	16,31	86,86	40,90	45,96	7,00	5,00	3,07	15,23	-	-	15,73	-	15,73	-	87,83	-	1,34			4,41
21.01.16	24,00	-	80,25	64,26	15,99	94,29	43,57	50,72	7,00	5,00	3,37	14,92	-	-	15,48	-	15,48	-	94,00	-	1,40			4,78
22.01.16	24,00	-	80,95	64,53	16,42	93,84	43,27	50,57	7,00	5,00	3,38	15,30	-	-	15,87	-	15,87	-	93,46	-	1,43			4,81
23.01.16	24,00	-	80,73	64,23	16,50	93,63	42,57	51,06	7,00	5,00	3,40	15,32	-	-	15,94	-	15,94	-	93,21	-	1,43			4,83
Среднее	24,00	-	85,40	67,89	17,50	86,31	41,89	44,43	7,00	5,00	3,09	16,56	-	-	17,10	-	17,10	-	85,80	-	1,42	-	-	4,51
Итого	744,00		2647,25	2104,61	542,64						95,85	513,48	0,00	0,00	530,09	0,00	530,09	0,00			43,92	0,00	0,00	139,77

авир Пс

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 02:00	9603,15	7282,65	2529,36	-	2581,52	-	332,19	-	-
	24.01.16 01:00	11801,13	9029,09	2956,65	-	3023,39	-	454,04	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,45 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **530,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.

Отрегулировать температуру 1ве