Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8821.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207725

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,87

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	58,99	40,50	18,49	67,67	33,19	34,48	7,00	5,00	1,33	19,49	-	-	19,90	-	19,90	-	67,46	-	1,32			2,65
25.12.15	24,00	-	86,07	65,02	21,05	67,94	40,09	27,85	7,00	5,00	1,72	22,47	-	-	22,95	-	22,95	-	67,69	-	1,52			3,24
26.12.15	24,00	-	130,79	108,21	22,58	68,47	45,80	22,67	7,00	5,00	2,32	24,61	-	-	25,17	-	25,17	-	68,39	-	1,68			4,00
27.12.15	24,00	-	126,46	107,59	18,87	70,94	46,45	24,49	7,00	5,00	2,51	20,67	-	-	21,16	-	21,16	-	71,10	-	1,47			3,98
28.12.15	24,00	-	126,30	107,41	18,89	72,84	47,22	25,62	7,00	5,00	2,61	20,85	-	-	21,34	-	21,34	-	72,77	-	1,52			4,13
29.12.15	24,00	-	122,14	103,91	18,23	74,97	47,63	27,34	7,00	5,00	2,71	20,09	-	-	20,61	-	20,61	-	74,89	-	1,51			4,21
30.12.15	24,00	-	123,11	103,45	19,66	78,77	49,13	29,64	7,00	5,00	2,93	21,44	-	-	22,03	-	22,03	-	78,86	-	1,69			4,62
31.12.15	24,00	-	124,62	102,64	21,98	80,41	50,17	30,24	7,00	5,00	2,99	23,64	-	-	24,35	-	24,35	-	80,01	-	1,89			4,88
01.01.16	24,00	-	123,13	104,50	18,63	80,93	50,12	30,81	7,00	5,00	3,10	20,21	-	-	20,83	-	20,83	-	80,61	-	1,63			4,73
02.01.16	24,00	-	119,73	104,26	15,47	80,94	49,38	31,56	7,00	5,00	3,17	17,07	-	-	17,58	-	17,58	-	80,66	-	1,38			4,55
03.01.16	24,00	-	119,37	104,20	15,17	82,87	50,49	32,38	7,00	5,00	3,25	16,73	-	-	17,24	-	17,24	-	82,47	-	1,38			4,63
04.01.16	24,00	-	120,47	102,37	18,10	84,07	50,51	33,56	7,00	5,00	3,32	19,64	-	-	20,25	-	20,25	-	83,66	-	1,64			4,96
05.01.16	24,00	-	93,72	75,81	17,91	63,30	39,31	23,99	7,00	5,00	1,72	19,45	-	-	19,80	-	19,80	-	63,18	-	1,23			2,95
06.01.16	24,00	-	93,35	75,93	17,42	63,90	39,78	24,12	7,00	5,00	1,74	18,92	-	-	19,26	-	19,26	-	63,63	-	1,21			2,95
07.01.16	24,00	-	102,51	84,70	17,81	70,42	43,20	27,22	7,00	5,00	2,26	19,34	-	-	19,77	-	19,77	-	70,16	-	1,36	-	-	3,62
08.01.16	24,00	-	123,72	101,02	22,70	85,34	49,41	35,93	7,00	5,00	3,51	24,27	-	-	25,06	-	25,06	-	84,98	-	2,06			5,57
09.01.16	24,00	-	123,55	101,08	22,47	84,82	49,04	35,78	7,00	5,00	3,50	23,99	-	-	24,78	-	24,78	-	84,65	-	2,03			5,53
10.01.16	24,00	-	117,67	96,32	21,35	84,78	49,07	35,71	7,00	5,00	3,21	24,19	-	-	24,98	-	24,98	-	84,46	-	2,05			5,26
11.01.16	24,00	-	114,32	90,48	23,84	84,45	48,80	35,65	7,00	5,00	2,87	28,12	-	-	29,01	-	29,01	-	84,33	-	2,37			5,25
12.01.16	24,00	-	124,00	100,34	23,66	90,11	52,20	37,91	7,00	5,00	3,69	25,23	-	-	26,11	-	26,11	-	89,43	-	2,26			5,95
13.01.16	24,00	-	118,66	95,71	22,95	86,45	50,02	36,42	7,00	5,00	3,26	25,85	-	-	26,70	-	26,70	-	86,07	-	2,23	-	-	5,48
14.01.16	24,00	-	121,70	101,42	20,28	89,88	53,70	36,18	7,00	5,00	3,53	21,98	-	-	22,76	-	22,76	-	89,69	-	1,98			5,50
15.01.16	24,00	-	122,22	100,70	21,52	91,21	53,81	37,40	7,00	5,00	3,64	23,14	-	-	23,98	-	23,98	-	90,92	-	2,10			5,74
16.01.16	24,00	-	121,96	100,00	21,96	90,56	53,31	37,25	7,00	5,00	3,60	23,57	-	-	24,40	-	24,40	-	90,16	-	2,13			5,72
17.01.16	24,00	-	122,13	100,11	22,02	90,46	53,41	37,05	7,00	5,00	3,58	23,68	-	-	24,53	-	24,53	-	90,07	-	2,13			5,71
18.01.16	24,00	-	120,29	99,93	20,36	90,40	53,12	37,28	7,00	5,00	3,59	22,02	-	-	22,80	-	22,80	-	90,03	-	1,98			5,57
19.01.16	24,00	-	84,31	64,25	20,06	81,94	49,05	32,89	7,00	5,00	1,87	28,73	-	-	29,34	-	29,34	-	65,63	-	1,88			3,75
20.01.16	24,00	-	116,43	97,15	19,28	84,68	50,05	34,63	7,00	5,00	3,20	21,05	-	-	21,74	-	21,74	-	85,62	-	1,80			5,00
21.01.16	24,00	-	115,55	95,14	20,41	91,03	53,33	37,70	7,00	5,00	3,45	22,11	-	-	22,89	-	22,89	-	90,72	-	2,01			5,45
22.01.16	24,00	-	116,59	96,10	20,49	80,63	48,42	32,21	7,00	5,00	2,97	22,55	-	-	23,21	-	23,21	-	79,87	-	1,81	-	-	4,78
23.01.16	24,00	-	116,59	96,10	20,49	80,63	48,42	32,21	7,00	5,00	2,97	22,55	-	-	23,21	-	23,21	-	79,87	-	1,81	-	-	4,78
Среднее	24,00	-	114,53	94,40	20,13	80,51	48,31	32,20	7,00	5,00	2,91	22,18	-	-	22,83	-	22,83	-	79,74	-	1,78	-	-	4,68
Итого	744,00		3550,45	2926,35	624,10						90,11	687,64	0,00	0,00	707,74	0,00	707,74	0,00			55,05	0,00	0,00	145,15

авар пр

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	11072,00	8154,03	3173,14	-	3233,36	-	351,17	-	-
	24.01.16 02:00	1989,33	1685,34	417,78	-	431,20	-	88,22	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **707,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.