Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 107 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8562.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 107
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207709
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207709-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1518
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,069
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	258,49	244,83	13,66	68,97	57,02	11,95	7,00	5,00	2,93	13,66	-	-	15,55		15,55	-	69,00	-	0,94			3,88
25.12.15	24,00	-	252,19	239,11	13,08	69,05	56,74	12,31	7,00	5,00	2,95	13,08	-	-	14,97		14,97	-	69,09	-	0,90			3,86
26.12.15	24,00	-	241,22	226,10	15,12	69,46	56,42	13,04	7,00	5,00	2,96	15,12	-	-	17,06		17,06	-	69,48	-	1,05			4,01
27.12.15	24,00	-	238,80	224,16	14,64	72,07	57,75	14,32	7,00	5,00	3,22	14,64	-	-	16,77		16,77	-	72,09	-	1,06			4,27
28.12.15	24,00	-	239,50	226,68	12,82	74,09	59,20	14,89	7,00	5,00	3,38	12,82	-	-	15,05		15,05	-	74,10	-	0,95			4,33
29.12.15	24,00	-	236,46	223,15	13,31	76,19	60,44	15,75	7,00	5,00	3,53	13,31	-	-	15,70		15,70	-	76,21	-	1,01			4,54
30.12.15	24,00	-	235,94	221,87	14,07	80,05	62,94	17,11	7,00	5,00	3,81	14,07	-	-	16,77		16,77	-	80,05	-	1,13			4,93
31.12.15	24,00	-	236,09	218,70	17,39	81,77	64,08	17,69	7,00	5,00	3,89	17,39	-	-	20,28		20,28	-	81,77	-	1,42			5,31
01.01.16	24,00	-	236,40	226,51	9,89	82,38	64,58	17,80	7,00	5,00	4,04	9,89	-	-	12,62		12,62	-	82,37	-	0,81			4,86
02.01.16	24,00	-	235,06	223,84	11,22	82,46	64,20	18,26	7,00	5,00	4,10	11,22	-	-	14,06		14,06	-	82,46	-	0,93			5,03
03.01.16	24,00	-	235,17	222,70	12,47	84,39	65,62	18,77	7,00	5,00	4,20	12,47	-	-	15,50		15,50	-	84,39	-	1,05			5,25
04.01.16	24,00	-	232,40	218,90	13,50	85,67	66,27	19,40	7,00	5,00	4,26	13,50	-	-	16,61		16,61	-	85,67	-	1,16			5,42
05.01.16	24,00	-	231,71	220,02	11,69	86,64	66,74	19,90	7,00	5,00	4,40	11,69	-	-	14,85		14,85	-	86,64	-	1,01			5,41
06.01.16	24,00	-	228,33	215,97	12,36	86,22	66,19	20,03	7,00	5,00	4,34	12,36	-	-	15,51		15,51	-	86,21	-	1,07			5,41
07.01.16	24,00	-	230,79	219,16	11,63	85,07	64,95	20,12	7,00	5,00	4,42	11,63	-	-	14,72		14,72	-	85,06	-	0,99			5,41
08.01.16	24,00	-	230,99	218,24	12,75	87,00	66,23	20,77	7,00	5,00	4,55	12,75	-	-	16,07		16,07	-	86,98	-	1,11			5,66
09.01.16	24,00	-	212,95	200,19	12,76	86,18	65,61	20,57	7,00	5,00	4,13	12,76	-	-	15,73		15,73	-	86,17	-	1,10			5,23
10.01.16	24,00	-	226,96	211,91	15,05	86,36	65,61	20,75	7,00	5,00	4,41	15,05	-	-	18,30		18,30	-	86,35	-	1,30			5,71
11.01.16	24,00	-	227,97	214,80	13,17	88,31	66,96	21,35	7,00	5,00	4,60	13,17	-	-	16,57		16,57	-	88,29	-	1,16			5,77
12.01.16	24,00	-	230,50	219,67	10,83	92,40	70,64	21,76	7,00	5,00	4,80	10,83	-	-	14,44		14,44	-	92,38	-	1,00			5,80
13.01.16	24,00	-	231,76	220,42	11,34	91,83	70,66	21,17	7,00	5,00	4,69	11,34	-	-	14,85		14,85	-	91,82	-	1,04			5,73
14.01.16	24,00	-	230,07	219,81	10,26	91,51	70,44	21,07	7,00	5,00	4,65	10,26	-	-	13,69		13,69	-	91,49	-	0,94			5,59
15.01.16	24,00	-	229,25	219,09	10,16	92,91	71,18	21,73	7,00	5,00	4,78	10,16	-	-	13,69		13,69	-	92,90	-	0,94			5,73
16.01.16	24,00	-	227,14	216,07	11,07	92,30	70,56	21,74	7,00	5,00	4,72	11,07	-	-	14,57		14,57	-	92,28	-	1,02			5,74
17.01.16	24,00	-	227,85	215,22	12,63	92,18	70,48	21,70	7,00	5,00	4,69	12,63	-	-	16,21		16,21	-	92,16	-	1,16			5,86
18.01.16	24,00	-	226,64	215,82	10,82	92,13	70,43	21,70	7,00	5,00	4,70	10,82	-	-	14,34		14,34	-	92,12	-	1,00			5,70
19.01.16	24,00	-	141,73	139,29	2,44	87,62	65,27	22,35	7,00	5,00	3,12	2,44	-	-	4,49		4,49	-	87,64	-	0,21			3,34
20.01.16	24,00	-	234,33	223,11	11,22	86,14	67,28	18,86	7,00	5,00	4,22	11,22	-	-	14,23		14,23	-	86,15	-	0,97			5,19
21.01.16	24,00	-	231,70	221,54	10,16	92,79	72,16	20,63	7,00	5,00	4,59	10,16	-	-	13,60		13,60	-	92,78	-	0,94			5,54
22.01.16	24,00	-	230,29	218,17	12,12	84,28	65,40	18,88	7,00	5,00	4,11	12,12	-	-	15,06	-	15,06	-	84,28	-	1,01	-	-	5,12
23.01.16	24,00	-	230,29	218,17	12,12	84,28	65,40	18,88	7,00	5,00	4,11	12,12	-	-	15,06	-	15,06	-	84,28	-	1,01	-	-	5,12
Среднее	24,00	-	230,29	218,17	12,12	84,28	65,40	18,88	7,00	5,00	4,11	12,12	-	-	15,06	-	15,06	-	84,28	-	1,01	-	-	5,12
Итого	744,00		7138,97	6763,22	375,75						127,31	375,75	0,00	0,00	466,92	0,00	466,92	0,00			31,41	0,00	0,00	158,72

авар ТС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 02:00	23571,38	21209,61	18829,93	-	19222,34	-	388,07	-	-
	24.01.16 01:00	29332,60	26706,64	23914,05	-	24478,19	-	522,18	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С -0,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **158,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **466,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
(подпись, расшифровка подписи)

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отрегулировать температуру гвс

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «27» 01 16 г.

печать энергосбыта