Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14806 Режим (схема): 0;7
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,87

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00		192,95	161,22	31,73	69,12	44,23	24,89	5,00	4,00	4,62	22,97	0,00	0,00	23,48	0,00	23,48	-	69,20	0,00	1,59			6,21
25.12.15	24,00		189,25	159,81	29,45	69,20	44,01	25,19	5,00	4,00	4,63	20,73	0,00	0,00	21,19	0,00	21,19	-	69,27	0,00	1,44			6,06
26.12.15	24,00		190,86	156,04	34,82	69,55	43,48	26,07	5,00	4,00	4,69	25,84	0,00	0,00	26,42	0,00	26,42	-	69,78	0,00	1,80			6,49
27.12.15	24,00		196,15	153,94	42,21	72,20	43,58	28,62	5,00	4,00	5,04	33,20	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	-	72,74	0,00	2,42			7,45
28.12.15	24,00		187,50	154,97	32,53	74,23	44,29	29,93	5,00	4,00	5,30	23,50	0,00	0,00	24,09	0,00	24,09	-	74,49	0,00	1,75			7,05
29.12.15	24,00		188,22	154,20	34,02	76,38	45,01	31,36	5,00	4,00	5,51	25,11	0,00	0,00	25,78	0,00	25,78	-	76,74	0,00	1,93			7,43
30.12.15	24,00		187,45	153,98	33,47	80,22	46,27	33,95	5,00	4,00	5,90	24,96	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69	-	80,75	0,00	2,02			7,91
31.12.15	24,00		195,44	153,07	42,37	82,01	47,20	34,81	5,00	4,00	6,03	33,81	0,00	0,00	34,82	0,00	34,82	-	81,94	0,00	2,77			8,80
01.01.16	24,00		180,46	155,10	25,36	82,62	47,00	35,61	5,00	4,00	6,24	16,65	0,00	0,00	17,16	0,00	17,16	-	82,61	0,00	1,38			7,62
02.01.16	24,00		184,77	153,72	31,05	82,68	45,99	36,69	5,00	4,00	6,35	22,45	0,00	0,00	23,14	0,00	23,14	-	82,88	0,00	1,86			8,21
03.01.16	24,00		184,83	153,71	31,12	84,64	47,04	37,59	5,00	4,00	6,51	22,45	0,00	0,00	23,17	0,00	23,17	-	84,68	0,00	1,90			8,41
04.01.16	24,00		181,77	151,71	30,06	85,98	47,19	38,79	5,00	4,00	6,61	21,56	0,00	0,00	22,27	0,00	22,27	-	86,04	0,00	1,86			8,47
05.01.16	24,00		183,25	152,09	31,17	86,95	47,02	39,93	5,00	4,00	6,80	22,71	0,00	0,00	23,48	0,00	23,48	-	87,33	0,00	1,98			8,78
06.01.16	24,00	*	182,26	149,78	32,47	86,67	46,46	40,21	5,00	4,00	6,77	23,93	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	-	86,45	0,00	2,07			8,84
07.01.16	24,00		183,36	151,22	32,14	85,33	45,22	40,11	5,00	4,00	6,80	23,42	0,00	0,00	24,19	0,00	24,19	-	85,94	0,00	2,01			8,81
08.01.16	24,00		184,76	151,19	33,58	87,37	45,87	41,51	5,00	4,00	7,05	24,70	0,00	0,00	25,54	0,00	25,54	-	87,51	0,00	2,16			9,21
09.01.16	24,00	*	182,72	150,96	31,77	86,54	45,40	41,14	5,00	4,00	6,92	23,54	0,00	0,00	24,33	0,00	24,33	-	86,69	0,00	2,04			8,96
10.01.16	24,00	*	183,07	140,22	42,85	86,82	45,54	41,27	5,00	4,00	7,22	26,28	0,00	0,00	27,16	0,00	27,16	-	86,97	0,00	2,29			9,51
11.01.16	24,00		181,81	136,15	45,66	88,41	46,11	42,30	5,00	4,00	7,70	23,49	0,00	0,00	24,32	0,00	24,32	-	89,10	0,00	2,09			9,80
12.01.16	24,00		182,60	152,32	30,28	92,80	49,36	43,44	5,00	4,00	7,37	22,14	0,00	0,00	22,98	0,00	22,98	-	92,76	0,00	2,05			9,43
13.01.16	24,00		183,22	152,79	30,43	92,17	50,02	42,15	5,00	4,00	7,22	21,96	0,00	0,00	22,78	0,00	22,78	-	92,33	0,00	2,03			9,24
14.01.16	24,00		181,22	151,86	29,37	91,82	50,06	41,76	5,00	4,00	7,11	20,91	0,00	0,00	21,69	0,00	21,69	-	92,12	0,00	1,93			9,04
15.01.16	24,00		180,15	151,44	28,71	93,28	50,13	43,15	5,00	4,00	7,33	20,22	0,00	0,00	20,99	0,00	20,99	-	93,27	0,00	1,89			9,21
16.01.16	24,00		180,47	149,53	30,95	92,66	49,51	43,16	5,00	4,00	7,26	22,25	0,00	0,00	23,08	0,00	23,08	-	92,65	0,00	2,06			9,32
17.01.16	24,00		184,52	149,67	34,85	92,50	49,66	42,84	5,00	4,00	7,21	26,17	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	-	92,52	0,00	2,42			9,63
18.01.16	24,00		180,94	149,56	31,37	92,47	49,37	43,10	5,00	4,00	7,23	22,86	0,00	0,00	23,72	0,00	23,72	-	92,52	0,00	2,12			9,35
19.01.16	24,00	*	114,17	97,49	16,68	88,74	45,88	42,86	5,00	4,00	3,95	23,36	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	-	73,40	0,00	1,71			5,66
20.01.16	24,00		176,75	146,09	30,66	85,97	46,66	39,32	5,00	4,00	6,46	21,95	0,00	0,00	22,70	0,00	22,70	-	87,46	0,00	1,92			8,38
21.01.16	24,00		174,20	143,73	30,47	93,13	50,03	43,11	5,00	4,00	7,02	21,57	0,00	0,00	22,39	0,00	22,39	-	93,21	0,00	2,01			9,03
22.01.16	24,00	*	125,60	124,35	1,25	92,31	50,37	41,95	5,00	4,00	3,68	21,16	0,00	0,00	21,76	0,00	21,76	-	78,32	0,00	1,65			5,33
23.01.16	24,00	*	180,16	148,73	31,43	84,83	46,93	37,89	5,00	4,00	6,57	23,53	-	-	24,27	-	24,27	-	84,06	-	1,97	-	-	8,30
Среднее	24,00	-	180,16	148,73	31,43	84,83	46,93	37,89	5,00	4,00	6,29	23,53	-	-	24,27	-	24,27	-	84,06	-	1,97	-	-	8,26
Итого	744,00		5584,87	4610,62	974,25						195,07	729,37	0,00	0,00	752,42	0,00	752,42	0,00			61,12	0,00	0,00	255,95

авар
Пс

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 00:00	140993,26	115936,03	22280,61	0,00	22770,47	0,00	4202,66	1530,11	-
	24.01.16 00:00	145552,95	119777,07	22889,18	0,00	23399,06	0,00	4436,36	1582,25	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **255,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **752,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «27» 01 16 г.

Отрегулировать температуру t Вс