Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8794.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5).	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,9

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	90,32	78,83	11,49	66,62	44,03	22,59	7,00	5,00	1,67	13,21	-	-	13,46	-	13,46	-	66,32	-	0,88			2,55
25.12.15	24,00	-	90,25	79,80	10,45	67,46	44,46	23,00	7,00	5,00	1,72	12,12	-	-	12,37	-	12,37	-	67,16	-	0,82			2,54
26.12.15	24,00	-	90,98	78,87	12,11	67,25	43,85	23,40	7,00	5,00	1,74	13,75	-	-	14,06	-	14,06	-	67,36	-	0,93			2,66
27.12.15	24,00	-	91,49	80,39	11,10	71,54	45,44	26,10	7,00	5,00	1,97	12,90	-	-	13,21	-	13,21	-	71,88	-	0,93			2,89
28.12.15	24,00	-	89,58	78,79	10,79	73,87	46,04	27,83	7,00	5,00	2,07	12,53	-	-	12,84	-	12,84	-	73,77	-	0,92			2,99
29.12.15	24,00	-	89,38	78,76	10,62	75,35	46,52	28,83	7,00	5,00	2,14	12,34	-	-	12,65	-	12,65	-	75,25	-	0,93			3,07
30.12.15	24,00	-	90,38	78,73	11,65	79,46	48,07	31,39	7,00	5,00	2,32	13,49	-	-	13,89	-	13,89	-	79,80	-	1,08			3,40
31.12.15	24,00	-	92,31	79,94	12,37	81,87	49,70	32,17	7,00	5,00	2,42	14,33	-	-	14,74	-	14,74	-	81,55	-	1,17			3,59
01.01.16	24,00	-	84,08	77,28	6,80	80,61	48,08	32,53	7,00	5,00	2,41	8,25	-	-	8,48	-	8,48	-	79,51	-	0,66			3,06
02.01.16	24,00	-	86,32	77,14	9,18	82,73	48,10	34,63	7,00	5,00	2,55	10,77	-	-	11,09	-	11,09	-	82,32	-	0,89			3,43
03.01.16	24,00	-	86,07	77,60	8,47	85,07	49,34	35,73	7,00	5,00	2,65	10,02	-	-	10,35	-	10,35	-	84,52	-	0,85			3,50
04.01.16	24,00	-	88,08	79,20	8,88	87,29	50,59	36,70	7,00	5,00	2,77	10,57	-	-	10,93	-	10,93	-	87,15	-	0,92			3,69
05.01.16	24,00	-	86,46	76,58	9,88	89,01	50,41	38,60	7,00	5,00	2,83	11,48	-	-	11,87	-	11,87	-	87,95	-	1,01			3,84
06.01.16	24,00	-	84,91	76,02	8,89	85,53	48,24	37,29	7,00	5,00	2,70	10,75	-	-	11,10	-	11,10	-	83,12	-	0,89			3,60
07.01.16	24,00	-	85,76	78,72	7,04	88,94	49,87	39,07	7,00	5,00	2,95	8,54	-	-	8,85	-	8,85	-	88,58	-	0,76			3,71
08.01.16	24,00	-	85,67	78,28	7,39	90,76	50,42	40,34	7,00	5,00	3,03	8,89	-	-	9,20	-	9,20	-	90,08	-	0,80			3,84
09.01.16	24,00	-	87,34	78,06	9,28	91,22	50,57	40,65	7,00	5,00	3,03	10,90	-	-	11,32	-	11,32	-	90,88	-	0,99			4,03
10.01.16	24,00	-	82,76	73,13	9,63	91,82	49,87	41,95	7,00	5,00	2,95	10,98	-	-	11,35	-	11,35	-	91,83	-	1,01			3,96
11.01.16	24,00	-	86,73	77,31	9,42	93,02	51,78	41,24	7,00	5,00	3,06	10,96	-	-	11,37	-	11,37	-	92,54	-	1,02			4,07
12.01.16	24,00	-	86,96	77,01	9,95	93,02	52,56	40,46	7,00	5,00	2,98	11,54	-	-	11,98	-	11,98	-	92,61	-	1,07			4,05
13.01.16	24,00	-	85,74	77,40	8,34	93,33	53,63	39,70	7,00	5,00	2,95	9,82	-	-	10,17	-	10,17	-	92,58	-	0,91			3,86
14.01.16	24,00	-	86,26	77,08	9,18	93,48	53,69	39,79	7,00	5,00	2,93	10,75	-	-	11,15	-	11,15	-	92,99	-	1,00			3,93
15.01.16	24,00	-	85,59	77,09	8,50	93,36	53,18	40,18	7,00	5,00	2,97	10,06	-	-	10,41	-	10,41	-	92,78	-	0,93			3,90
16.01.16	24,00	-	85,09	77,04	8,05	93,08	53,02	40,06	7,00	5,00	2,96	9,54	-	-	9,90	-	9,90	-	92,53	-	0,88			3,84
17.01.16	24,00	-	85,60	77,03	8,57	93,64	53,45	40,19	7,00	5,00	2,96	10,12	-	-	10,50	-	10,50	-	93,14	-	0,94			3,91
18.01.16	24,00	-	86,22	77,30	8,92	93,28	53,09	40,19	7,00	5,00	2,97	10,48	-	-	10,88	-	10,88	-	92,83	-	0,97			3,95
19.01.16	24,00	-	85,69	77,60	8,09	93,57	53,91	39,66	7,00	5,00	2,94	9,65	-	-	10,01	-	10,01	-	93,07	-	0,90			3,84
20.01.16	24,00	-	86,47	77,28	9,19	93,69	54,48	39,21	7,00	5,00	2,90	10,66	-	-	11,05	-	11,05	-	93,21	-	1,00			3,90
21.01.16	24,00	-	85,28	77,08	8,20	93,45	54,35	39,10	7,00	5,00	2,89	9,66	-	-	10,04	-	10,04	-	92,85	-	0,90			3,79
22.01.16	24,00	-	86,28	76,79	9,49	93,49	53,75	39,74	7,00	5,00	2,92	11,04	-	-	11,48	-	11,48	-	93,01	-	1,03			3,95
23.01.16	24,00	-	85,80	76,63	9,17	93,09	53,10	39,99	7,00	5,00	2,93	10,71	-	-	11,10	-	11,10	-	92,47	-	0,99			3,93
Среднее	24,00	-	87,09	77,70	9,39	86,13	50,24	35,88	7,00	5,00	2,65	10,99	-	-	11,35	-	11,35	-	85,67	-	0,93	-	-	3,59
Итого	744,00		2699,85	2408,76	291,09						82,28	340,81	0,00	0,00	351,80	0,00	351,80	0,00			28,96	0,00	0,00	111,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	6320,78	5573,84	888,50	-	907,42	-	190,04	-	-
	24.01.16 03:00	8564,45	7582,79	1164,32	-	1192,80	-	287,65	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °С = -0,65 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **351,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать предприятия

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«25» 01 16 г.

Отрегулировать температуру