

Адрес: ЖКС Невского района  
 г. Санкт-Петербург, Бадуйкина 111 / ТЛ-1 СЛО-НГЭС  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"  
 Истокин Обружский Э-Д

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за январь 2016  
 Договор: \_\_\_\_\_  
 Стр. адрес: Бадуйкина 111  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: ТЛ-1 СЛО-НГЭС  
 Код УТЭ: \_\_\_\_\_  
 Расчетная совместн с УТЭ: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70

Вычисленные приборы:  
 Подаш.тр.(M1): СЛТ-943 №15831  
 Обаш.тр.(M2): \_\_\_\_\_  
 Тр.д. ГЭС(M3): \_\_\_\_\_  
 Тр.д. ГЭС(M4): \_\_\_\_\_  
 Тр.д. ГЭС(M5): \_\_\_\_\_  
 Расчетные алгоритмы: зима: Q=M1\*(T1-T2)+M2\*(T1-T2)+M3\*(T1-T2)+M4\*(T1-T2)+M5\*(T1-T2)  
 лето: Q=M1\*(T1-T2)+M2\*(T1-T2)+M3\*(T1-T2)+M4\*(T1-T2)+M5\*(T1-T2)  
 Весной и осенью архива в файл: \_\_\_\_\_  
 Режим (Смена): 2/7  
 Счетчик: СЛТ943-15831-Ч(С)0116-Кт

Приборы УТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Терморег.: КТТР-05  
 Терморег.: КТТР-05  
 Терморег.: ТТТ-15-2  
 Терморег.: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_

Тэв, гр.С = 0,87  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплоспро- д. общ.		
			M1	M2	DN	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DN	V3	V4	д/вс	Вполн	T3	T4		Qвс.общ.	Qвс.изл.
24.12.15	24.00		188,71	166,96	21,75	71,11	44,39	26,72	7,20	3,90	4,55	20,73	21,20					70,89	С	С	Гвэл	1,47	6,02
25.12.15	24.00		185,74	166,87	18,87	71,19	44,41	26,79	7,20	3,90	4,57	17,78	18,19					18,19	С	С	Гвэл	1,26	5,83
26.12.15	24.00		188,90	165,58	23,32	71,58	44,02	27,56	7,20	3,90	4,68	21,84	22,36					22,36	С	С	Гвэл	1,56	6,25
27.12.15	24.00		187,72	163,69	24,03	74,49	44,41	30,07	7,20	3,90	5,05	22,41	22,98					22,98	С	С	Гвэл	1,67	6,73
28.12.15	24.00		184,84	164,14	20,70	76,66	45,14	31,53	7,20	3,90	5,31	19,09	19,59					19,59	С	С	Гвэл	1,46	6,78
29.12.15	24.00		186,10	163,99	22,10	78,92	45,89	33,03	7,20	3,90	5,55	20,62	21,20					21,20	С	С	Гвэл	1,63	7,18
30.12.15	24.00		185,01	163,96	21,05	82,99	47,20	35,79	7,20	3,90	6,01	19,49	20,09					20,09	С	С	Гвэл	1,62	7,63
31.12.15	24.00		192,50	164,28	28,21	84,67	48,12	36,55	7,20	3,90	6,19	19,49	20,09					20,09	С	С	Гвэл	1,62	7,63
01.01.16	24.00		180,78	164,13	16,65	85,52	47,87	37,65	7,20	3,90	6,35	14,98	15,46					15,46	С	С	Гвэл	1,54	8,41
02.01.16	24.00		182,91	162,91	20,00	85,78	47,13	38,65	7,20	3,90	6,49	18,03	18,62					18,62	С	С	Гвэл	1,64	8,30
03.01.16	24.00		183,76	163,11	20,65	89,11	48,15	40,96	7,20	3,90	6,66	18,80	19,43					19,43	С	С	Гвэл	1,54	8,30
04.01.16	24.00		181,80	161,19	20,61	87,88	47,98	39,70	7,20	3,90	6,66	18,80	19,43					19,43	С	С	Гвэл	1,66	8,46
05.01.16	24.00		182,81	161,33	21,48	90,27	48,15	42,12	7,20	3,90	7,03	20,35	20,92					20,92	С	С	Гвэл	1,80	8,83
06.01.16	24.00		183,63	161,59	22,04	89,85	46,52	42,04	7,20	3,90	6,96	19,52	20,22					20,22	С	С	Гвэл	1,76	9,07
07.01.16	24.00		179,88	161,92	18,86	88,71	46,52	43,75	7,20	3,90	7,17	19,96	20,66					20,66	С	С	Гвэл	1,80	9,07
08.01.16	24.00		182,73	161,11	21,62	90,72	46,97	43,75	7,20	3,90	7,23	19,96	20,66					20,66	С	С	Гвэл	1,96	9,28
09.01.16	24.00		183,63	160,54	23,09	89,88	46,42	43,46	7,20	3,90	7,17	21,21	21,96					21,96	С	С	Гвэл	1,96	9,28
10.01.16	24.00		182,43	158,80	23,63	90,05	46,47	43,58	7,20	3,90	7,11	21,89	22,66					22,66	С	С	Гвэл	1,96	9,28
11.01.16	24.00		178,93	159,07	19,86	92,06	47,14	44,32	7,20	3,90	7,33	18,76	18,76					18,76	С	С	Гвэл	1,67	8,99
12.01.16	24.00		182,38	161,75	20,63	96,15	49,77	46,38	7,20	3,90	7,55	18,22	18,94					18,94	С	С	Гвэл	1,73	9,28
13.01.16	24.00		183,04	163,09	19,95	95,40	50,23	45,08	7,20	3,90	7,55	18,22	18,94					18,94	С	С	Гвэл	1,73	9,28
14.01.16	24.00		181,98	161,71	20,27	95,15	50,27	44,88	7,20	3,90	7,46	17,15	17,84					17,84	С	С	Гвэл	1,75	9,28
15.01.16	24.00		179,90	160,93	18,97	96,74	50,63	46,11	7,20	3,90	7,63	17,15	17,84					17,84	С	С	Гвэл	1,65	9,28
16.01.16	24.00		179,32	159,30	20,02	96,17	50,38	45,79	7,20	3,90	7,51	18,15	18,87					18,87	С	С	Гвэл	1,74	9,24
17.01.16	24.00		182,69	159,53	23,17	95,97	50,56	45,41	7,20	3,90	7,49	20,95	21,78					21,78	С	С	Гвэл	1,66	9,49
18.01.16	24.00		178,45	159,28	19,16	96,00	50,21	45,79	7,20	3,90	7,50	17,25	18,04					18,04	С	С	Гвэл	1,40	9,16
19.01.16	24.00		114,45	93,35	21,10	91,01	47,67	43,34	7,20	3,90	4,57	18,31	18,82					18,82	С	С	Гвэл	1,79	8,48
20.01.16	24.00		181,25	160,55	20,70	89,29	48,08	41,21	7,20	3,90	6,69	19,86	20,57					20,57	С	С	Гвэл	1,63	9,00
21.01.16	24.00		176,79	158,08	18,71	96,33	50,57	45,37	7,20	3,90	7,37	16,96	17,64					17,64	С	С	Гвэл	1,79	9,16
22.01.16	24.00		178,99	158,01	20,98	95,90	50,60	45,30	7,20	3,90	7,40	18,73	19,47					19,47	С	С	Гвэл	1,79	9,16
23.01.16	24.00		177,80	157,10	20,71	95,73	50,15	45,99	7,20	3,90	7,39	18,70	19,44					19,44	С	С	Гвэл	1,88	9,17
Среднее	24,00		180,64	159,58	21,06	88,10	47,86	40,24	7,20	3,90	6,59	19,30	19,95					19,95	С	С	Гвэл	1,68	8,27
Итого	744,00		5599,83	4946,94	652,89						204,32	598,36	0,00	618,59	0,00			618,59	С	С	Гвэл	52,11	256,43

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	УЭ(М3)	УЭ(М4)	Q СЛО (Гвэл)	Q ГВС (Гвэл)	Треб. ч
	29.12.15 00:00	1444,92	1169,93	0,00	1835,12	0,00	1835,12	50,06	123,40	-
	24.01.16 00:00	18089,84	15769,34	2282,35	0,00	2348,38	0,00	785,90	168,08	-

Период расчета по среднему:  
 Колонка тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температура туру холодной воды  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_  
 С учетом корректировок \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_  
 С учетом корректировок \_\_\_\_\_

0,87 °C = \_\_\_\_\_  
 -0,52 Гкал.  
 255,91 Гкал.  
 618,59 куб.м.

АО "ДомТелеком"  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_

ГВИ "ТЭК СПб"  
 "Энергосбыт"  
 Ответственный за приемку энергии  
 \_\_\_\_\_

Организовать температуру \_\_\_\_\_

16