Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 10250
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 2;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТПТР-05
Термопреобр.:	КТПТР-05
Термопреобр.:	ТПТ-15-2
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Тхв, гр.С= 0,87

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	*	110,30	93,54	16,76	70,14	43,57	26,57	7,20	3,90	2,67	14,34	0,00	0,00	14,66	0,00	14,66	-	69,65	0,00	1,00			3,67
25.12.15	24,00	*	109,90	93,35	16,55	70,22	43,46	26,75	7,20	3,90	2,71	13,76	0,00	0,00	14,07	0,00	14,07	-	69,74	0,00	0,96			3,67
26.12.15	24,00	*	111,08	92,70	18,38	70,55	43,31	27,24	7,20	3,90	2,74	15,52	0,00	0,00	15,87	0,00	15,87	-	70,23	0,00	1,09			3,83
27.12.15	24,00	*	112,28	91,66	20,62	73,34	43,63	29,71	7,20	3,90	2,94	17,73	0,00	0,00	18,16	0,00	18,16	-	73,41	0,00	1,30			4,24
28.12.15	24,00	*	109,67	92,03	17,64	75,43	44,37	31,06	7,20	3,90	3,07	14,98	0,00	0,00	15,36	0,00	15,36	-	75,09	0,00	1,13			4,20
29.12.15	24,00	*	108,05	92,03	16,02	77,58	45,09	32,49	7,20	3,90	3,21	13,39	0,00	0,00	13,75	0,00	13,75	-	77,13	0,00	1,03			4,24
30.12.15	24,00	*	110,07	91,75	18,33	81,53	46,17	35,36	7,20	3,90	3,48	15,56	0,00	0,00	16,02	0,00	16,02	-	81,30	0,00	1,27			4,75
31.12.15	24,00	*	115,05	91,83	23,22	83,34	47,01	36,32	7,20	3,90	3,61	20,24	0,00	0,00	20,86	0,00	20,86	-	82,68	0,00	1,67			5,28
01.01.16	24,00	*	106,98	92,05	14,93	84,00	46,74	37,25	7,20	3,90	3,67	12,27	0,00	0,00	12,65	0,00	12,65	-	83,24	0,00	1,02			4,69
02.01.16	24,00	*	107,09	91,34	15,76	84,15	46,03	38,12	7,20	3,90	3,72	13,06	0,00	0,00	13,46	0,00	13,46	-	83,63	0,00	1,09			4,82
03.01.16	24,00	*	107,74	91,40	16,34	86,08	46,91	39,17	7,20	3,90	3,84	13,58	0,00	0,00	14,02	0,00	14,02	-	85,39	0,00	1,16			5,00
04.01.16	24,00	*	107,27	90,17	17,10	87,51	46,35	41,16	7,20	3,90	3,98	14,30	0,00	0,00	14,77	0,00	14,77	-	86,76	0,00	1,24			5,22
05.01.16	24,00	*	106,22	90,38	15,83	88,55	45,37	43,18	7,20	3,90	4,17	13,04	0,00	0,00	13,48	0,00	13,48	-	87,96	0,00	1,15			5,32
06.01.16	24,00	*	107,01	90,48	16,53	88,34	45,03	43,31	7,20	3,90	4,19	13,68	0,00	0,00	14,14	0,00	14,14	-	87,37	0,00	1,20			5,39
07.01.16	24,00	*	105,75	90,14	15,61	86,96	44,25	42,71	7,20	3,90	4,10	12,83	0,00	0,00	13,26	0,00	13,26	-	86,91	0,00	1,12			5,22
08.01.16	24,00	*	105,97	90,24	15,73	89,03	44,74	44,29	7,20	3,90	4,27	12,95	0,00	0,00	13,39	0,00	13,39	-	88,12	0,00	1,14			5,41
09.01.16	24,00	*	107,73	89,82	17,90	88,24	44,14	44,10	7,20	3,90	4,23	15,04	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55	-	87,53	0,00	1,32			5,55
10.01.16	24,00	*	107,14	88,86	18,28	88,45	44,22	44,23	7,20	3,90	4,20	15,42	0,00	0,00	15,95	0,00	15,95	-	87,78	0,00	1,36			5,56
11.01.16	24,00	*	105,70	88,97	16,72	90,01	44,67	45,34	7,20	3,90	4,30	13,90	0,00	0,00	14,39	0,00	14,39	-	89,74	0,00	1,25			5,55
12.01.16	24,00	*	106,60	90,55	16,05	94,43	47,30	47,13	7,20	3,90	4,56	13,24	0,00	0,00	13,74	0,00	13,74	-	93,42	0,00	1,24			5,80
13.01.16	24,00	*	106,72	91,28	15,44	93,64	47,87	45,77	7,20	3,90	4,46	12,66	0,00	0,00	13,14	0,00	13,14	-	92,88	0,00	1,18			5,64
14.01.16	24,00	*	106,20	90,59	15,61	93,32	47,79	45,53	7,20	3,90	4,40	12,84	0,00	0,00	13,32	0,00	13,32	-	92,78	0,00	1,19			5,59
15.01.16	24,00	*	105,03	90,16	14,87	94,86	47,98	46,88	7,20	3,90	4,51	12,08	0,00	0,00	12,55	0,00	12,55	-	93,97	0,00	1,14			5,65
16.01.16	24,00	*	105,36	89,24	16,12	94,31	47,60	46,72	7,20	3,90	4,46	13,30	0,00	0,00	13,81	0,00	13,81	-	93,37	0,00	1,24			5,70
17.01.16	24,00	*	108,76	89,36	19,40	94,16	47,80	46,36	7,20	3,90	4,44	16,46	0,00	0,00	17,09	0,00	17,09	-	93,45	0,00	1,54			5,98
18.01.16	24,00	*	105,51	89,19	16,32	94,10	47,62	46,48	7,20	3,90	4,45	13,31	0,00	0,00	13,82	0,00	13,82	-	93,17	0,00	1,24			5,69
19.01.16	24,00	*	107,33	90,42	16,91	86,11	45,79	40,32	7,20	3,90	3,89	14,12	-	-	14,58	-	14,58	-	85,52	-	1,20	-	-	5,10
20.01.16	24,00	*	104,37	88,29	16,07	87,07	44,89	42,19	7,20	3,90	4,00	12,94	0,00	0,00	13,37	0,00	13,37	-	87,38	0,00	1,13			5,13
21.01.16	24,00	*	107,33	90,42	16,91	86,11	45,79	40,32	7,20	3,90	3,89	14,12	-	-	14,58	-	14,58	-	85,52	-	1,20	-	-	5,10
22.01.16	24,00	*	100,65	85,80	14,85	93,96	47,29	46,67	7,20	3,90	4,26	12,42	0,00	0,00	12,89	0,00	12,89	-	93,03	0,00	1,16			5,41
23.01.16	24,00	*	102,41	85,12	17,29	93,83	46,75	47,08	7,20	3,90	4,26	14,78	0,00	0,00	15,35	0,00	15,35	-	93,08	0,00	1,38			5,64
Среднее	24,00	-	107,33	90,42	16,91	86,11	45,79	40,32	7,20	3,90	3,89	14,12	-	-	14,58	-	14,58	-	85,52	-	1,20	-	-	5,10
Итого	744,00		3327,26	2803,16	524,10						120,69	437,86	0,00	0,00	452,08	0,00	452,08	0,00			37,34	0,00	0,00	158,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 00:00	9544,98	8156,33	1324,17	0,00	1352,19	0,00	326,89	89,35	-
	24.01.16 00:00	12291,11	10459,70	1701,01	0,00	1742,05	0,00	468,95	122,61	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **157,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **452,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«29» 01 16 г.

Отрегулировать температуру ГВС