Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016
Договор: 9895.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207735
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207735-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19602
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,76

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	111,40	89,44	21,96	70,85	44,86	25,99	7,00	5,00	2,12	24,95	-	-	25,50	-	25,50	-	70,67	-	1,77			3,88
25.12.15	24,00	-	116,37	89,33	27,04	70,94	44,65	26,29	7,00	5,00	2,12	30,28	-	-	31,00	-	31,00	-	70,76	-	2,15			4,27
26.12.15	24,00	-	115,53	88,81	26,72	71,36	44,56	26,80	7,00	5,00	2,16	29,82	-	-	30,49	-	30,49	-	71,34	-	2,13			4,29
27.12.15	24,00	-	114,83	87,73	27,10	74,27	44,65	29,62	7,00	5,00	2,39	29,85	-	-	30,58	-	30,58	-	74,35	-	2,22			4,61
28.12.15	24,00	-	113,44	87,75	25,69	76,41	45,34	31,07	7,00	5,00	2,55	28,05	-	-	28,79	-	28,79	-	76,31	-	2,14			4,69
29.12.15	24,00	-	114,20	87,67	26,53	78,63	46,30	32,33	7,00	5,00	2,67	28,73	-	-	29,52	-	29,52	-	78,57	-	2,25			4,92
30.12.15	24,00	-	116,92	87,12	29,80	82,75	47,96	34,79	7,00	5,00	2,88	31,69	-	-	32,66	-	32,66	-	82,80	-	2,62			5,50
31.12.15	24,00	-	120,78	87,32	33,46	84,31	48,74	35,57	7,00	5,00	2,93	35,79	-	-	36,90	-	36,90	-	83,93	-	3,01			5,93
01.01.16	24,00	-	113,73	87,86	25,87	85,11	48,17	36,94	7,00	5,00	3,06	28,23	-	-	29,12	-	29,12	-	84,82	-	2,40			5,45
02.01.16	24,00	-	111,26	87,19	24,07	85,33	47,23	38,10	7,00	5,00	3,15	26,26	-	-	27,14	-	27,14	-	85,10	-	2,24			5,38
03.01.16	24,00	-	111,96	87,30	24,66	87,28	48,68	38,60	7,00	5,00	3,19	26,92	-	-	27,84	-	27,84	-	86,99	-	2,34			5,53
04.01.16	24,00	-	110,44	86,30	24,14	88,68	48,91	39,77	7,00	5,00	3,25	26,40	-	-	27,32	-	27,32	-	88,34	-	2,33			5,58
05.01.16	24,00	-	112,74	86,37	26,37	89,87	48,75	41,12	7,00	5,00	3,35	28,77	-	-	29,82	-	29,82	-	89,71	-	2,58			5,93
06.01.16	24,00	-	113,14	86,03	27,11	89,26	48,01	41,25	7,00	5,00	3,33	29,79	-	-	30,81	-	30,81	-	88,66	-	2,64			5,97
07.01.16	24,00	-	111,85	85,95	25,90	88,35	47,03	41,32	7,00	5,00	3,29	28,91	-	-	29,91	-	29,91	-	88,28	-	2,55			5,84
08.01.16	24,00	-	112,97	85,71	27,26	90,17	47,56	42,61	7,00	5,00	3,41	30,17	-	-	31,24	-	31,24	-	89,85	-	2,71			6,12
09.01.16	24,00	-	113,64	84,65	28,99	89,38	47,12	42,26	7,00	5,00	3,34	31,81	-	-	32,90	-	32,90	-	89,11	-	2,84			6,17
10.01.16	24,00	-	116,48	83,77	32,71	89,47	47,69	41,78	7,00	5,00	3,25	35,62	-	-	36,89	-	36,89	-	89,11	-	3,18			6,43
11.01.16	24,00	-	111,77	84,87	26,90	91,99	48,87	43,12	7,00	5,00	3,42	29,52	-	-	30,64	-	30,64	-	91,99	-	2,72			6,14
12.01.16	24,00	-	110,12	86,22	23,90	95,67	52,06	43,61	7,00	5,00	3,55	26,29	-	-	27,31	-	27,31	-	95,19	-	2,50			6,06
13.01.16	24,00	-	109,66	86,84	22,82	95,03	52,62	42,41	7,00	5,00	3,47	25,27	-	-	26,24	-	26,24	-	94,69	-	2,39			5,86
14.01.16	24,00	-	108,52	86,16	22,36	94,80	52,20	42,60	7,00	5,00	3,43	25,04	-	-	26,01	-	26,01	-	94,56	-	2,37			5,80
15.01.16	24,00	-	108,74	85,73	23,01	96,27	51,96	44,31	7,00	5,00	3,56	25,67	-	-	26,71	-	26,71	-	95,88	-	2,46			6,02
16.01.16	24,00	-	109,66	85,03	24,63	95,66	51,59	44,07	7,00	5,00	3,51	27,27	-	-	28,33	-	28,33	-	95,27	-	2,60			6,11
17.01.16	24,00	-	109,91	85,17	24,74	95,50	51,83	43,67	7,00	5,00	3,49	27,33	-	-	28,43	-	28,43	-	95,08	-	2,60			6,09
18.01.16	24,00	-	108,40	84,98	23,42	95,51	51,46	44,05	7,00	5,00	3,50	26,16	-	-	27,19	-	27,19	-	95,15	-	2,49			5,99
19.01.16	24,00	-	72,40	59,39	13,01	90,62	49,27	41,35	7,00	5,00	1,38	28,69	-	-	29,51	-	29,51	-	79,18	-	2,27			3,64
20.01.16	24,00	-	105,43	80,67	24,76	89,59	49,49	40,10	7,00	5,00	3,16	25,48	-	-	26,40	-	26,40	-	90,27	-	2,30			5,46
21.01.16	24,00	-	104,72	81,11	23,61	96,09	52,45	43,64	7,00	5,00	3,37	25,56	-	-	26,57	-	26,57	-	95,69	-	2,45			5,82
22.01.16	24,00	-	108,39	81,83	26,56	95,52	51,90	43,62	7,00	5,00	3,39	28,64	-	-	29,75	-	29,75	-	95,20	-	2,73			6,12
23.01.16	24,00	-	106,78	81,61	25,17	95,27	51,01	44,26	7,00	5,00	3,44	27,17	-	-	28,24	-	28,24	-	94,86	-	2,58			6,02
Среднее	24,00	-	110,52	85,03	25,49	87,74	48,80	38,94	7,00	5,00	3,07	28,39	-	-	29,35	-	29,35	-	87,15	-	2,47	-	-	5,54
Итого	744,00		3426,18	2635,91	790,27						95,09	880,13	0,00	0,00	909,76	0,00	909,76	0,00			76,57	0,00	0,00	171,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 05:00	17394,72	12455,88	4746,94	-	4845,15	-	524,88	-	-
	24.01.16 12:00	20283,39	14675,47	5492,15	-	5616,93	-	676,91	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **170,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **909,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«27» 01 16 г.

Отрегулировать температуру гвс