Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9977.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219451-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219451 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	106,92	80,72	26,20	70,51	42,85	27,66	7,00	5,00	2,24	26,13	-	-	26,72	-	26,72	-	70,61	-	1,85			4,08
25.12.15	24,00	-	106,21	80,69	25,52	70,59	42,55	28,04	7,00	5,00	2,29	25,18	-	-	25,74	-	25,74	-	70,66	-	1,78			4,07
26.12.15	24,00	-	107,48	80,08	27,40	70,93	42,38	28,55	7,00	5,00	2,31	27,11	-	-	27,74	-	27,74	-	71,09	-	1,93			4,23
27.12.15	24,00	-	130,23	78,01	52,22	74,09	42,27	31,82	7,00	5,00	2,46	52,13	-	-	53,47	-	53,47	-	74,78	-	3,90			6,36
28.12.15	24,00	-	168,28	76,34	91,94	76,13	42,43	33,70	7,00	5,00	2,53	92,32	-	-	94,74	-	94,74	-	76,31	-	7,05			9,58
29.12.15	24,00	-	165,73	76,49	89,24	78,36	43,10	35,26	7,00	5,00	2,64	89,76	-	-	92,25	-	92,25	-	78,56	-	7,05			9,70
30.12.15	24,00	-	166,93	75,86	91,07	82,40	44,13	38,27	7,00	5,00	2,83	91,74	-	-	94,54	-	94,54	-	82,62	-	7,58			10,41
31.12.15	24,00	-	171,42	75,91	95,51	84,16	45,21	38,95	7,00	5,00	2,95	95,52	-	-	98,53	-	98,53	-	84,30	-	8,05			11,00
01.01.16	24,00	-	164,15	76,91	87,24	84,91	44,95	39,96	7,00	5,00	3,14	86,43	-	-	89,23	-	89,23	-	85,06	-	7,36			10,49
02.01.16	24,00	-	163,59	76,12	87,47	85,06	43,76	41,30	7,00	5,00	3,11	87,67	-	-	90,48	-	90,48	-	85,24	-	7,48			10,59
03.01.16	24,00	-	165,00	76,17	88,83	87,02	45,12	41,90	7,00	5,00	3,18	88,85	-	-	91,84	-	91,84	-	87,18	-	7,75			10,93
04.01.16	24,00	-	161,30	75,23	86,07	88,47	45,20	43,27	7,00	5,00	3,22	86,41	-	-	89,40	-	89,40	-	88,63	-	7,67			10,88
05.01.16	24,00	-	162,67	75,21	87,46	89,55	44,94	44,61	7,00	5,00	3,35	87,43	-	-	90,52	-	90,52	-	89,73	-	7,85			11,20
06.01.16	24,00	-	162,79	75,09	87,70	89,31	44,35	44,96	7,00	5,00	3,37	87,66	-	-	90,74	-	90,74	-	89,43	-	7,85			11,22
07.01.16	24,00	-	162,68	74,58	88,10	87,99	43,16	44,83	7,00	5,00	3,28	88,70	-	-	91,74	-	91,74	-	88,23	-	7,83			11,11
08.01.16	24,00	-	163,07	74,66	88,41	90,09	43,97	46,12	7,00	5,00	3,40	88,80	-	-	92,01	-	92,01	-	90,25	-	8,02			11,42
09.01.16	24,00	-	162,64	74,38	88,26	89,23	43,64	45,59	7,00	5,00	3,39	88,14	-	-	91,24	-	91,24	-	89,41	-	7,89			11,28
10.01.16	24,00	-	163,36	73,29	90,07	89,48	43,96	45,52	7,00	5,00	3,33	89,98	-	-	93,16	-	93,16	-	89,64	-	8,07			11,41
11.01.16	24,00	-	163,45	73,26	90,19	91,19	44,69	46,50	7,00	5,00	3,46	89,51	-	-	92,79	-	92,79	-	91,39	-	8,19			11,64
12.01.16	24,00	-	165,17	74,51	90,66	95,59	47,99	47,60	7,00	5,00	3,59	90,14	-	-	93,73	-	93,73	-	95,74	-	8,64			12,23
13.01.16	24,00	-	165,67	74,87	90,80	94,84	48,65	46,19	7,00	5,00	3,49	90,37	-	-	93,92	-	93,92	-	95,00	-	8,59			12,08
14.01.16	24,00	-	165,63	74,47	91,16	94,52	48,41	46,11	7,00	5,00	3,44	91,04	-	-	94,61	-	94,61	-	94,71	-	8,63			12,06
15.01.16	24,00	-	165,93	74,30	91,63	96,11	48,28	47,83	7,00	5,00	3,62	90,83	-	-	94,48	-	94,48	-	96,28	-	8,75			12,38
16.01.16	24,00	-	165,23	73,48	91,75	95,53	47,78	47,75	7,00	5,00	3,58	90,95	-	-	94,56	-	94,56	-	95,69	-	8,71			12,29
17.01.16	24,00	-	166,84	73,53	93,31	95,33	47,96	47,37	7,00	5,00	3,54	92,62	-	-	96,30	-	96,30	-	95,49	-	8,85			12,40
18.01.16	24,00	-	164,73	73,40	91,33	95,33	47,71	47,62	7,00	5,00	3,54	90,84	-	-	94,44	-	94,44	-	95,50	-	8,68			12,22
19.01.16	24,00	-	120,15	57,31	62,84	91,73	47,28	44,45	7,00	5,00	0,60	90,95	-	-	93,89	-	93,89	-	84,93	-	7,72			8,32
20.01.16	24,00	-	179,59	70,27	109,32	88,37	45,63	42,74	7,00	5,00	2,99	109,28	-	-	113,10	-	113,10	-	88,56	-	9,68			12,67
21.01.16	24,00	-	158,93	71,59	87,34	95,93	48,66	47,27	7,00	5,00	3,35	87,50	-	-	91,06	-	91,06	-	96,24	-	8,43			11,78
22.01.16	24,00	-	151,76	72,76	79,00	95,29	48,28	47,01	7,00	5,00	3,45	78,58	-	-	81,72	-	81,72	-	95,54	-	7,52			10,96
23.01.16	24,00	-	156,30	72,07	84,23	95,12	47,27	47,85	7,00	5,00	3,44	84,32	-	-	87,63	-	87,63	-	95,26	-	8,04			11,48
Среднее	24,00	-	156,25	74,57	81,69	87,52	45,37	42,15	7,00	5,00	3,07	82,48	-	-	85,37	-	85,37	-	87,49	-	7,33	-	-	10,40
Итого	744,00		4843,83	2311,56	2532,27						95,08	2556,89	0,00	0,00	2646,32	0,00	2646,32	0,00			227,38	0,00	0,00	322,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	71310,45	53035,80	18723,66	-	19165,48	-	2429,48	-	-
	24.01.16 03:00	75534,95	54950,79	21058,23	-	21584,12	-	2724,04	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -2,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **320,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **2646,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбытового учета Отдел эксплуатации АСКУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» 01 16 г.

Уведп. дог. отн.