Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9977.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219419-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219419 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.12.15 | 24,00 | - | 121,42 | 71,15 | 50,27 | 70,62 | 45,86 | 24,76 | 7,00 | 5,00 | 1,75 | 50,52 | - | - | 51,67 | - | 51,67 | - | 70,54 | - | 3,57 | | | 5,32 |
| 25.12.15 | 24,00 | - | 122,10 | 71,11 | 50,99 | 70,71 | 45,69 | 25,02 | 7,00 | 5,00 | 1,78 | 51,16 | - | - | 52,31 | - | 52,31 | - | 70,62 | - | 3,61 | | | 5,39 |
| 26.12.15 | 24,00 | - | 122,69 | 70,59 | 52,10 | 71,11 | 45,61 | 25,50 | 7,00 | 5,00 | 1,80 | 52,23 | - | - | 53,43 | - | 53,43 | - | 71,03 | - | 3,71 | | | 5,51 |
| 27.12.15 | 24,00 | - | 123,22 | 69,34 | 53,88 | 74,06 | 45,91 | 28,15 | 7,00 | 5,00 | 1,93 | 54,22 | - | - | 55,54 | - | 55,54 | - | 74,06 | - | 4,02 | | | 5,95 |
| 28.12.15 | 24,00 | - | 119,03 | 69,02 | 50,01 | 76,25 | 46,59 | 29,66 | 7,00 | 5,00 | 2,02 | 50,42 | - | - | 51,73 | - | 51,73 | - | 76,20 | - | 3,84 | | | 5,86 |
| 29.12.15 | 24,00 | - | 111,03 | 69,28 | 41,75 | 78,34 | 47,53 | 30,81 | 7,00 | 5,00 | 2,12 | 42,07 | - | - | 43,22 | - | 43,22 | - | 78,18 | - | 3,29 | | | 5,41 |
| 30.12.15 | 24,00 | - | 121,80 | 68,59 | 53,21 | 82,55 | 48,99 | 33,56 | 7,00 | 5,00 | 2,29 | 53,41 | - | - | 55,03 | - | 55,03 | - | 82,53 | - | 4,41 | | | 6,70 |
| 31.12.15 | 24,00 | - | 110,02 | 69,12 | 40,90 | 84,10 | 50,23 | 33,87 | 7,00 | 5,00 | 2,33 | 41,08 | - | - | 42,39 | - | 42,39 | - | 83,96 | - | 3,45 | | | 5,79 |
| 01.01.16 | 24,00 | - | 99,14 | 69,88 | 29,26 | 84,78 | 49,76 | 35,02 | 7,00 | 5,00 | 2,44 | 29,45 | - | - | 30,39 | - | 30,39 | - | 84,60 | - | 2,49 | | | 4,93 |
| 02.01.16 | 24,00 | - | 99,41 | 69,48 | 29,93 | 85,01 | 48,77 | 36,24 | 7,00 | 5,00 | 2,50 | 30,22 | - | - | 31,19 | - | 31,19 | - | 84,87 | - | 2,57 | | | 5,07 |
| 03.01.16 | 24,00 | - | 101,29 | 69,36 | 31,93 | 86,96 | 50,21 | 36,75 | 7,00 | 5,00 | 2,54 | 32,13 | - | - | 33,22 | - | 33,22 | - | 86,81 | - | 2,79 | | | 5,33 |
| 04.01.16 | 24,00 | - | 98,40 | 68,66 | 29,74 | 88,32 | 50,55 | 37,77 | 7,00 | 5,00 | 2,59 | 29,94 | - | - | 30,98 | - | 30,98 | - | 88,12 | - | 2,64 | | | 5,23 |
| 05.01.16 | 24,00 | - | 99,09 | 68,71 | 30,38 | 89,51 | 50,51 | 39,00 | 7,00 | 5,00 | 2,68 | 30,50 | - | - | 31,56 | - | 31,56 | - | 89,43 | - | 2,73 | | | 5,41 |
| 06.01.16 | 24,00 | - | 100,53 | 68,55 | 31,98 | 88,96 | 49,81 | 39,15 | 7,00 | 5,00 | 2,70 | 32,00 | - | - | 33,11 | - | 33,11 | - | 88,70 | - | 2,84 | | | 5,54 |
| 07.01.16 | 24,00 | - | 99,94 | 68,35 | 31,59 | 88,05 | 48,78 | 39,27 | 7,00 | 5,00 | 2,68 | 31,67 | - | - | 32,75 | - | 32,75 | - | 88,07 | - | 2,79 | | | 5,47 |
| 08.01.16 | 24,00 | - | 103,99 | 68,19 | 35,80 | 89,91 | 49,57 | 40,34 | 7,00 | 5,00 | 2,76 | 35,82 | - | - | 37,08 | - | 37,08 | - | 89,74 | - | 3,22 | | | 5,98 |
| 09.01.16 | 24,00 | - | 99,88 | 68,01 | 31,87 | 89,05 | 49,29 | 39,76 | 7,00 | 5,00 | 2,73 | 31,71 | - | - | 32,84 | - | 32,84 | - | 88,88 | - | 2,82 | | | 5,55 |
| 10.01.16 | 24,00 | - | 104,74 | 66,97 | 37,77 | 89,09 | 49,51 | 39,58 | 7,00 | 5,00 | 2,66 | 37,84 | - | - | 39,17 | - | 39,17 | - | 88,83 | - | 3,37 | | | 6,02 |
| 11.01.16 | 24,00 | - | 115,46 | 66,79 | 48,67 | 91,74 | 50,73 | 41,01 | 7,00 | 5,00 | 2,74 | 48,71 | - | - | 50,51 | - | 50,51 | - | 91,72 | - | 4,47 | | | 7,21 |
| 12.01.16 | 24,00 | - | 117,20 | 67,73 | 49,47 | 95,41 | 54,13 | 41,28 | 7,00 | 5,00 | 2,84 | 49,19 | - | - | 51,14 | - | 51,14 | - | 95,24 | - | 4,69 | | | 7,53 |
| 13.01.16 | 24,00 | - | 117,46 | 68,22 | 49,24 | 94,78 | 54,54 | 40,24 | 7,00 | 5,00 | 2,82 | 48,62 | - | - | 50,54 | - | 50,54 | - | 94,65 | - | 4,61 | | | 7,42 |
| 14.01.16 | 24,00 | - | 116,44 | 67,66 | 48,78 | 94,56 | 54,20 | 40,36 | 7,00 | 5,00 | 2,83 | 47,91 | - | - | 49,77 | - | 49,77 | - | 94,45 | - | 4,53 | | | 7,35 |
| 15.01.16 | 24,00 | - | 116,28 | 67,38 | 48,90 | 96,03 | 54,03 | 42,00 | 7,00 | 5,00 | 2,91 | 48,22 | - | - | 50,16 | - | 50,16 | - | 95,88 | - | 4,63 | | | 7,54 |
| 16.01.16 | 24,00 | - | 116,78 | 66,68 | 50,10 | 95,43 | 53,53 | 41,90 | 7,00 | 5,00 | 2,88 | 49,31 | - | - | 51,28 | - | 51,28 | - | 95,28 | - | 4,70 | | | 7,59 |
| 17.01.16 | 24,00 | - | 116,62 | 66,88 | 49,74 | 95,26 | 53,60 | 41,66 | 7,00 | 5,00 | 2,90 | 48,73 | - | - | 50,66 | - | 50,66 | - | 95,11 | - | 4,64 | | | 7,54 |
| 18.01.16 | 24,00 | - | 116,46 | 66,33 | 50,13 | 95,28 | 53,29 | 41,99 | 7,00 | 5,00 | 2,93 | 48,77 | - | - | 50,69 | - | 50,69 | - | 95,15 | - | 4,64 | | | 7,57 |
| 19.01.16 | 24,00 | - | 74,89 | 48,81 | 26,08 | 91,13 | 50,57 | 40,56 | 7,00 | 5,00 | 0,80 | 43,72 | - | - | 45,08 | - | 45,08 | - | 81,66 | - | 3,57 | | | 4,36 |
| 20.01.16 | 24,00 | - | 111,43 | 65,16 | 46,27 | 89,19 | 50,81 | 38,38 | 7,00 | 5,00 | 2,58 | 45,43 | - | - | 47,02 | - | 47,02 | - | 89,27 | - | 4,06 | | | 6,63 |
| 21.01.16 | 24,00 | - | 112,67 | 64,66 | 48,01 | 95,74 | 54,19 | 41,55 | 7,00 | 5,00 | 2,81 | 46,91 | - | - | 48,80 | - | 48,80 | - | 95,60 | - | 4,49 | | | 7,29 |
| 22.01.16 | 24,00 | - | 108,01 | 65,18 | 42,83 | 95,19 | 53,81 | 41,38 | 7,00 | 5,00 | 2,79 | 41,94 | - | - | 43,58 | - | 43,58 | - | 95,17 | - | 4,00 | | | 6,79 |
| 23.01.16 | 24,00 | - | 110,17 | 64,86 | 45,31 | 95,01 | 53,03 | 41,98 | 7,00 | 5,00 | 2,78 | 44,86 | - | - | 46,63 | - | 46,63 | - | 94,88 | - | 4,26 | | | 7,04 |
| Среднее | 24,00 | - | 109,92 | 67,44 | 42,48 | 87,49 | 50,44 | 37,05 | 7,00 | 5,00 | 2,48 | 42,86 | - | - | 44,31 | - | 44,31 | - | 87,07 | - | 3,72 | - | - | 6,20 |
| Итого | 744,00 | | 3407,59 | 2090,70 | 1316,89 | | | | | | 76,88 | 1328,71 | 0,00 | 0,00 | 1373,47 | 0,00 | 1373,47 | 0,00 | | | 115,42 | 0,00 | 0,00 | 192,29 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.12.15 04:00 | 24501,23 | 12157,57 | 12351,39 | - | 12611,54 | - | 1037,90 | - | - |
| | 24.01.16 02:00 | 27295,09 | 13893,77 | 13419,42 | - | 13718,19 | - | 1202,05 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -1,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **191,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1373,47** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
должность
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«23» 01 16

Уточн. дог. отнош.