Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9978.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208211-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,87

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	90,01	79,11	10,90	70,94	45,77	25,17	7,00	5,00	1,76	26,81	17,04	9,77	27,44	17,28	10,16	-	70,86	52,33	1,01			2,77
25.12.15	24,00	-	90,90	78,87	12,03	71,02	45,73	25,29	7,00	5,00	1,77	27,83	16,99	10,84	28,46	17,23	11,23	-	70,93	52,32	1,09			2,85
26.12.15	24,00	-	92,57	78,01	14,56	71,45	45,54	25,91	7,00	5,00	1,80	30,08	16,79	13,29	30,80	17,03	13,77	-	71,42	52,45	1,27			3,07
27.12.15	24,00	-	88,63	77,79	10,84	74,35	45,85	28,50	7,00	5,00	1,94	26,46	16,76	9,70	27,11	17,00	10,11	-	74,34	52,83	1,08			3,03
28.12.15	24,00	-	88,57	77,88	10,69	76,51	46,45	30,06	7,00	5,00	2,05	26,39	16,79	9,60	27,11	17,03	10,08	-	76,43	53,85	1,12			3,16
29.12.15	24,00	-	87,45	77,95	9,50	78,70	47,34	31,36	7,00	5,00	2,13	25,28	16,83	8,45	25,98	17,07	8,91	-	78,61	54,78	1,07			3,20
30.12.15	24,00	-	90,18	77,85	12,33	82,91	49,49	33,42	7,00	5,00	2,32	28,55	17,93	10,62	29,40	18,24	11,16	-	83,07	59,56	1,30			3,63
31.12.15	24,00	-	98,14	80,21	17,93	84,46	51,71	32,75	7,00	5,00	2,37	37,50	21,64	15,86	38,67	22,12	16,55	-	84,29	64,10	1,78			4,15
01.01.16	24,00	-	93,47	81,66	11,81	85,23	51,35	33,88	7,00	5,00	2,44	32,13	22,05	10,08	33,16	22,53	10,63	-	85,11	63,37	1,34			3,78
02.01.16	24,00	-	92,68	81,51	11,17	85,47	50,29	35,18	7,00	5,00	2,47	31,75	21,88	9,87	32,79	22,36	10,43	-	85,36	61,93	1,36			3,83
03.01.16	24,00	-	93,60	81,50	12,10	87,42	51,54	35,88	7,00	5,00	2,52	32,71	21,89	10,82	33,84	22,37	11,47	-	87,30	63,49	1,47			3,99
04.01.16	24,00	-	93,15	80,45	12,70	88,81	51,74	37,07	7,00	5,00	2,56	33,08	21,59	11,49	34,26	22,07	12,19	-	88,68	64,04	1,55			4,12
05.01.16	24,00	-	93,00	80,58	12,42	90,00	51,66	38,34	7,00	5,00	2,64	32,93	21,65	11,28	34,09	22,13	11,96	-	89,92	64,31	1,57			4,21
06.01.16	24,00	-	94,22	80,32	13,90	89,37	50,99	38,38	7,00	5,00	2,65	34,24	21,54	12,70	35,45	22,02	13,43	-	89,15	63,92	1,68			4,33
07.01.16	24,00	-	92,00	80,32	11,68	88,49	49,97	38,52	7,00	5,00	2,65	32,04	21,55	10,49	33,15	22,03	11,12	-	88,51	62,58	1,49			4,13
08.01.16	24,00	-	92,00	80,31	11,69	90,33	50,74	39,59	7,00	5,00	2,72	32,08	21,59	10,49	33,22	22,07	11,15	-	90,18	63,63	1,52			4,24
09.01.16	24,00	-	92,78	79,82	12,96	89,50	50,33	39,17	7,00	5,00	2,67	33,28	21,41	11,87	34,47	21,89	12,58	-	89,37	63,08	1,62			4,29
10.01.16	24,00	-	92,77	78,83	13,94	89,52	50,61	38,91	7,00	5,00	2,62	33,93	21,12	12,81	35,13	21,60	13,53	-	89,37	63,19	1,70			4,32
11.01.16	24,00	-	91,64	79,35	12,29	92,16	51,96	40,20	7,00	5,00	2,71	32,49	21,30	11,19	33,70	21,77	11,93	-	92,14	64,76	1,62			4,33
12.01.16	24,00	-	91,39	80,77	10,62	95,77	55,04	40,73	7,00	5,00	2,81	31,23	21,79	9,44	32,46	22,27	10,19	-	95,61	67,93	1,51			4,32
13.01.16	24,00	-	92,97	81,12	11,85	95,15	55,50	39,65	7,00	5,00	2,75	32,52	21,89	10,63	33,79	22,37	11,42	-	95,02	68,31	1,60			4,35
14.01.16	24,00	-	91,37	80,68	10,69	94,93	54,98	39,95	7,00	5,00	2,77	31,17	21,77	9,40	32,41	22,25	10,16	-	94,83	67,79	1,48			4,25
15.01.16	24,00	-	91,53	80,29	11,24	96,39	54,98	41,41	7,00	5,00	2,84	31,73	21,67	10,06	32,98	22,15	10,83	-	96,23	68,31	1,58			4,42
16.01.16	24,00	-	91,70	79,32	12,38	95,80	54,63	41,17	7,00	5,00	2,80	32,51	21,39	11,12	33,81	21,87	11,94	-	95,63	68,00	1,66			4,46
17.01.16	24,00	-	91,92	79,47	12,45	95,68	54,83	40,85	7,00	5,00	2,78	32,64	21,43	11,21	33,93	21,91	12,02	-	95,49	67,94	1,67			4,45
18.01.16	24,00	-	90,05	79,46	10,59	95,69	54,31	41,38	7,00	5,00	2,80	30,84	21,41	9,43	32,06	21,89	10,17	-	95,54	67,40	1,51			4,31
19.01.16	24,00	-	57,38	52,79	4,59	90,74	51,34	39,40	7,00	5,00	1,26	24,13	12,66	11,47	24,91	12,92	11,99	-	85,12	63,66	1,24			2,50
20.01.16	24,00	-	88,09	78,10	9,99	89,69	52,03	37,66	7,00	5,00	2,48	30,10	20,95	9,15	31,16	21,40	9,76	-	89,81	63,89	1,37			3,84
21.01.16	24,00	-	88,15	77,01	11,14	96,22	55,15	41,07	7,00	5,00	2,71	30,61	20,72	9,89	31,82	21,20	10,62	-	96,09	68,31	1,53			4,24
22.01.16	24,00		77,87	69,30	8,57	92,22	52,84	39,38	7,00	5,00	2,15	28,28	18,11	10,17	29,30	18,51	10,79	-	90,34	65,29	1,38	-	-	3,53
23.01.16	24,00		77,87	69,30	8,57	92,22	52,84	39,38	7,00	5,00	2,15	28,28	18,11	10,17	29,30	18,51	10,79	-	90,34	65,29	1,38	-	-	3,53
Среднее	24,00	-	89,61	78,06	11,55	87,65	51,21	36,44	7,00	5,00	2,42	30,76	20,01	10,75	31,81	20,42	11,39	-	87,26	62,67	1,44	-	-	3,86
Итого	744,00		2778,06	2419,93	358,13						75,10	953,60	620,24	333,36	986,15	633,08	353,07	0,00			44,51	0,00	0,00	119,61

авар пе

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,83 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **118,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **353,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись ответственного
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.

Отрегулировать температуру