Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319028
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1319028-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |

Приборы УУТЭ поверены до _____

| | |
|---|---|
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Txв, гр.С= 0,94

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 24.12.15 | 24,00 | - | 46,94 | 46,94 | 0,00 | 70,23 | 38,12 | 32,11 | 4,87 | 4,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,51 |
| 25.12.15 | 24,00 | - | 48,45 | 48,45 | 0,00 | 68,35 | 37,69 | 30,66 | 4,90 | 4,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,48 |
| 26.12.15 | 24,00 | - | 46,96 | 46,96 | 0,00 | 67,29 | 36,97 | 30,32 | 4,86 | 4,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,42 |
| 27.12.15 | 24,00 | - | 47,42 | 47,42 | 0,00 | 67,69 | 36,72 | 30,97 | 4,87 | 4,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,47 |
| 28.12.15 | 24,00 | - | 46,93 | 46,93 | 0,00 | 71,48 | 37,10 | 34,38 | 4,85 | 4,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,61 |
| 29.12.15 | 24,00 | - | 46,03 | 46,03 | 0,00 | 73,65 | 36,99 | 36,66 | 4,82 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,69 |
| 30.12.15 | 24,00 | - | 25,44 ? | 25,44 ? | 0,00 | 54,35 ? | 39,94 | 14,41 | 4,84 | 4,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,97 |
| 31.12.15 | 24,00 | - | 44,54 ? | 44,51 ? | 0,03 | 74,56 ? | 37,83 | 36,73 | 4,79 | 4,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,82 |
| 01.01.16 | 24,00 | - | 47,20 | 47,20 | 0,00 | 83,39 | 39,81 | 43,58 | 4,82 | 4,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,06 |
| 02.01.16 | 24,00 | - | 47,98 | 47,98 | 0,00 | 82,64 | 39,38 | 43,26 | 4,86 | 4,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,07 |
| 03.01.16 | 24,00 | - | 48,12 | 48,12 | 0,00 | 83,37 | 38,71 | 44,66 | 4,88 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,15 |
| 04.01.16 | 24,00 | - | 48,04 | 48,04 | 0,00 | 86,13 | 39,73 | 46,40 | 4,89 | 4,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,23 |
| 05.01.16 | 24,00 | - | 47,99 | 47,99 | 0,00 | 87,61 | 39,94 | 47,67 | 4,88 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,29 |
| 06.01.16 | 24,00 | - | 47,77 | 47,77 | 0,00 | 88,73 | 39,70 | 49,03 | 4,86 | 4,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,34 |
| 07.01.16 | 24,00 | - | 47,70 | 47,68 | 0,03 | 84,22 | 40,86 | 43,36 | 4,88 | 4,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,13 |
| 08.01.16 | 24,00 | - | 47,70 | 47,68 | 0,03 | 84,22 | 40,86 | 43,36 | 4,88 | 4,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,13 |
| 09.01.16 | 24,00 | - | 50,84 | 50,16 | 0,68 | 90,21 | 39,91 | 50,30 | 4,92 | 4,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,58 |
| 10.01.16 | 24,00 | - | 50,81 | 50,81 | 0,00 | 91,10 | 40,95 | 50,15 | 4,90 | 4,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,55 |
| 11.01.16 | 24,00 | - | 51,23 | 51,22 | 0,00 | 90,22 | 41,29 | 48,93 | 4,93 | 4,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,51 |
| 12.01.16 | 24,00 | - | 45,35 | 45,35 | 0,00 | 91,79 | 42,13 | 49,66 | 5,05 | 4,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,25 |
| 13.01.16 | 24,00 | - | 47,70 | 47,68 | 0,03 | 84,22 | 40,86 | 43,36 | 4,88 | 4,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,13 |
| 14.01.16 | 24,00 | - | 47,70 | 47,68 | 0,03 | 84,22 | 40,86 | 43,36 | 4,88 | 4,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,13 |
| 15.01.16 | 24,00 | - | 50,59 | 50,59 | 0,00 | 94,51 | 44,74 | 49,77 | 4,88 | 4,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,52 |
| 16.01.16 | 24,00 | - | 49,88 | 49,88 | 0,00 | 94,42 | 44,04 | 50,38 | 4,86 | 4,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,51 |
| 17.01.16 | 24,00 | - | 50,03 | 50,03 | 0,00 | 95,04 | 44,26 | 50,78 | 4,90 | 4,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,54 |
| 18.01.16 | 24,00 | - | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 94,85 | 44,33 | 50,52 | 4,89 | 4,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,53 |
| 19.01.16 | 24,00 | - | 49,95 | 49,95 | 0,00 | 94,79 | 43,91 | 50,88 | 4,88 | 4,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,54 |
| 20.01.16 | 24,00 | - | 50,75 | 50,75 | 0,00 | 95,28 | 44,88 | 50,40 | 4,88 | 4,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,56 |
| 21.01.16 | 24,00 | - | 49,96 | 49,96 | 0,00 | 94,08 | 44,98 | 49,10 | 4,84 | 4,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,45 |
| 22.01.16 | 24,00 | - | 49,38 | 49,38 | 0,00 | 93,99 | 44,74 | 49,25 | 4,84 | 4,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,43 |
| 23.01.16 | 24,00 | - | 49,36 | 49,36 | 0,00 | 94,19 | 44,40 | 49,79 | 4,87 | 4,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,46 |
| Среднее | 24,00 | - | 47,70 | 47,68 | 0,03 | 84,22 | 40,86 | 43,36 | 4,88 | 4,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,13 |
| Итого | 744,00 | | 1478,75 | 1477,93 | 0,82 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,06 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26.12.15 18:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 11.01.16 13:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«27» 01 16