Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42-1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9071.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 42-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205767
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205767-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)											Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	78,53	78,53	0,00	58,46	36,73	21,73	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
25.12.15	24,00	-	77,18	77,18	0,00	58,51	36,69	21,82	7,00	5,00	1,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,69
26.12.15	24,00	-	78,65	78,65	0,00	60,58	37,51	23,07	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
27.12.15	24,00	-	85,13	87,93	-2,80	61,40	39,07	22,33	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
28.12.15	24,00	-	80,35	80,35	0,00	60,05	37,38	22,67	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
29.12.15	24,00	-	81,27	81,27	0,00	62,29	37,77	24,52	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
30.12.15	24,00	-	84,03	83,71	0,32	63,78	38,99	24,79	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,09
31.12.15	24,00	-	79,36	79,36	0,00	55,78	35,29	20,49	7,00	5,00	1,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,63
01.01.16	24,00	-	80,37	80,37	0,00	64,95	39,18	25,77	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
02.01.16	24,00	-	88,28	88,28	0,00	65,21	40,52	24,69	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
03.01.16	24,00	-	87,29	87,29	0,00	64,27	40,02	24,25	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
04.01.16	24,00	-	84,04	84,04	0,00	64,25	39,01	25,24	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
05.01.16	24,00	-	77,80	77,80	0,00	63,86	37,95	25,91	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
06.01.16	24,00	-	78,89	78,89	0,00	64,59	38,28	26,31	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
07.01.16	24,00	-	77,18	77,18	0,00	63,90	37,62	26,28	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
08.01.16	24,00	-	76,90	76,90	0,00	64,67	38,22	26,45	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
09.01.16	24,00	-	78,40	78,40	0,00	65,22	39,05	26,17	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
10.01.16	24,00	-	78,92	78,92	0,00	65,20	39,48	25,72	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
11.01.16	24,00	-	79,57	79,57	0,00	65,54	39,93	25,61	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
12.01.16	24,00	-	80,09	80,09	0,00	65,72	39,81	25,91	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
13.01.16	24,00	-	79,53	79,53	0,00	65,49	39,74	25,75	7,00	5,00	2,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05
14.01.16	24,00	-	83,50	83,50	0,00	90,28	44,50	45,78	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
15.01.16	24,00	-	82,61	82,61	0,00	91,81	44,59	47,22	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
16.01.16	24,00	-	81,25	81,25	0,00	91,60	44,17	47,43	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,86
17.01.16	24,00	-	81,06	81,06	0,00	91,11	44,08	47,03	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
18.01.16	24,00	-	80,36	80,36	0,00	91,19	43,83	47,36	7,00	5,00	3,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,81
19.01.16	24,00	-	55,78	55,76	0,02	90,48	42,90	47,58	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
20.01.16	24,00	-	86,04	86,04	0,00	80,16	40,99	39,17	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
21.01.16	24,00	-	85,04	85,04	0,00	91,12	45,76	45,36	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,86
22.01.16	24,00	-	75,62	75,61	0,01	87,25	43,22	44,04	7,00	5,00	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30
23.01.16	24,00	-	83,86	83,86	0,00	90,96	44,99	45,97	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,86
Среднее	24,00	-	80,22	80,30	-0,08	71,60	40,23	31,37	7,00	5,00	2,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
Итого	744,00		2486,88	2489,33	-2,45						77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	77,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	9278,13	9286,14	0,00	-	0,00	-	241,80	-	-
	24.01.16 03:00	911,79	911,77	0,00	-	0,00	-	141,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбыта
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 27.01 16 г.