Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-										22,04	1,64	20,40	22,63	1,64	20,99	-	76,05	23,70	1,64			1,64
25.12.15	24,00	-										21,56	1,74	19,82	22,13	1,74	20,39	-	75,01	21,81	1,58			1,58
26.12.15	24,00	-										26,25	1,56	24,69	26,92	1,56	25,36	-	74,76	20,52	1,93			1,93
27.12.15	24,00	-										25,95	1,33	24,62	26,60	1,33	25,27	-	74,87	20,44	1,92			1,92
28.12.15	24,00	-										21,81	1,69	20,12	22,36	1,69	20,67	-	74,70	20,29	1,60			1,60
29.12.15	24,00	-										23,25	1,59	21,66	23,86	1,59	22,27	-	75,74	20,78	1,73			1,73
30.12.15	24,00	-										26,08	1,45	24,63	26,78	1,45	25,33	-	77,15	19,04	1,99			1,99
31.12.15	24,00	-										34,06	1,11	32,95	34,93	1,11	33,82	-	75,56	20,58	2,55			2,55
01.01.16	24,00	-										18,85	1,75	17,10	19,34	1,75	17,59	-	75,56	21,31	1,39			1,39
02.01.16	24,00	-										18,28	1,83	16,45	18,79	1,83	16,96	-	78,07	15,32	1,40			1,40
03.01.16	24,00	-										22,07	1,75	20,32	22,68	1,75	20,93	-	78,18	15,89	1,70			1,70
04.01.16	24,00	-										25,28	1,49	23,79	25,98	1,49	24,49	-	77,96	16,56	1,95			1,95
05.01.16	24,00	-										22,98	1,72	21,26	23,63	1,72	21,91	-	78,64	14,89	1,78			1,78
06.01.16	24,00	-										24,95	0,97	23,98	25,57	0,97	24,60	-	74,62	14,51	1,85			1,85
07.01.16	24,00	-										25,54	0,00	25,54	26,15	0,00	26,15	-	72,64	18,20	1,86			1,86
08.01.16	24,00	-										26,32	0,00	26,32	26,99	0,00	26,99	-	74,08	18,51	1,95			1,95
09.01.16	24,00	-										25,84	0,00	25,84	26,51	0,00	26,51	-	74,77	19,76	1,93			1,93
10.01.16	24,00	-										30,77	0,00	30,77	31,54	0,00	31,54	-	75,13	20,56	2,32			2,32
11.01.16	24,00	-										25,17	0,54	24,63	25,83	0,54	25,29	-	76,37	15,29	1,91			1,91
12.01.16	24,00	-										25,42	1,74	23,68	26,12	1,74	24,38	-	77,43	21,19	1,93			1,93
13.01.16	24,00	-										25,82	1,67	24,15	26,53	1,67	24,86	-	77,09	20,23	1,96			1,96
14.01.16	24,00	-										21,21	1,28	19,93	21,72	1,28	20,44	-	73,62	20,51	1,54			1,54
15.01.16	24,00	-										25,78	1,51	24,27	26,47	1,51	24,96	-	75,53	18,80	1,92			1,92
16.01.16	24,00	-										25,45	1,43	24,02	26,10	1,43	24,67	-	75,33	15,87	1,90			1,90
17.01.16	24,00	-										29,14	1,68	27,46	29,90	1,68	28,22	-	76,14	17,17	2,19			2,19
18.01.16	24,00	-										24,85	2,05	22,80	25,52	2,05	23,47	-	76,94	21,14	1,87			1,87
19.01.16	24,00	-										24,68	1,80	22,88	25,33	1,80	23,53	-	77,18	23,39	1,87			1,87
20.01.16	24,00	-										24,23	1,53	22,70	24,85	1,53	23,32	-	75,79	20,86	1,80			1,80
21.01.16	24,00											24,77	1,32	23,46	25,42	1,32	24,10	-	75,89	19,18	1,85	-	-	1,85
22.01.16	24,00											24,77	1,32	23,46	25,42	1,32	24,10	-	75,89	19,18	1,85	-	-	1,85
23.01.16	24,00											24,77	1,32	23,46	25,42	1,32	24,10	-	75,89	19,18	1,85	-	-	1,85
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,77	1,32	23,46	25,42	1,32	24,10	-	75,89	19,18	1,85	-	-	1,85
Итого	744,00		0,00	0,00	0,00						0,00	767,95	40,80	727,15	788,02	40,80	747,22	0,00			57,49	0,00	0,00	57,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
29.12.15 02:00	7384,71	7384,71	609,98	41,41	625,90	41,41	101,43	45,14	-
21.01.16 01:00	13780,93	13780,93	1185,64	70,31	1216,65	70,31	239,98	88,38	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **747,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 01 16 г.