Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0,87
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	298,49	298,49	0,00	65,87	53,00	12,87	7,00	5,00	3,85													3,85
25.12.15	24,00	-	298,46	298,46	0,00	62,24	50,46	11,78	7,00	5,00	3,53													3,53
26.12.15	24,00	-	298,23	298,23	0,00	63,82	51,14	12,68	7,00	5,00	3,79													3,79
27.12.15	24,00	-	283,37	283,37	0,00	61,86	49,22	12,64	7,00	5,00	3,59													3,59
28.12.15	24,00	-	283,91	283,91	0,00	68,08	52,81	15,27	7,00	5,00	4,34													4,34
29.12.15	24,00	-	296,55	296,55	0,00	73,04	56,63	16,41	7,00	5,00	4,88													4,88
30.12.15	24,00	-	290,07	290,07	0,00	73,64	56,48	17,16	7,00	5,00	4,99													4,99
31.12.15	24,00	-	294,62	294,62	0,00	75,00	57,74	17,26	7,00	5,00	5,10													5,10
01.01.16	24,00	-	275,13	275,13	0,00	71,91	54,20	17,71	7,00	5,00	4,88													4,88
02.01.16	24,00	-	271,26	271,26	0,00	72,87	54,07	18,80	7,00	5,00	5,11													5,11
03.01.16	24,00	-	277,70	277,70	0,00	79,57	58,68	20,89	7,00	5,00	5,81													5,81
04.01.16	24,00	-	275,31	275,31	0,00	82,24	60,23	22,01	7,00	5,00	6,07													6,07
05.01.16	24,00	-	267,46	267,46	0,00	80,53	58,41	22,12	7,00	5,00	5,93													5,93
06.01.16	24,00	-	258,91	258,91	0,00	74,88	54,16	20,72	7,00	5,00	5,37													5,37
07.01.16	24,00	-	270,78	270,78	0,00	82,31	58,68	23,63	7,00	5,00	6,41													6,41
08.01.16	24,00	-	276,81	276,81	0,00	82,88	59,71	23,17	7,00	5,00	6,43													6,43
09.01.16	24,00	-	277,14	277,14	0,00	80,89	58,56	22,33	7,00	5,00	6,20													6,20
10.01.16	24,00	-	277,23	277,23	0,00	78,81	57,45	21,36	7,00	5,00	5,94													5,94
11.01.16	24,00	-	280,69	280,69	0,00	83,72	60,67	23,05	7,00	5,00	6,48													6,48
12.01.16	24,00	-	280,29	280,29	0,00	85,78	62,54	23,24	7,00	5,00	6,53													6,53
13.01.16	24,00	-	285,38	285,38	0,00	89,23	65,61	23,62	7,00	5,00	6,76													6,76
14.01.16	24,00	-	280,25	280,25	0,00	87,19	64,09	23,10	7,00	5,00	6,49													6,49
15.01.16	24,00	-	265,22	265,22	0,00	87,42	62,89	24,53	7,00	5,00	6,52													6,52
16.01.16	24,00	-	264,25	264,25	0,00	88,42	63,30	25,12	7,00	5,00	6,65													6,65
17.01.16	24,00	-	281,05	281,05	0,00	90,32	65,92	24,40	7,00	5,00	6,88													6,88
18.01.16	24,00	-	280,05	280,05	0,00	88,36	64,62	23,74	7,00	5,00	6,67													6,67
19.01.16	24,00	-	290,71	290,71	0,00	89,76	66,59	23,17	7,00	5,00	6,76													6,76
20.01.16	24,00	-	280,34	280,34	0,00	81,30	61,16	20,14	7,00	5,00	5,66													5,66
21.01.16	24,00		280,70	280,70	-	78,64	58,54	20,10	7,00	5,00	5,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,63
22.01.16	24,00		280,70	280,70	-	78,64	58,54	20,10	7,00	5,00	5,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,63
23.01.16	24,00		280,70	280,70	-	78,64	58,54	20,10	7,00	5,00	5,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,63
Среднее	24,00	-	280,70	280,70	-	78,64	58,54	20,10	7,00	5,00	5,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,63
Итого	744,00		8701,77	8701,77	0,00						174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	174,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 02:00	7384,71	7384,71	609,98	41,41	625,90	41,41	101,43	45,14	-
	21.01.16 01:00	13780,93	13780,93	1185,64	70,31	1216,65	70,31	239,98	88,38	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **174,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления
Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«28» 01 16 г.