Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207802-ч(с)-0116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207802 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,229817 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,945 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	79,94	79,94	0,00	69,59	44,19	25,40	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
25.12.15	24,00	-	79,84	79,84	0,00	69,62	43,99	25,63	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
26.12.15	24,00	-	79,31	79,31	0,00	69,87	43,68	26,19	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
27.12.15	24,00	-	78,50	78,50	0,00	72,42	43,79	28,63	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
28.12.15	24,00	-	78,49	78,49	0,00	74,56	44,27	30,29	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
29.12.15	24,00	-	78,71	78,71	0,00	76,67	44,75	31,92	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
30.12.15	24,00	-	78,19	78,05	0,14	80,40	45,69	34,71	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,72
31.12.15	24,00	-	77,77	77,62	0,15	82,31	46,55	35,76	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,79
01.01.16	24,00	-	77,67	75,93	1,74	83,04	46,05	36,99	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,08			2,96
02.01.16	24,00	-	77,09	77,09	0,00	83,16	45,15	38,01	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
03.01.16	24,00	-	77,33	75,60	1,73	85,02	45,93	39,09	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,08			3,10
04.01.16	24,00	-	76,57	76,57	0,00	86,40	45,92	40,48	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
05.01.16	24,00	-	76,28	76,28	0,00	87,36	45,61	41,75	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
06.01.16	24,00	-	75,05	74,84	0,21	87,34	45,06	42,28	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,19
07.01.16	24,00	-	75,70	75,70	0,00	85,83	43,67	42,16	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
08.01.16	24,00	-	75,81	75,81	0,00	87,99	44,17	43,82	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
09.01.16	24,00	-	75,37	75,37	0,00	87,21	43,64	43,57	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
10.01.16	24,00	-	74,83	73,08	1,75	87,38	43,76	43,62	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,08			3,34
11.01.16	24,00	-	74,64	74,38	0,26	88,74	44,33	44,41	7,00	5,00	3,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,33
12.01.16	24,00	-	76,04	76,04	0,00	93,25	47,10	46,15	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
13.01.16	24,00	-	76,44	76,44	0,00	92,55	47,89	44,66	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
14.01.16	24,00	-	75,78	75,78	0,00	92,21	47,88	44,33	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
15.01.16	24,00	-	74,85	74,85	0,00	93,82	48,03	45,79	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
16.01.16	24,00	-	73,47	73,47	0,00	93,30	47,35	45,95	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
17.01.16	24,00	-	73,76	73,76	0,00	93,12	47,48	45,64	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
18.01.16	24,00	-	73,57	73,57	0,00	93,12	47,19	45,93	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
19.01.16	24,00	-	39,91	42,03	-2,12	90,97	43,84	47,13	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
20.01.16	24,00	-	73,61	73,49	0,12	85,87	44,70	41,17	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,04
21.01.16	24,00	-	71,74	71,74	0,00	93,29	47,60	45,69	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
22.01.16	24,00	-	71,91	71,91	0,00	92,93	47,47	45,46	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
23.01.16	24,00	-	72,01	72,01	0,00	92,78	46,87	45,91	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
Среднее	24,00	-	74,84	74,72	0,13	85,55	45,60	39,95	7,00	5,00	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	2,98
Итого	744,00		2320,18	2316,20	3,98						92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,28	0,00	0,00	92,38

ав. Пе

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	2114,37	2048,64	0,00	-	0,00	-	63,24	-	-
	24.01.16 02:00	4034,62	3964,91	0,00	-	0,00	-	144,80	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 27 01 16 г.

печать энергосбыта