Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-4 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208185
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208185-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,193487 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=58,046 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	118,14	117,33	0,81	70,06	46,16	23,90	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			2,86
25.12.15	24,00	-	117,59	117,59	0,00	70,13	45,97	24,16	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
26.12.15	24,00	-	116,76	116,76	0,00	70,38	45,77	24,61	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
27.12.15	24,00	-	115,30	115,30	0,00	72,97	45,84	27,13	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
28.12.15	24,00	-	115,74	115,74	0,00	75,14	46,70	28,44	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
29.12.15	24,00	-	115,69	115,69	0,00	77,32	47,42	29,90	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
30.12.15	24,00	-	116,15	116,15	0,00	81,12	48,91	32,21	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
31.12.15	24,00	-	117,04	117,04	0,00	83,04	49,96	33,08	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,88
01.01.16	24,00	-	117,70	117,30	0,40	83,81	49,75	34,06	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			4,03
02.01.16	24,00	-	116,64	116,24	0,40	83,91	48,96	34,95	7,00	5,00	4,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			4,10
03.01.16	24,00	-	117,40	117,20	0,20	85,80	49,80	36,00	7,00	5,00	4,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,24
04.01.16	24,00	-	116,98	115,95	1,03	87,23	50,20	37,03	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,05			4,39
05.01.16	24,00	-	117,72	114,95	2,77	88,23	50,07	38,16	7,00	5,00	4,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,14			4,64
06.01.16	24,00	-	118,13	117,50	0,63	88,14	49,61	38,53	7,00	5,00	4,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			4,59
07.01.16	24,00	-	118,03	116,21	1,82	86,61	48,21	38,40	7,00	5,00	4,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,09			4,62
08.01.16	24,00	-	119,38	114,87	4,51	88,79	49,24	39,55	7,00	5,00	4,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,22			4,95
09.01.16	24,00	-	117,95	116,31	1,64	87,99	48,38	39,61	7,00	5,00	4,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,08			4,76
10.01.16	24,00	-	114,92	114,54	0,38	88,16	48,18	39,98	7,00	5,00	4,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			4,62
11.01.16	24,00	-	97,04	96,78	0,26	89,59	48,84	40,75	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,97
12.01.16	24,00	-	119,14	118,94	0,20	94,09	52,21	41,88	7,00	5,00	5,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			5,01
13.01.16	24,00	-	120,08	119,10	0,98	93,36	52,92	40,44	7,00	5,00	4,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,05			4,92
14.01.16	24,00	-	119,19	118,78	0,41	93,02	52,96	40,06	7,00	5,00	4,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			4,81
15.01.16	24,00	-	118,48	117,88	0,60	94,65	53,35	41,30	7,00	5,00	4,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			4,94
16.01.16	24,00	-	115,87	115,87	0,00	94,12	52,64	41,48	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
17.01.16	24,00	-	116,65	116,45	0,20	93,93	52,87	41,06	7,00	5,00	4,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,81
18.01.16	24,00	-	115,61	115,41	0,20	93,95	52,36	41,59	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,83
19.01.16	24,00	-	71,64	75,43	-3,79	89,96	50,40	39,56	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			2,87
20.01.16	24,00	-	119,15	116,96	2,19	86,63	49,87	36,76	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			4,49
21.01.16	24,00	-	114,92	114,72	0,20	94,21	52,99	41,22	7,00	5,00	4,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,76
22.01.16	24,00	-	116,76	114,55	2,21	93,80	52,63	41,17	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			4,93
23.01.16	24,00	-	115,29	114,13	1,16	93,64	52,13	41,51	7,00	5,00	4,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,06			4,86
Среднее	24,00	-	115,07	114,44	0,63	86,25	49,85	36,40	7,00	5,00	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	4,23
Итого	744,00		3567,08	3547,67	19,41						129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,20	0,00	0,00	131,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 01:00	3983,83	3967,94	0,00	-	0,00	-	108,82	-	
	24.01.16 00:00	6967,38	6932,89	0,00	-	0,00	-	224,85	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 131,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.