Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-5 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-5 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207740-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207740 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209017 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,705 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	94,52	94,52	0,00	70,54	44,93	25,61	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
25.12.15	24,00	-	94,45	94,45	0,00	70,59	44,76	25,83	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
26.12.15	24,00	-	93,86	93,86	0,00	70,88	44,61	26,27	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
27.12.15	24,00	-	93,09	93,09	0,00	73,56	44,79	28,77	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
28.12.15	24,00	-	93,23	93,23	0,00	75,76	45,34	30,42	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
29.12.15	24,00	-	93,30	93,30	0,00	77,93	45,49	32,44	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
30.12.15	24,00	-	93,12	93,12	0,00	81,79	46,76	35,03	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
31.12.15	24,00	-	93,10	93,10	0,00	83,71	47,60	36,11	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
01.01.16	24,00	-	92,82	92,82	0,00	84,49	47,19	37,30	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
02.01.16	24,00	-	92,15	92,15	0,00	84,63	46,12	38,51	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
03.01.16	24,00	-	92,14	92,14	0,00	86,53	47,09	39,44	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
04.01.16	24,00	-	91,23	91,23	0,00	87,96	47,03	40,93	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
05.01.16	24,00	-	91,12	91,12	0,00	89,00	46,80	42,20	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
06.01.16	24,00	-	91,20	91,20	0,00	88,90	46,25	42,65	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
07.01.16	24,00	-	90,82	90,82	0,00	87,38	45,05	42,33	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
08.01.16	24,00	-	90,87	90,87	0,00	89,59	45,66	43,93	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
09.01.16	24,00	-	90,54	90,54	0,00	88,78	45,10	43,68	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
10.01.16	24,00	-	89,63	89,63	0,00	88,97	45,08	43,89	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
11.01.16	24,00	-	89,75	89,75	0,00	90,43	45,75	44,68	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
12.01.16	24,00	-	91,16	91,16	0,00	94,94	48,57	46,37	7,00	5,00	4,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,23
13.01.16	24,00	-	91,81	91,81	0,00	94,17	49,39	44,78	7,00	5,00	4,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,12
14.01.16	24,00	-	91,11	91,11	0,00	93,86	49,30	44,56	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
15.01.16	24,00	-	90,49	90,49	0,00	95,52	49,61	45,91	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
16.01.16	24,00	-	89,48	89,48	0,00	95,01	49,07	45,94	7,00	5,00	4,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,12
17.01.16	24,00	-	89,76	89,76	0,00	94,80	49,25	45,55	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
18.01.16	24,00	-	89,34	89,34	0,00	94,82	48,99	45,83	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
19.01.16	24,00	-	49,77	54,03	-4,26	93,30	45,98	47,32	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
20.01.16	24,00	-	88,54	88,54	0,00	87,48	46,33	41,15	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
21.01.16	24,00	-	87,19	87,19	0,00	95,06	49,57	45,49	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
22.01.16	24,00	-	87,44	87,44	0,00	94,65	49,37	45,28	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,97
23.01.16	24,00	-	87,21	87,21	0,00	94,50	48,74	45,76	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
Среднее	24,00	-	89,81	89,95	-0,14	87,08	46,95	40,13	7,00	5,00	3,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
Итого	744,00		2784,24	2788,50	-4,26						111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	111,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 01:00	2481,37	2481,37	0,00	-	0,00	-	71,12	-	-
	24.01.16 00:00	4796,46	4800,72	0,00	-	0,00	-	169,47	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.

ав ТС