Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8999.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 60
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	149,32	134,29	15,03	70,27	46,07	24,20	7,00	5,00	3,31	14,22	-	-	14,55	-	14,55	-	69,98	-	0,99			4,31
25.12.15	24,00	-	148,17	134,20	13,97	70,34	45,91	24,43	7,00	5,00	3,35	13,06	-	-	13,35	-	13,35	-	70,02	-	0,91			4,26
26.12.15	24,00	-	148,50	133,39	15,11	70,68	45,63	25,05	7,00	5,00	3,41	14,22	-	-	14,55	-	14,55	-	70,49	-	1,00			4,41
27.12.15	24,00	-	149,88	131,97	17,91	73,50	46,03	27,47	7,00	5,00	3,70	16,89	-	-	17,31	-	17,31	-	73,68	-	1,25			4,94
28.12.15	24,00	-	148,78	132,27	16,51	75,60	46,66	28,94	7,00	5,00	3,91	15,49	-	-	15,89	-	15,89	-	75,49	-	1,17			5,08
29.12.15	24,00	-	147,03	132,12	14,91	77,79	47,15	30,64	7,00	5,00	4,15	13,67	-	-	14,03	-	14,03	-	77,62	-	1,06			5,21
30.12.15	24,00	-	149,62	131,64	17,98	81,80	48,40	33,40	7,00	5,00	4,51	16,60	-	-	17,08	-	17,08	-	81,95	-	1,36			5,87
31.12.15	24,00	-	153,57	131,75	21,82	83,41	49,38	34,03	7,00	5,00	4,62	20,33	-	-	20,93	-	20,93	-	82,92	-	1,69			6,31
01.01.16	24,00	-	143,14	131,21	11,93	84,29	49,03	35,26	7,00	5,00	4,76	10,45	-	-	10,78	-	10,78	-	83,87	-	0,88			5,64
02.01.16	24,00	-	144,49	130,14	14,35	84,48	47,79	36,69	7,00	5,00	4,91	12,80	-	-	13,21	-	13,21	-	84,03	-	1,08			5,99
03.01.16	24,00	-	144,48	129,98	14,50	86,38	48,70	37,68	7,00	5,00	5,04	12,97	-	-	13,38	-	13,38	-	86,03	-	1,12			6,16
04.01.16	24,00	-	145,12	128,22	16,90	87,79	48,68	39,11	7,00	5,00	5,18	15,16	-	-	15,69	-	15,69	-	87,32	-	1,32			6,51
05.01.16	24,00	-	144,53	128,12	16,41	88,91	48,22	40,69	7,00	5,00	5,38	14,69	-	-	15,19	-	15,19	-	88,67	-	1,31			6,68
06.01.16	24,00	-	144,05	128,18	15,87	88,60	47,47	41,13	7,00	5,00	5,43	14,27	-	-	14,76	-	14,76	-	87,90	-	1,26			6,69
07.01.16	24,00	-	144,21	127,74	16,47	87,41	46,25	41,16	7,00	5,00	5,39	15,02	-	-	15,51	-	15,51	-	87,58	-	1,31			6,70
08.01.16	24,00	-	144,06	127,70	16,36	89,38	46,90	42,48	7,00	5,00	5,58	14,75	-	-	15,26	-	15,26	-	88,97	-	1,31			6,90
09.01.16	24,00	-	143,88	127,39	16,49	88,57	46,35	42,22	7,00	5,00	5,53	14,97	-	-	15,49	-	15,49	-	88,23	-	1,32			6,85
10.01.16	24,00	-	145,65	126,06	19,59	88,75	46,52	42,23	7,00	5,00	5,47	18,12	-	-	18,73	-	18,73	-	88,39	-	1,60			7,07
11.01.16	24,00	-	143,28	126,01	17,27	90,60	47,21	43,39	7,00	5,00	5,61	15,77	-	-	16,35	-	16,35	-	90,70	-	1,43			7,04
12.01.16	24,00	-	143,67	128,01	15,66	94,64	50,21	44,43	7,00	5,00	5,85	14,21	-	-	14,76	-	14,76	-	93,96	-	1,33			7,18
13.01.16	24,00	-	144,12	128,97	15,15	93,86	51,03	42,83	7,00	5,00	5,69	13,59	-	-	14,09	-	14,09	-	93,47	-	1,27			6,96
14.01.16	24,00	-	142,90	127,69	15,21	93,66	51,02	42,64	7,00	5,00	5,60	13,68	-	-	14,19	-	14,19	-	93,44	-	1,28			6,88
15.01.16	24,00	-	141,32	126,94	14,38	95,24	51,02	44,22	7,00	5,00	5,78	12,86	-	-	13,36	-	13,36	-	94,74	-	1,22			7,00
16.01.16	24,00	-	140,03	125,71	14,32	94,63	50,41	44,22	7,00	5,00	5,73	12,76	-	-	13,25	-	13,25	-	94,01	-	1,20			6,93
17.01.16	24,00	-	143,14	126,27	16,87	94,36	50,55	43,81	7,00	5,00	5,70	15,35	-	-	15,95	-	15,95	-	93,79	-	1,44			7,14
18.01.16	24,00	-	141,02	125,55	15,47	94,43	50,30	44,13	7,00	5,00	5,70	13,99	-	-	14,51	-	14,51	-	93,93	-	1,32			7,01
19.01.16	24,00	-	144,36	128,58	15,79	86,65	48,43	38,22	7,00	5,00	5,03	14,43	-	-	14,91	-	14,91	-	86,38	-	1,24	-	-	6,27
20.01.16	24,00	-	142,30	126,36	15,94	87,21	47,68	39,53	7,00	5,00	5,07	14,96	-	-	15,47	-	15,47	-	88,67	-	1,33			6,40
21.01.16	24,00	-	137,23	123,56	13,67	94,48	51,10	43,38	7,00	5,00	5,47	12,65	-	-	13,13	-	13,13	-	94,07	-	1,19			6,66
22.01.16	24,00	-	136,67	123,32	13,35	94,26	50,88	43,38	7,00	5,00	5,45	12,42	-	-	12,90	-	12,90	-	93,86	-	1,17			6,62
23.01.16	24,00	-	136,77	122,53	14,24	94,18	50,25	43,93	7,00	5,00	5,51	13,08	-	-	13,55	-	13,55	-	93,56	-	1,22			6,74
Среднее	24,00	-	144,36	128,58	15,79	86,65	48,43	38,22	7,00	5,00	5,03	14,43	-	-	14,91	-	14,91	-	86,38	-	1,24	-	-	6,27
Итого	744,00		4475,29	3985,87	489,43						155,81	447,43	0,00	0,00	462,11	0,00	462,11	0,00			38,58	0,00	0,00	194,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 02:00	32708,52	29217,16	3410,34	-	3477,95	-	568,88	-	-
	24.01.16 01:00	36377,03	32485,64	3783,31	-	3863,69	-	737,37	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **194,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **462,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ печать теплоснабжающей организации

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 01 16 г.

Отрегулировать температуру Vbc