Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-211904-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 211904 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,94

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,35558 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,36052
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1176
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=44,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	107,89	85,24	22,65	70,47	37,25	33,22	6,00	6,00	2,81	22,90	-	22,90	23,41	-	23,41	-	70,55	-	1,62			4,43
25.12.15	24,00	-	105,06	82,23	22,83	69,27	36,41	32,86	6,00	6,00	2,68	23,14	-	23,14	23,65	-	23,65	-	69,17	-	1,60			4,28
26.12.15	24,00	-	106,89	83,26	23,63	69,98	36,18	33,80	6,00	6,00	2,80	23,88	-	23,88	24,41	-	24,41	-	69,99	-	1,67			4,47
27.12.15	24,00	-	106,73	82,34	24,39	73,86	36,56	37,30	6,00	6,00	3,06	24,51	-	24,51	25,12	-	25,12	-	74,05	-	1,82			4,87
28.12.15	24,00	-	105,59	80,49	25,10	76,26	36,80	39,46	6,00	6,00	3,17	25,17	-	25,17	25,82	-	25,82	-	76,41	-	1,92			5,09
29.12.15	24,00	-	66,53	49,32	17,21	72,89	39,91	32,98	6,00	6,00	1,35	27,05	-	27,05	27,49	-	27,49	-	56,70	-	1,53			2,88
30.12.15	24,00	-	99,97	77,97	22,00	81,64	36,59	45,05	6,00	6,00	3,44	22,84	-	22,84	23,53	-	23,53	-	81,79	-	1,87			5,31
31.12.15	24,00	-	108,32	81,64	26,68	86,17	39,19	46,98	6,00	6,00	3,80	27,05	-	27,05	27,93	-	27,93	-	86,02	-	2,33			6,13
01.01.16	24,00	-	99,60	82,56	17,04	85,41	38,40	47,01	6,00	6,00	3,84	17,59	-	17,59	18,16	-	18,16	-	85,09	-	1,50			5,34
02.01.16	24,00	-	102,00	82,84	19,16	86,41	37,79	48,62	6,00	6,00	3,98	19,70	-	19,70	20,36	-	20,36	-	86,30	-	1,70			5,68
03.01.16	24,00	-	104,84	82,70	22,14	89,18	38,89	50,29	6,00	6,00	4,12	22,58	-	22,58	23,38	-	23,38	-	89,03	-	2,01			6,13
04.01.16	24,00	-	104,68	82,74	21,94	90,78	39,22	51,56	6,00	6,00	4,23	22,39	-	22,39	23,18	-	23,18	-	90,65	-	2,03			6,26
05.01.16	24,00	-	106,98	82,43	24,55	91,92	38,85	53,07	6,00	6,00	4,33	25,04	-	25,04	25,97	-	25,97	-	91,68	-	2,30			6,63
06.01.16	23,00	-	69,72	52,74	16,98	86,82	37,74	49,08	6,00	6,00	2,35	22,64	-	22,64	23,26	-	23,26	-	75,89	-	1,72			4,06
07.01.16	24,00	-	56,58	45,06	11,52	91,27	42,10	49,17	6,00	6,00	2,46	9,39	-	9,39	9,72	-	9,72	-	86,59	-	0,81			3,27
08.01.16	24,00	-	95,98	84,50	11,48	93,61	40,70	52,91	6,00	6,00	4,51	11,02	-	11,02	11,46	-	11,46	-	93,86	-	1,03			5,55
09.01.16	24,00	-	96,08	83,55	12,53	94,34	40,81	53,53	6,00	6,00	4,59	11,40	-	11,40	11,83	-	11,83	-	93,60	-	1,07			5,65
10.01.16	24,00	-	97,55	84,68	12,87	93,46	39,57	53,89	6,00	6,00	4,61	12,40	-	12,40	12,88	-	12,88	-	93,03	-	1,16			5,77
11.01.16	24,00	-	97,46	85,14	12,32	95,20	40,41	54,79	6,00	6,00	4,69	12,07	-	12,07	12,55	-	12,55	-	95,07	-	1,15			5,84
12.01.16	24,00	-	98,02	79,10	18,92	87,01	39,39	47,62	6,00	6,00	10,02	19,53	-	19,53	20,15	-	20,15	-	85,54	-	1,64	-		5,41
13.01.16	24,00	-	89,05	87,91	1,14	97,17	43,08	54,09	6,00	6,00	4,70	1,74	-	1,74	1,81	-	1,81	-	96,04	-	0,17			4,87
14.01.16	24,00	-	101,57	84,44	17,13	97,74	42,80	54,94	6,00	6,00	4,79	15,56	-	15,56	16,21	-	16,21	-	97,81	-	1,52			6,31
15.01.16	24,00	-	104,11	84,72	19,39	97,78	41,83	55,95	6,00	6,00	4,75	19,36	-	19,36	20,17	-	20,17	-	97,59	-	1,89			6,64
16.01.16	24,00	-	106,43	85,08	21,35	98,35	42,03	56,32	6,00	6,00	4,80	21,36	-	21,36	22,25	-	22,25	-	98,05	-	2,10			6,89
17.01.16	24,00	-	112,98	84,85	28,13	98,19	42,14	56,05	6,00	6,00	4,77	27,99	-	27,99	29,15	-	29,15	-	98,07	-	2,75			7,52
18.01.16	24,00		98,02	79,10	18,92	87,01	39,39	47,62	6,00	6,00	10,02	19,53	-	19,53	20,15	-	20,15	-	85,54	-	1,64	-		5,41
19.01.16	24,00		98,02	79,10	18,92	87,01	39,39	47,62	6,00	6,00	10,02	19,53	-	19,53	20,15	-	20,15	-	85,54	-	1,64	-		5,41
20.01.16	24,00		98,02	79,10	18,92	87,01	39,39	47,62	6,00	6,00	10,02	19,53	-	19,53	20,15	-	20,15	-	85,54	-	1,64	-		5,41
21.01.16	24,00		98,02	79,10	18,92	87,01	39,39	47,62	6,00	6,00	10,02	19,53	-	19,53	20,15	-	20,15	-	85,54	-	1,64	-		5,41
22.01.16	24,00		98,02	79,10	18,92	87,01	39,39	47,62	6,00	6,00	10,02	19,53	-	19,53	20,15	-	20,15	-	85,54	-	1,64	-		5,41
23.01.16	24,00		98,02	79,10	18,92	87,01	39,39	47,62	6,00	6,00	10,02	19,53	-	19,53	20,15	-	20,15	-	85,54	-	1,64	-		5,41
Среднее	23,97	-	98,02	79,10	18,92	87,01	39,39	47,62	6,00	6,00	5,18	19,53	-	19,53	20,15	-	20,15	-	85,54	-	1,64	-	-	5,41
Итого	743,00		3038,76	2452,14	586,62						160,73	605,49	0,00	605,49	624,78	0,00	624,78	0,00			50,70	0,00	0,00	167,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	37208,01	28331,34	6947,54	-	7089,90	-	4244,20	-	-
	18.01.16 01:00	39152,57	29898,15	7343,91	-	7500,25	-	4486,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = -0,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **167,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **624,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отрегулировать температуру ЦВС

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел обслуживания КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 01 16 г.

печать энергосбыта