Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 63 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9172.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207233
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207233-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,94

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	119,95	119,95	0,00	70,15	40,92	29,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
25.12.15	24,00	-	116,24	116,24	0,00	68,99	40,10	28,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
26.12.15	24,00	-	117,52	117,52	0,00	69,67	40,08	29,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
27.12.15	24,00	-	116,35	116,35	0,00	73,47	40,55	32,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
28.12.15	24,00	-	113,36	113,36	0,00	75,86	40,41	35,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
29.12.15	24,00	-	65,95	68,48	-2,53	75,82	41,93	33,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
30.12.15	24,00	-	111,85	112,07	-0,22	80,84	40,50	40,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
31.12.15	24,00	-	117,35	117,35	0,00	85,89	43,47	42,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,98
01.01.16	24,00	-	117,68	117,68	0,00	85,15	42,68	42,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,00
02.01.16	24,00	-	117,97	117,97	0,00	86,09	42,06	44,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,20
03.01.16	24,00	-	118,52	118,52	0,00	88,88	43,18	45,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,42
04.01.16	24,00	-	118,69	118,69	0,00	90,46	43,50	46,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,58
05.01.16	24,00	-	111,85	112,07	-0,22	80,84	40,50	40,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
06.01.16	47,00	-	112,87	113,29	-0,41	88,97	45,80	43,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,89
07.01.16	22,00	-	114,79	114,99	-0,20	91,14	47,43	43,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,02
08.01.16	24,00	-	122,14	122,14	0,00	94,37	47,45	46,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,74
09.01.16	24,00	-	122,43	122,43	0,00	93,30	47,35	45,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,63
10.01.16	24,00	-	122,81	122,81	0,00	93,82	47,89	45,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,65
11.01.16	11,00	-	58,01	58,01	0,00	95,98	48,47	47,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
12.01.16	24,00	-	121,50	121,50	0,00	95,88	49,26	46,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,68
13.01.16	24,00	-	93,37	100,00	-6,63	96,96	48,32	48,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
14.01.16	24,00	-	120,82	120,82	0,00	97,56	50,81	46,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,66
15.01.16	24,00	-	119,21	119,21	0,00	97,52	50,34	47,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,64
16.01.16	24,00	-	120,01	120,01	0,00	98,11	50,70	47,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,70
17.01.16	24,00	-	120,03	120,03	0,00	97,93	50,82	47,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,67
18.01.16	24,00	-	119,61	119,61	0,00	97,87	50,64	47,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,66
19.01.16	24,00	-	94,95	97,58	-2,63	98,10	49,15	48,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
20.01.16	24,00	-	119,64	119,64	0,00	97,02	49,20	47,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,73
21.01.16	24,00	-	117,90	117,90	0,00	96,97	49,02	47,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,67
22.01.16	24,00	-	117,68	117,68	0,00	97,25	48,75	48,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,72
23.01.16	24,00	-	117,97	117,97	0,00	97,34	48,45	48,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,78
Среднее	24,26	-	112,87	113,29	-0,41	88,97	45,80	43,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,89
Итого	752,00		3499,02	3511,87	-12,84						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	151,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 02:00	8600,59	8611,21	-	-	-	-	266,93	-	-
	24.01.16 01:00	1940,30	1950,38	-	-	-	-	91,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **151,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 27 01 16 г.