Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 66-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-0116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207788 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	135,57	106,01	29,56	71,13	45,57	25,56	7,00	5,00	2,55	31,85	-	-	32,59	-	32,59	-	71,15	-	2,27			4,82
25.12.15	24,00	-	134,58	105,85	28,73	71,21	45,44	25,77	7,00	5,00	2,57	30,96	-	-	31,68	-	31,68	-	71,19	-	2,21			4,78
26.12.15	24,00	-	135,53	105,13	30,40	71,62	45,11	26,51	7,00	5,00	2,62	32,68	-	-	33,46	-	33,46	-	71,72	-	2,35			4,97
27.12.15	24,00	-	137,50	104,07	33,43	74,55	45,31	29,24	7,00	5,00	2,86	35,76	-	-	36,67	-	36,67	-	74,79	-	2,68			5,54
28.12.15	24,00	-	135,93	104,43	31,50	76,71	46,09	30,62	7,00	5,00	3,02	33,79	-	-	34,67	-	34,67	-	76,79	-	2,60			5,62
29.12.15	24,00	-	135,45	104,31	31,14	78,93	46,92	32,01	7,00	5,00	3,17	33,28	-	-	34,22	-	34,22	-	79,04	-	2,63			5,80
30.12.15	24,00	-	134,50	104,30	30,20	83,04	48,20	34,84	7,00	5,00	3,45	32,37	-	-	33,36	-	33,36	-	83,25	-	2,70			6,14
31.12.15	24,00	-	139,53	104,17	35,36	84,66	49,16	35,50	7,00	5,00	3,51	37,68	-	-	38,85	-	38,85	-	84,49	-	3,19			6,69
01.01.16	24,00	-	131,05	104,94	26,11	85,45	48,96	36,49	7,00	5,00	3,65	28,29	-	-	29,20	-	29,20	-	85,37	-	2,42			6,07
02.01.16	24,00	-	131,71	104,14	27,57	85,68	47,87	37,81	7,00	5,00	3,77	29,67	-	-	30,64	-	30,64	-	85,68	-	2,54			6,31
03.01.16	24,00	-	132,12	104,11	28,01	87,64	49,09	38,55	7,00	5,00	3,84	30,15	-	-	31,18	-	31,18	-	87,63	-	2,64			6,48
04.01.16	24,00	-	131,88	102,86	29,02	89,04	49,31	39,73	7,00	5,00	3,90	31,18	-	-	32,25	-	32,25	-	88,95	-	2,78			6,68
05.01.16	24,00	-	134,38	102,58	31,80	90,25	49,21	41,04	7,00	5,00	4,04	33,73	-	-	34,93	-	34,93	-	90,31	-	3,05			7,09
06.01.16	24,00	-	132,75	102,35	30,40	89,66	48,54	41,12	7,00	5,00	4,08	32,03	-	-	33,15	-	33,15	-	89,38	-	2,86			6,94
07.01.16	24,00	-	130,64	101,93	28,71	88,76	47,47	41,29	7,00	5,00	4,06	30,34	-	-	31,40	-	31,40	-	89,05	-	2,71			6,77
08.01.16	24,00	-	132,80	101,89	30,91	90,62	48,03	42,59	7,00	5,00	4,21	32,50	-	-	33,66	-	33,66	-	90,56	-	2,94			7,15
09.01.16	24,00	-	131,45	101,65	29,80	89,79	47,69	42,10	7,00	5,00	4,15	31,40	-	-	32,54	-	32,54	-	89,75	-	2,82			6,96
10.01.16	24,00	-	135,41	100,37	35,04	89,85	48,10	41,75	7,00	5,00	4,05	36,68	-	-	37,98	-	37,98	-	89,78	-	3,30			7,35
11.01.16	24,00	-	135,11	100,85	34,26	92,40	49,26	43,14	7,00	5,00	4,19	35,92	-	-	37,28	-	37,28	-	92,83	-	3,34			7,53
12.01.16	24,00	-	131,93	102,67	29,26	96,09	52,46	43,63	7,00	5,00	4,34	30,89	-	-	32,14	-	32,14	-	95,98	-	2,97			7,31
13.01.16	24,00	-	131,30	103,35	27,95	95,38	53,28	42,10	7,00	5,00	4,21	29,61	-	-	30,77	-	30,77	-	95,32	-	2,82			7,03
14.01.16	24,00	-	130,74	102,63	28,11	95,11	53,08	42,03	7,00	5,00	4,17	29,77	-	-	30,94	-	30,94	-	95,13	-	2,84			7,00
15.01.16	24,00	-	129,39	102,29	27,10	96,63	52,91	43,72	7,00	5,00	4,34	28,66	-	-	29,82	-	29,82	-	96,51	-	2,77			7,10
16.01.16	24,00	-	131,47	101,24	30,23	96,02	52,44	43,58	7,00	5,00	4,26	31,97	-	-	33,25	-	33,25	-	95,89	-	3,07			7,33
17.01.16	24,00	-	134,71	101,23	33,48	95,85	52,43	43,42	7,00	5,00	4,24	35,23	-	-	36,63	-	36,63	-	95,76	-	3,38			7,62
18.01.16	24,00	-	135,15	101,50	33,65	95,85	52,38	43,47	7,00	5,00	4,26	35,38	-	-	36,81	-	36,81	-	95,78	-	3,39			7,65
19.01.16	24,00	-	131,86	101,92	29,94	87,57	49,22	38,35	7,00	5,00	3,71	32,32	-	-	33,42	-	33,42	-	87,23	-	2,82	-	-	6,53
20.01.16	24,00	-	131,52	101,81	29,71	89,54	50,27	39,27	7,00	5,00	3,85	31,32	-	-	32,43	-	32,43	-	89,92	-	2,82			6,67
21.01.16	24,00		117,22	91,64	25,58	91,84	50,68	41,16	7,00	5,00	3,29	32,20	-	-	33,34	-	33,34	-	88,31	-	2,86	-	-	6,15
22.01.16	24,00		117,22	91,64	25,58	91,84	50,68	41,16	7,00	5,00	3,29	32,20	-	-	33,34	-	33,34	-	88,31	-	2,86	-	-	6,15
23.01.16	24,00		117,22	91,64	25,58	91,84	50,68	41,16	7,00	5,00	3,29	32,20	-	-	33,34	-	33,34	-	88,31	-	2,86	-	-	6,15
Среднее	24,00	-	131,86	101,92	29,94	87,57	49,22	38,35	7,00	5,00	3,71	32,32	-	-	33,42	-	33,42	-	87,23	-	2,82	-		6,53
Итого	744,00		4087,63	3159,51	928,12						114,90	1002,02	0,00	0,00	1035,94	0,00	1035,94	0,00			87,45	0,00	0,00	202,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **201,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1035,94** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«04» 01 16 г.

Печать энергосбыта