Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 68
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01786-ч(с)-0116.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 01786 Режим (схема): 6;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	*	195,45	169,87	25,58	70,62	45,17	25,44	8,00	3,00	4,33	25,58			28,36		28,36	-	70,86		1,81			6,15
25.12.15	24,00	*	195,30	169,75	25,55	70,65	45,13	25,53	8,00	3,00	4,35	25,55			28,34		28,34	-	70,90		1,81			6,16
26.12.15	24,00	*	200,80	167,38	33,43	70,80	44,90	25,90	8,00	3,00	4,34	33,43			36,40		36,40	-	71,25		2,38			6,72
27.12.15	24,00	*	198,47	166,16	32,31	73,30	44,76	28,54	8,00	3,00	4,74	32,31			35,55		35,55	-	73,99		2,39			7,13
28.12.15	24,00	*	194,80	167,32	27,48	75,44	45,56	29,88	8,00	3,00	5,00	27,48			30,82		30,82	-	76,08		2,09			7,09
29.12.15	24,00	*	195,68	167,46	28,22	77,71	46,37	31,34	8,00	3,00	5,25	28,22			31,81		31,81	-	78,34		2,21			7,46
30.12.15	24,00	*	198,04	166,66	31,39	81,79	47,73	34,06	8,00	3,00	5,68	31,39			35,48		35,48	-	82,29		2,58			8,27
31.12.15	24,00	*	201,81	165,57	36,24	83,92	48,76	35,15	8,00	3,00	5,84	36,24			40,66		40,66	-	84,17		3,05			8,89
01.01.16	24,00	*	191,87	168,34	23,54	84,62	48,52	36,10	8,00	3,00	6,09	23,54			27,73		27,73	-	84,90		2,00			8,09
02.01.16	24,00	*	193,24	166,52	26,72	84,71	47,52	37,19	8,00	3,00	6,21	26,72			31,06		31,06	-	85,01		2,27			8,48
03.01.16	24,00	*	197,85	166,31	31,54	86,69	48,70	37,99	8,00	3,00	6,33	31,54			36,22		36,22	-	87,01		2,74			9,08
04.01.16	24,00	*	189,27	164,78	24,50	88,14	48,95	39,19	8,00	3,00	6,47	24,50			29,08		29,08	-	88,45		2,17			8,64
05.01.16	24,00	*	188,33	165,43	22,91	89,12	48,89	40,23	8,00	3,00	6,67	22,91			27,59		27,59	-	89,48		2,05			8,72
06.01.16	24,00	*	192,63	164,69	27,94	89,07	48,44	40,63	8,00	3,00	6,71	27,94			32,80		32,80	-	89,33		2,50			9,21
07.01.16	24,00	*	189,75	164,08	25,67	87,47	47,26	40,22	8,00	3,00	6,61	25,67			30,32		30,32	-	87,88		2,26			8,87
08.01.16	24,00	*	191,75	163,74	28,02	89,72	48,07	41,65	8,00	3,00	6,84	28,02			32,98		32,98	-	90,06		2,52			9,36
09.01.16	24,00	*	191,00	163,58	27,42	88,87	47,65	41,23	8,00	3,00	6,76	27,42			32,27		32,27	-	89,21		2,45			9,21
10.01.16	24,00	*	191,07	161,45	29,62	89,07	47,86	41,20	8,00	3,00	6,67	29,62			34,51		34,51	-	89,39		2,65			9,32
11.01.16	24,00	*	189,19	161,98	27,21	90,54	48,62	41,92	8,00	3,00	6,80	27,21			32,18		32,18	-	91,01		2,48			9,28
12.01.16	24,00	*	192,33	164,84	27,48	95,23	52,02	43,20	8,00	3,00	7,14	27,48			32,93		32,93	-	95,61		2,63			9,77
13.01.16	24,00	*	192,17	165,94	26,23	94,38	52,58	41,80	8,00	3,00	6,96	26,23			31,49		31,49	-	94,75		2,49			9,44
14.01.16	24,00	*	190,29	165,24	25,05	93,99	52,16	41,82	8,00	3,00	6,93	25,05			30,23		30,23	-	94,37		2,36			9,29
15.01.16	24,00	*	191,54	164,42	27,12	95,64	52,31	43,33	8,00	3,00	7,14	27,12			32,57		32,57	-	96,00		2,60			9,75
16.01.16	24,00	*	188,34	162,79	25,55	95,04	51,86	43,19	8,00	3,00	7,05	25,55			30,85		30,85	-	95,39		2,44			9,49
17.01.16	24,00	*	192,35	162,49	29,86	94,78	51,97	42,81	8,00	3,00	6,97	29,86			35,28		35,28	-	95,18		2,84			9,82
18.01.16	24,00	*	188,79	163,66	25,13	94,80	51,82	42,98	8,00	3,00	7,05	25,13			30,41		30,41	-	95,17		2,39			9,44
19.01.16	24,00	*	121,12	109,76	11,37	92,71	50,27	42,44	8,00	3,00	4,72	11,37			14,58		14,58	-	88,58		1,01			5,73
20.01.16	24,00	*	187,43	161,31	26,11	87,49	49,32	38,16	8,00	3,00	6,17	26,11			30,57		30,57	-	87,74		2,29			8,46
21.01.16	24,00	*	185,51	160,08	25,43	95,27	52,64	42,63	8,00	3,00	6,85	25,43			30,63		30,63	-	95,58		2,43			9,28
22.01.16	24,00	*	188,77	162,72	26,05	94,82	52,31	42,51	8,00	3,00	6,94	26,05			31,31		31,31	-	95,11		2,48			9,42
23.01.16	24,00	*	192,71	165,91	26,80	94,64	52,16	42,48	8,00	3,00	7,07	26,80			32,16		32,16	-	94,93		2,54			9,61
Среднее	24,00	-	190,25	163,23	27,02	87,13	49,04	38,09	8,00	3,00	6,22	27,02	-	-	31,52	-	31,52	-	87,36	-	2,35	-	-	8,57
Итого	744,00		5897,67	5060,20	837,47						192,70	837,47	0,00	0,00	977,15	0,00	977,15	0,00			72,91	0,00	0,00	265,61

абар ПС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 00:00	64514,76	52236,08	21537,83	0,00	22031,55	0,00	2029,26	1521,25	-
	24.01.16 00:00	69435,80	56462,74	23773,16	0,00	24347,05	0,00	2262,14	1723,05	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,73 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **264,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **977,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
почтовый потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру vbc

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 01 16 г.

Печать энергосбыта