Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9970.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208359 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	125,76	102,48	23,28	71,28	43,84	27,44	7,00	5,00	2,82	23,23	-	-	23,77	-	23,77	-	71,29	-	1,65			4,47
25.12.15	24,00	-	123,80	102,32	21,48	71,36	43,63	27,73	7,00	5,00	2,84	21,41	-	-	21,90	-	21,90	-	71,33	-	1,53			4,37
26.12.15	24,00	-	124,95	101,66	23,29	71,79	43,51	28,28	7,00	5,00	2,88	23,18	-	-	23,73	-	23,73	-	71,85	-	1,67			4,55
27.12.15	24,00	-	127,93	100,77	27,16	74,78	43,60	31,18	7,00	5,00	3,15	26,99	-	-	27,68	-	27,68	-	75,12	-	2,03			5,17
28.12.15	24,00	-	125,26	101,02	24,24	76,90	44,10	32,80	7,00	5,00	3,34	23,99	-	-	24,63	-	24,63	-	76,92	-	1,85			5,18
29.12.15	24,00	-	124,22	101,01	23,21	79,12	44,79	34,33	7,00	5,00	3,49	22,95	-	-	23,62	-	23,62	-	79,24	-	1,82			5,31
30.12.15	24,00	-	125,00	101,01	23,99	83,27	46,20	37,07	7,00	5,00	3,76	23,80	-	-	24,51	-	24,51	-	83,44	-	1,99			5,75
31.12.15	24,00	-	129,20	100,96	28,24	84,85	47,11	37,74	7,00	5,00	3,84	27,97	-	-	28,86	-	28,86	-	84,65	-	2,37			6,21
01.01.16	24,00	-	121,48	101,18	20,30	85,68	46,66	39,02	7,00	5,00	3,98	20,01	-	-	20,67	-	20,67	-	85,56	-	1,71			5,69
02.01.16	24,00	-	122,25	100,60	21,65	85,95	45,61	40,34	7,00	5,00	4,08	21,46	-	-	22,14	-	22,14	-	85,98	-	1,84			5,92
03.01.16	24,00	-	121,15	100,58	20,57	87,86	46,99	40,87	7,00	5,00	4,14	20,34	-	-	21,01	-	21,01	-	87,70	-	1,79			5,92
04.01.16	24,00	-	121,54	99,38	22,16	89,28	47,22	42,06	7,00	5,00	4,22	21,84	-	-	22,59	-	22,59	-	89,14	-	1,95			6,17
05.01.16	24,00	-	121,37	99,50	21,87	90,53	47,16	43,37	7,00	5,00	4,34	21,61	-	-	22,37	-	22,37	-	90,63	-	1,96			6,30
06.01.16	24,00	-	123,63	99,43	24,20	89,85	46,49	43,36	7,00	5,00	4,37	23,81	-	-	24,66	-	24,66	-	89,44	-	2,13			6,49
07.01.16	24,00	-	119,94	98,99	20,95	89,05	45,43	43,62	7,00	5,00	4,35	20,53	-	-	21,28	-	21,28	-	89,38	-	1,84			6,19
08.01.16	24,00	-	122,70	99,05	23,65	90,86	46,10	44,76	7,00	5,00	4,48	23,24	-	-	24,08	-	24,08	-	90,76	-	2,11			6,59
09.01.16	24,00	-	124,54	98,73	25,81	90,03	45,79	44,24	7,00	5,00	4,41	25,44	-	-	26,33	-	26,33	-	89,97	-	2,29			6,70
10.01.16	24,00	-	122,32	97,81	24,51	90,02	46,12	43,90	7,00	5,00	4,34	24,10	-	-	24,93	-	24,93	-	89,89	-	2,17			6,51
11.01.16	24,00	-	118,91	97,92	20,99	92,70	47,22	45,48	7,00	5,00	4,49	20,53	-	-	21,32	-	21,32	-	93,05	-	1,92			6,41
12.01.16	24,00	-	119,98	99,39	20,59	96,28	50,25	46,03	7,00	5,00	4,64	20,11	-	-	20,91	-	20,91	-	95,97	-	1,93			6,57
13.01.16	24,00	-	120,37	100,04	20,33	95,59	50,87	44,72	7,00	5,00	4,53	19,87	-	-	20,69	-	20,69	-	95,50	-	1,90			6,43
14.01.16	24,00	-	120,39	99,41	20,98	95,40	50,54	44,86	7,00	5,00	4,51	20,54	-	-	21,38	-	21,38	-	95,49	-	1,96			6,48
15.01.16	24,00	-	117,68	99,11	18,57	96,86	50,58	46,28	7,00	5,00	4,65	18,10	-	-	18,82	-	18,82	-	96,64	-	1,75			6,40
16.01.16	24,00	-	118,45	98,08	20,37	96,25	49,99	46,26	7,00	5,00	4,60	19,88	-	-	20,66	-	20,66	-	96,01	-	1,91			6,51
17.01.16	24,00	-	122,43	98,53	23,90	96,08	50,22	45,86	7,00	5,00	4,55	23,74	-	-	24,66	-	24,66	-	95,87	-	2,28			6,83
18.01.16	24,00	-	116,45	98,93	17,52	96,08	50,02	46,06	7,00	5,00	4,58	17,44	-	-	18,16	-	18,16	-	95,88	-	1,67			6,25
19.01.16	24,00	-	77,81	67,31	10,50	90,17	47,47	42,70	7,00	5,00	2,18	21,45	-	-	21,99	-	21,99	-	76,84	-	1,65			3,83
20.01.16	24,00	-	117,93	98,44	19,49	90,01	48,08	41,93	7,00	5,00	4,08	19,83	-	-	20,54	-	20,54	-	90,77	-	1,80			5,89
21.01.16	24,00	-	116,37	96,96	19,41	96,51	50,60	45,91	7,00	5,00	4,44	19,69	-	-	20,50	-	20,50	-	96,36	-	1,90			6,34
22.01.16	24,00	-	118,69	97,14	21,55	96,00	50,02	45,98	7,00	5,00	4,46	21,78	-	-	22,63	-	22,63	-	95,87	-	2,09			6,55
23.01.16	24,00	-	117,46	96,82	20,64	95,78	49,21	46,57	7,00	5,00	4,50	20,86	-	-	21,67	-	21,67	-	95,61	-	2,00			6,50
Среднее	24,00	-	120,32	98,53	21,79	88,26	47,27	40,99	7,00	5,00	4,03	21,93	-	-	22,67	-	22,67	-	87,81	-	1,92	-	-	5,95
Итого	744,00		3729,96	3054,56	675,40						125,01	679,72	0,00	0,00	702,69	0,00	702,69	0,00			59,44	0,00	0,00	184,46

авар ПС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	05.01.16 16:00	28063,80	22719,50	5605,77	-	5729,76	-	710,36	-	-
	24.01.16 01:00	30226,80	24498,78	5996,41	-	6135,02	-	826,36	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **183,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **702,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком"
печать подразделения
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.

Отрегулировать температуру ГВС