Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9971.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 72 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207206-ч(с)-0116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207206 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	268,60	253,19	15,41	71,53	56,60	14,93	7,00	5,00	3,79	15,41	-	-	17,83		17,83	-	71,50	-	1,10			4,89
25.12.15	24,00	-	266,93	253,18	13,75	71,62	56,57	15,05	7,00	5,00	3,82	13,75	-	-	16,18		16,18	-	71,57	-	0,98			4,80
26.12.15	24,00	-	267,21	251,35	15,86	72,05	56,57	15,48	7,00	5,00	3,90	15,86	-	-	18,39		18,39	-	72,01	-	1,14			5,04
27.12.15	24,00	-	264,74	249,18	15,56	75,00	57,85	17,15	7,00	5,00	4,28	15,56	-	-	18,37		18,37	-	74,97	-	1,17			5,45
28.12.15	24,00	-	264,10	249,96	14,14	77,18	59,27	17,91	7,00	5,00	4,49	14,14	-	-	17,11		17,11	-	77,14	-	1,09			5,58
29.12.15	24,00	-	263,08	250,07	13,01	79,41	60,68	18,73	7,00	5,00	4,69	13,01	-	-	16,20		16,20	-	79,36	-	1,03			5,73
30.12.15	24,00	-	264,89	249,75	15,14	83,57	63,15	20,42	7,00	5,00	5,11	15,14	-	-	18,70		18,70	-	83,53	-	1,26			6,38
31.12.15	24,00	-	270,90	249,46	21,44	85,21	64,47	20,74	7,00	5,00	5,19	21,44	-	-	25,34		25,34	-	85,14	-	1,83			7,02
01.01.16	24,00	-	262,66	250,54	12,12	86,03	64,58	21,45	7,00	5,00	5,39	12,12	-	-	15,87		15,87	-	85,97	-	1,04			6,43
02.01.16	24,00	-	261,86	248,94	12,92	86,27	64,13	22,14	7,00	5,00	5,53	12,92	-	-	16,75		16,75	-	86,23	-	1,11			6,65
03.01.16	24,00	-	262,41	248,88	13,53	88,22	65,84	22,38	7,00	5,00	5,59	13,53	-	-	17,54		17,54	-	88,18	-	1,19			6,78
04.01.16	24,00	-	258,95	246,05	12,90	89,64	66,41	23,23	7,00	5,00	5,74	12,90	-	-	17,03		17,03	-	89,59	-	1,16			6,90
05.01.16	24,00	-	258,51	246,27	12,24	90,85	66,77	24,08	7,00	5,00	5,95	12,24	-	-	16,54		16,54	-	90,81	-	1,11			7,07
06.01.16	24,00	-	259,11	245,96	13,15	90,27	66,53	23,74	7,00	5,00	5,86	13,15	-	-	17,37		17,37	-	90,20	-	1,19			7,05
07.01.16	24,00	-	256,17	245,07	11,10	89,34	65,85	23,49	7,00	5,00	5,77	11,10	-	-	15,22		15,22	-	89,30	-	0,99			6,77
08.01.16	24,00	-	257,90	244,74	13,16	91,23	67,01	24,22	7,00	5,00	5,95	13,16	-	-	17,46		17,46	-	91,19	-	1,20			7,15
09.01.16	24,00	-	256,39	244,14	12,25	90,38	66,28	24,10	7,00	5,00	5,91	12,25	-	-	16,50		16,50	-	90,34	-	1,11			7,01
10.01.16	24,00	-	259,15	241,10	18,05	90,38	66,38	24,00	7,00	5,00	5,81	18,05	-	-	22,44		22,44	-	90,32	-	1,63			7,44
11.01.16	24,00	-	254,26	242,07	12,19	93,00	68,02	24,98	7,00	5,00	6,07	12,19	-	-	16,62		16,62	-	92,97	-	1,13			7,20
12.01.16	24,00	-	257,74	245,87	11,87	96,67	71,45	25,22	7,00	5,00	6,23	11,87	-	-	16,54		16,54	-	96,62	-	1,15			7,38
13.01.16	24,00	-	259,13	247,28	11,85	95,97	71,53	24,44	7,00	5,00	6,07	11,85	-	-	16,43		16,43	-	95,93	-	1,14			7,21
14.01.16	24,00	-	258,28	245,72	12,56	95,72	71,13	24,59	7,00	5,00	6,07	12,56	-	-	17,15		17,15	-	95,68	-	1,20			7,27
15.01.16	24,00	-	257,96	244,75	13,21	97,23	71,66	25,57	7,00	5,00	6,29	13,21	-	-	17,99		17,99	-	97,19	-	1,28			7,57
16.01.16	24,00	-	254,68	241,22	13,46	96,63	71,02	25,61	7,00	5,00	6,21	13,46	-	-	18,21		18,21	-	96,58	-	1,30			7,51
17.01.16	24,00	-	270,62	235,95	34,67	96,50	71,27	25,23	7,00	5,00	5,98	34,67	-	-	40,12		40,12	-	96,47	-	3,34			9,33
18.01.16	24,00		261,45	246,83	14,62	87,20	65,24	21,96	7,00	5,00	5,43	14,62	-	-	18,56	-	18,56	-	87,15	-	1,28	-	-	6,70
19.01.16	24,00		261,45	246,83	14,62	87,20	65,24	21,96	7,00	5,00	5,43	14,62	-	-	18,56	-	18,56	-	87,15	-	1,28	-	-	6,70
20.01.16	24,00		261,45	246,83	14,62	87,20	65,24	21,96	7,00	5,00	5,43	14,62	-	-	18,56	-	18,56	-	87,15	-	1,28	-	-	6,70
21.01.16	24,00		261,45	246,83	14,62	87,20	65,24	21,96	7,00	5,00	5,43	14,62	-	-	18,56	-	18,56	-	87,15	-	1,28	-	-	6,70
22.01.16	24,00		261,45	246,83	14,62	87,20	65,24	21,96	7,00	5,00	5,43	14,62	-	-	18,56	-	18,56	-	87,15	-	1,28	-	-	6,70
23.01.16	24,00		261,45	246,83	14,62	87,20	65,24	21,96	7,00	5,00	5,43	14,62	-	-	18,56	-	18,56	-	87,15	-	1,28	-	-	6,70
Среднее	24,00	-	261,45	246,83	14,62	87,20	65,24	21,96	7,00	5,00	5,43	14,62	-	-	18,56	-	18,56	-	87,15	-	1,28	-	-	6,70
Итого	744,00		8104,93	7651,66	453,27						168,28	453,27	0,00	0,00	575,24	0,00	575,24	0,00			39,54	0,00	0,00	207,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	05.01.16 16:00	38495,61	33225,82	20597,18	-	21083,39	-	773,01	-	-
	18.01.16 11:00	41801,06	36341,07	22878,01	-	23451,60	-	867,84	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С -0,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **207,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **575,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать энергосбыта
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «27» 01 16 г.

Отрегулировать температуру