Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208340 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,94

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	52,77	44,26	8,51	65,57	40,83	24,74	7,00	5,00	1,00	12,80	-	-	12,97	-	12,97	-	50,73	-	0,65			1,65
25.12.15	24,00	-	71,15	58,90	12,25	67,66	38,13	29,53	7,00	5,00	1,73	12,71	-	-	12,97	-	12,97	-	66,40	-	0,84			2,57
26.12.15	24,00	-	63,14	53,23	9,91	67,57	39,20	28,37	7,00	5,00	1,42	12,19	-	-	12,41	-	12,41	-	61,93	-	0,76			2,18
27.12.15	24,00	-	63,48	51,77	11,71	71,96	38,17	33,79	7,00	5,00	1,72	12,59	-	-	12,85	-	12,85	-	69,70	-	0,88			2,59
28.12.15	24,00	-	71,94	58,70	13,24	75,06	40,31	34,75	7,00	5,00	2,05	13,19	-	-	13,54	-	13,54	-	74,88	-	0,99			3,03
29.12.15	24,00	-	44,88	36,17	8,71	72,31	42,18	30,13	7,00	5,00	0,92	15,07	-	-	15,30	-	15,30	-	53,00	-	0,80			1,72
30.12.15	24,00	-	63,08	51,08	12,00	78,37	41,46	36,91	7,00	5,00	1,79	13,76	-	-	14,11	-	14,11	-	75,08	-	1,03			2,83
31.12.15	24,00	-	73,51	60,09	13,42	84,88	43,38	41,50	7,00	5,00	2,48	13,65	-	-	14,07	-	14,07	-	84,62	-	1,16			3,64
01.01.16	24,00	-	69,11	60,86	8,25	84,16	42,88	41,28	7,00	5,00	2,50	8,44	-	-	8,67	-	8,67	-	83,61	-	0,71			3,21
02.01.16	24,00	-	69,76	60,83	8,93	85,15	42,38	42,77	7,00	5,00	2,59	9,08	-	-	9,35	-	9,35	-	85,06	-	0,77			3,37
03.01.16	24,00	-	70,63	60,85	9,78	87,82	43,57	44,25	7,00	5,00	2,69	9,87	-	-	10,19	-	10,19	-	87,53	-	0,86			3,56
04.01.16	24,00	-	71,74	60,65	11,09	89,45	43,86	45,59	7,00	5,00	2,76	11,17	-	-	11,57	-	11,57	-	89,38	-	1,00			3,76
05.01.16	24,00	-	69,48	60,17	9,31	90,51	43,51	47,00	7,00	5,00	2,82	9,52	-	-	9,84	-	9,84	-	89,90	-	0,86			3,68
06.01.16	24,00	-	45,27	40,28	4,99	85,29	42,15	43,14	7,00	5,00	1,68	7,49	-	-	7,62	-	7,62	-	64,54	-	0,48			2,16
07.01.16	22,00	-	28,28	22,45	5,83	89,79	47,91	41,88	7,00	5,00	0,84	7,04	-	-	7,30	-	7,30	-	89,56	-	0,63			1,47
08.01.16	24,00	-	72,48	61,91	10,57	92,13	42,79	49,34	7,00	5,00	3,14	9,74	-	-	10,10	-	10,10	-	92,16	-	0,90			4,03
09.01.16	24,00	-	73,36	62,13	11,23	92,96	43,61	49,35	7,00	5,00	3,15	10,43	-	-	10,81	-	10,81	-	92,46	-	0,96			4,12
10.01.16	24,00	-	74,52	62,47	12,05	92,22	43,96	48,26	7,00	5,00	3,08	11,43	-	-	11,84	-	11,84	-	92,00	-	1,05			4,13
11.01.16	24,00	-	72,93	61,35	11,58	94,04	44,80	49,24	7,00	5,00	3,07	11,11	-	-	11,54	-	11,54	-	94,21	-	1,05			4,11
12.01.16	24,00	-	74,85	67,72	7,13	94,83	56,94	37,89	7,00	5,00	2,30	10,20	-	-	10,60	-	10,60	-	94,35	-	0,96			3,26
13.01.16	24,00	-	74,32	64,91	9,41	95,97	48,70	47,27	7,00	5,00	3,11	9,09	-	-	9,43	-	9,43	-	95,45	-	0,87			3,98
14.01.16	24,00	-	72,54	63,28	9,26	96,40	48,30	48,10	7,00	5,00	3,07	9,13	-	-	9,49	-	9,49	-	95,68	-	0,87			3,94
15.01.16	24,00	-	71,72	62,20	9,52	96,42	47,62	48,80	7,00	5,00	3,05	9,44	-	-	9,82	-	9,82	-	95,95	-	0,91			3,96
16.01.16	24,00	-	74,59	61,86	12,73	97,02	47,87	49,15	7,00	5,00	3,05	12,78	-	-	13,29	-	13,29	-	96,53	-	1,23			4,28
17.01.16	24,00	-	75,30	61,94	13,36	96,84	48,00	48,84	7,00	5,00	3,03	13,46	-	-	14,00	-	14,00	-	96,45	-	1,30			4,33
18.01.16	24,00	-	72,22	62,28	9,94	96,78	47,89	48,89	7,00	5,00	3,06	9,95	-	-	10,34	-	10,34	-	96,23	-	0,96			4,02
19.01.16	24,00	-	72,23	63,78	8,45	97,19	48,92	48,27	7,00	5,00	3,09	8,43	-	-	8,76	-	8,76	-	96,57	-	0,82			3,90
20.01.16	24,00	-	71,02	62,50	8,52	95,95	48,12	47,83	7,00	5,00	2,99	8,58	-	-	8,91	-	8,91	-	95,36	-	0,82			3,81
21.01.16	24,00	-	70,63	61,29	9,34	95,89	47,66	48,23	7,00	5,00	2,95	9,58	-	-	9,96	-	9,96	-	95,34	-	0,91			3,86
22.01.16	24,00	-	71,06	61,40	9,66	96,17	47,27	48,90	7,00	5,00	2,96	10,19	-	-	10,55	-	10,55	-	95,65	-	0,97			3,94
23.01.16	24,00	-	71,81	61,32	10,49	96,25	46,84	49,41	7,00	5,00	2,99	11,02	-	-	11,44	-	11,44	-	95,69	-	1,05			4,04
Среднее	23,94	-	67,54	57,50	10,04	87,83	44,81	43,01	7,00	5,00	2,49	10,75	-	-	11,09	-	11,09	-	85,35	-	0,90	-	-	3,39
Итого	742,00		2093,80	1782,63	311,17						77,07	333,13	0,00	0,00	343,64	0,00	343,64	0,00			28,04	0,00	0,00	105,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = -0,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **343,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел организации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.

Отрегулировать температуру ГВС