Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9972.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 74
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	107,90	85,90	22,00	71,31	43,14	28,17	7,00	5,00	2,41	22,23	-	-	22,73	-	22,73	-	71,15	-	1,58			3,99
25.12.15	24,00	-	108,26	85,77	22,49	71,40	43,06	28,34	7,00	5,00	2,43	22,67	-	-	23,20	-	23,20	-	71,21	-	1,61			4,04
26.12.15	24,00	-	109,23	85,26	23,97	71,84	42,85	28,99	7,00	5,00	2,47	24,10	-	-	24,69	-	24,69	-	71,83	-	1,73			4,20
27.12.15	24,00	-	107,77	84,55	23,22	74,78	42,64	32,14	7,00	5,00	2,71	23,32	-	-	23,93	-	23,93	-	74,90	-	1,75			4,46
28.12.15	24,00	-	106,56	84,76	21,80	76,97	43,16	33,81	7,00	5,00	2,86	21,97	-	-	22,57	-	22,57	-	77,00	-	1,69			4,55
29.12.15	24,00	-	107,95	84,76	23,19	79,16	43,88	35,28	7,00	5,00	2,98	23,35	-	-	24,01	-	24,01	-	79,08	-	1,85			4,83
30.12.15	24,00	-	109,69	84,74	24,95	83,38	45,09	38,29	7,00	5,00	3,23	25,15	-	-	25,93	-	25,93	-	83,60	-	2,10			5,33
31.12.15	24,00	-	114,75	84,62	30,13	84,90	46,02	38,88	7,00	5,00	3,29	30,25	-	-	31,21	-	31,21	-	84,56	-	2,56			5,85
01.01.16	24,00	-	102,76	84,94	17,82	85,69	45,44	40,25	7,00	5,00	3,41	17,99	-	-	18,55	-	18,55	-	85,38	-	1,54			4,95
02.01.16	24,00	-	104,01	84,42	19,59	85,96	44,33	41,63	7,00	5,00	3,51	19,70	-	-	20,36	-	20,36	-	85,78	-	1,69			5,20
03.01.16	24,00	-	104,65	84,26	20,39	87,89	45,54	42,35	7,00	5,00	3,58	20,40	-	-	21,09	-	21,09	-	87,60	-	1,79			5,37
04.01.16	24,00	-	104,20	83,37	20,83	89,30	45,60	43,70	7,00	5,00	3,65	20,91	-	-	21,64	-	21,64	-	88,98	-	1,86			5,51
05.01.16	24,00	-	102,51	83,53	18,98	90,54	45,40	45,14	7,00	5,00	3,76	19,17	-	-	19,83	-	19,83	-	90,50	-	1,74			5,50
06.01.16	24,00	-	106,47	83,49	22,98	89,83	44,62	45,21	7,00	5,00	3,79	23,02	-	-	23,85	-	23,85	-	89,16	-	2,05			5,84
07.01.16	24,00	-	104,59	83,12	21,47	89,10	43,75	45,35	7,00	5,00	3,77	21,48	-	-	22,24	-	22,24	-	89,44	-	1,92			5,69
08.01.16	24,00	-	104,78	83,21	21,57	90,85	44,38	46,47	7,00	5,00	3,88	21,60	-	-	22,37	-	22,37	-	90,54	-	1,96			5,84
09.01.16	24,00	-	104,96	82,94	22,02	90,02	43,99	46,03	7,00	5,00	3,85	21,81	-	-	22,59	-	22,59	-	89,74	-	1,96			5,81
10.01.16	24,00	-	105,56	82,06	23,50	90,03	44,29	45,74	7,00	5,00	3,79	23,30	-	-	24,13	-	24,13	-	89,70	-	2,09			5,88
11.01.16	24,00	-	102,17	82,20	19,97	92,78	45,22	47,56	7,00	5,00	3,92	19,82	-	-	20,59	-	20,59	-	93,21	-	1,85			5,77
12.01.16	24,00	-	103,79	83,16	20,63	96,32	48,25	48,07	7,00	5,00	4,04	20,35	-	-	21,15	-	21,15	-	95,78	-	1,95			6,00
13.01.16	24,00	-	104,69	83,66	21,03	95,67	49,06	46,61	7,00	5,00	3,94	20,80	-	-	21,62	-	21,62	-	95,46	-	1,99			5,92
14.01.16	24,00	-	103,53	83,10	20,43	95,48	48,81	46,67	7,00	5,00	3,91	20,16	-	-	20,98	-	20,98	-	95,44	-	1,93			5,84
15.01.16	24,00	-	101,83	82,88	18,95	96,91	48,58	48,33	7,00	5,00	4,05	18,67	-	-	19,44	-	19,44	-	96,54	-	1,81			5,85
16.01.16	24,00	-	102,43	82,06	20,37	96,27	48,04	48,23	7,00	5,00	4,01	20,06	-	-	20,86	-	20,86	-	95,83	-	1,93			5,93
17.01.16	24,00	-	104,03	82,17	21,86	96,13	48,38	47,75	7,00	5,00	3,97	21,53	-	-	22,41	-	22,41	-	95,76	-	2,06			6,04
18.01.16	24,00	-	102,99	82,33	20,66	96,13	48,03	48,10	7,00	5,00	4,00	20,40	-	-	21,18	-	21,18	-	95,88	-	1,96			5,96
19.01.16	24,00	-	67,77	52,34	15,43	91,27	45,06	46,21	7,00	5,00	2,19	20,29	-	-	20,89	-	20,89	-	81,13	-	1,64			3,83
20.01.16	24,00	-	99,64	81,34	18,30	90,19	46,64	43,55	7,00	5,00	3,56	17,95	-	-	18,60	-	18,60	-	91,29	-	1,64			5,20
21.01.16	24,00	-	99,46	80,52	18,94	96,57	48,87	47,70	7,00	5,00	3,87	18,79	-	-	19,57	-	19,57	-	96,25	-	1,81			5,68
22.01.16	24,00	-	100,30	80,66	19,64	96,07	48,38	47,69	7,00	5,00	3,89	19,31	-	-	20,09	-	20,09	-	95,77	-	1,85			5,74
23.01.16	24,00	-	100,57	80,41	20,16	95,86	47,42	48,44	7,00	5,00	3,95	19,76	-	-	20,55	-	20,55	-	95,51	-	1,89			5,84
Среднее	24,00	-	103,54	82,34	21,20	88,34	45,74	42,60	7,00	5,00	3,50	21,30	-	-	22,03	-	22,03	-	87,87	-	1,86	-	-	5,37
Итого	744,00		3209,80	2552,53	657,27						108,64	660,31	0,00	0,00	682,85	0,00	682,85	0,00			57,77	0,00	0,00	166,41

аварТС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	05.01.16 16:00	18678,62	14508,96	4308,00	-	4403,94	-	520,24	-	-
	24.01.16 01:00	20538,44	15991,78	4686,24	-	4796,52	-	625,16	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **165,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **682,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру ГВС