

Адрес: г. Санкт-Петербург, Будишина 76 / СЛО-ПВС  
 Общественная организация: АО "ДомТелеком"  
 Источник: Общественный э.д.

Установленные приборы: Часовые и счетчи. приборы в фойе: ВКП7-207145-(С)0116-DC  
 Режим (смена): 3001  
 Счетчик: ГИП "ТЭК СИБ" Физлиц. энергосбыта

Узел учета: СЛО-ПВС Код УЛТ: 150/70  
 График: 150/70

Тех. гр. С = 0,87

Вычислитель: ВКП-7 № 207145  
 Подсчетчик (М1): расходометр: ПРМ 40 ГИП = 0,1  
 Оборотчик (М2): расходометр: ПРМ 40 ГИП = 0,1  
 ПРД: ГСД (М3): расходометр: ПРМ 32 ГИП = 0,067  
 ПРД (М4): ГИП = 0,067  
 ПРД (М5): ГИП = 0,067  
 ПРД (М6): ГИП = 0,067  
 ПРД (М7): ГИП = 0,067  
 ПРД (М8): ГИП = 0,067  
 ПРД (М9): ГИП = 0,067  
 ПРД (М10): ГИП = 0,067  
 ПРД (М11): ГИП = 0,067  
 ПРД (М12): ГИП = 0,067  
 ПРД (М13): ГИП = 0,067  
 ПРД (М14): ГИП = 0,067  
 ПРД (М15): ГИП = 0,067  
 ПРД (М16): ГИП = 0,067  
 ПРД (М17): ГИП = 0,067  
 ПРД (М18): ГИП = 0,067  
 ПРД (М19): ГИП = 0,067  
 ПРД (М20): ГИП = 0,067  
 ПРД (М21): ГИП = 0,067  
 ПРД (М22): ГИП = 0,067  
 ПРД (М23): ГИП = 0,067  
 ПРД (М24): ГИП = 0,067  
 ПРД (М25): ГИП = 0,067  
 ПРД (М26): ГИП = 0,067  
 ПРД (М27): ГИП = 0,067  
 ПРД (М28): ГИП = 0,067  
 ПРД (М29): ГИП = 0,067  
 ПРД (М30): ГИП = 0,067  
 ПРД (М31): ГИП = 0,067  
 ПРД (М32): ГИП = 0,067  
 ПРД (М33): ГИП = 0,067  
 ПРД (М34): ГИП = 0,067  
 ПРД (М35): ГИП = 0,067  
 ПРД (М36): ГИП = 0,067  
 ПРД (М37): ГИП = 0,067  
 ПРД (М38): ГИП = 0,067  
 ПРД (М39): ГИП = 0,067  
 ПРД (М40): ГИП = 0,067  
 ПРД (М41): ГИП = 0,067  
 ПРД (М42): ГИП = 0,067  
 ПРД (М43): ГИП = 0,067  
 ПРД (М44): ГИП = 0,067  
 ПРД (М45): ГИП = 0,067  
 ПРД (М46): ГИП = 0,067  
 ПРД (М47): ГИП = 0,067  
 ПРД (М48): ГИП = 0,067  
 ПРД (М49): ГИП = 0,067  
 ПРД (М50): ГИП = 0,067  
 ПРД (М51): ГИП = 0,067  
 ПРД (М52): ГИП = 0,067  
 ПРД (М53): ГИП = 0,067  
 ПРД (М54): ГИП = 0,067  
 ПРД (М55): ГИП = 0,067  
 ПРД (М56): ГИП = 0,067  
 ПРД (М57): ГИП = 0,067  
 ПРД (М58): ГИП = 0,067  
 ПРД (М59): ГИП = 0,067  
 ПРД (М60): ГИП = 0,067  
 ПРД (М61): ГИП = 0,067  
 ПРД (М62): ГИП = 0,067  
 ПРД (М63): ГИП = 0,067  
 ПРД (М64): ГИП = 0,067  
 ПРД (М65): ГИП = 0,067  
 ПРД (М66): ГИП = 0,067  
 ПРД (М67): ГИП = 0,067  
 ПРД (М68): ГИП = 0,067  
 ПРД (М69): ГИП = 0,067  
 ПРД (М70): ГИП = 0,067  
 ПРД (М71): ГИП = 0,067  
 ПРД (М72): ГИП = 0,067  
 ПРД (М73): ГИП = 0,067  
 ПРД (М74): ГИП = 0,067  
 ПРД (М75): ГИП = 0,067  
 ПРД (М76): ГИП = 0,067  
 ПРД (М77): ГИП = 0,067  
 ПРД (М78): ГИП = 0,067  
 ПРД (М79): ГИП = 0,067  
 ПРД (М80): ГИП = 0,067  
 ПРД (М81): ГИП = 0,067  
 ПРД (М82): ГИП = 0,067  
 ПРД (М83): ГИП = 0,067  
 ПРД (М84): ГИП = 0,067  
 ПРД (М85): ГИП = 0,067  
 ПРД (М86): ГИП = 0,067  
 ПРД (М87): ГИП = 0,067  
 ПРД (М88): ГИП = 0,067  
 ПРД (М89): ГИП = 0,067  
 ПРД (М90): ГИП = 0,067  
 ПРД (М91): ГИП = 0,067  
 ПРД (М92): ГИП = 0,067  
 ПРД (М93): ГИП = 0,067  
 ПРД (М94): ГИП = 0,067  
 ПРД (М95): ГИП = 0,067  
 ПРД (М96): ГИП = 0,067  
 ПРД (М97): ГИП = 0,067  
 ПРД (М98): ГИП = 0,067  
 ПРД (М99): ГИП = 0,067  
 ПРД (М100): ГИП = 0,067

Договорные нагрузки (кВт/час): Qдт=0,307 Qдс=0,2006 Qдс=0,2006  
 Договорные нагрузки (сд.час): Qдт.гас.ср = Qдс.гас.ср = 0,0912 Qдс.гас.ср = 0,0912  
 Договорные расходы (ср.сут.): Qдт.гас.ср = Qдс.гас.ср = 0,0912 Qдс.гас.ср = 0,0912  
 Фактические расходы (ср.сут.): Qдт.гас.ср = Qдс.гас.ср = 0,0912 Qдс.гас.ср = 0,0912

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплопотр-
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотоп	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	У4	Т3	Т4	Qвс.общ.	Qвс.изл.	Qвс.гас.	Q.общ.	
24.12.15	24.00	-	112,72	88,72	24,00	71,41	43,93	27,48	7,00	5,00	2,43	24,08	-	24,65	-	24,65	-	71,54	1,72	4,15					
25.12.15	24.00	-	111,13	88,68	22,45	71,47	43,81	27,66	7,00	5,00	2,45	22,48	-	23,00	-	23,00	-	71,54	1,61	4,06					
26.12.15	24.00	-	113,24	88,11	25,13	71,92	43,55	28,37	7,00	5,00	2,49	25,19	-	25,80	-	25,80	-	72,14	1,82	4,31					
27.12.15	24.00	-	114,34	87,34	27,00	74,92	43,43	31,49	7,00	5,00	2,74	27,03	-	27,73	-	27,73	-	75,37	2,04	4,78					
28.12.15	24.00	-	112,20	87,57	24,63	77,05	44,24	32,81	7,00	5,00	2,88	24,47	-	25,15	-	25,15	-	77,24	1,89	4,77					
29.12.15	24.00	-	110,92	87,48	23,44	79,26	45,02	34,24	7,00	5,00	3,02	23,11	-	23,77	-	23,77	-	79,47	1,84	4,86					
30.12.15	24.00	-	111,99	87,32	24,67	83,43	46,38	37,05	7,00	5,00	3,27	24,15	-	24,92	-	24,92	-	83,72	2,03	5,30					
31.12.15	24.00	-	116,21	87,38	28,83	85,00	47,39	37,61	7,00	5,00	3,33	28,39	-	29,30	-	29,30	-	84,95	2,41	5,75					
01.01.16	24.00	-	107,71	87,51	20,20	85,83	46,81	39,02	7,00	5,00	3,47	19,62	-	20,27	-	20,27	-	86,25	1,69	5,15					
02.01.16	24.00	-	110,54	86,99	23,55	86,10	45,81	40,29	7,00	5,00	3,55	23,04	-	23,82	-	23,82	-	86,25	1,99	5,54					
03.01.16	24.00	-	111,26	86,93	24,33	88,03	47,03	41,00	7,00	5,00	3,61	23,82	-	24,64	-	24,64	-	88,10	2,10	5,71					
04.01.16	24.00	-	109,79	85,96	23,83	89,44	47,32	42,12	7,00	5,00	3,67	23,36	-	24,17	-	24,17	-	89,46	2,09	5,76					
05.01.16	24.00	-	108,40	86,02	22,38	90,68	47,18	43,50	7,00	5,00	3,79	21,81	-	22,62	-	22,62	-	90,91	1,99	5,78					
06.01.16	24.00	-	110,99	86,06	24,93	90,01	46,49	43,52	7,00	5,00	3,80	24,43	-	25,30	-	25,30	-	89,83	2,20	6,00					
07.01.16	24.00	-	110,73	85,71	25,02	89,24	45,60	43,64	7,00	5,00	3,78	24,54	-	25,41	-	25,41	-	89,80	2,20	6,05					
08.01.16	24.00	-	109,89	85,69	24,20	91,00	46,20	44,80	7,00	5,00	3,90	23,60	-	24,46	-	24,46	-	91,03	2,15	6,16					
09.01.16	24.00	-	111,78	85,46	26,32	90,16	45,91	44,25	7,00	5,00	3,84	25,78	-	26,70	-	26,70	-	90,22	2,33	6,02					
10.01.16	24.00	-	110,02	84,59	25,43	90,13	46,19	43,94	7,00	5,00	3,78	23,32	-	24,21	-	24,21	-	92,58	2,18	6,10					
11.01.16	24.00	-	108,66	84,79	23,87	92,86	47,18	45,68	7,00	5,00	3,92	23,32	-	24,21	-	24,21	-	93,30	2,18	6,13					
12.01.16	24.00	-	108,31	86,14	22,17	96,44	50,20	46,24	7,00	5,00	4,04	21,66	-	22,53	-	22,53	-	96,31	2,09	5,91					
13.01.16	24.00	-	107,66	86,68	20,98	95,75	50,87	44,88	7,00	5,00	3,94	20,53	-	21,34	-	21,34	-	95,83	1,97	5,99					
14.01.16	24.00	-	108,03	86,13	21,80	95,56	50,45	45,11	7,00	5,00	3,93	21,47	-	22,33	-	22,33	-	95,82	2,06	6,02					
15.01.16	24.00	-	106,51	85,92	20,59	97,03	50,40	46,63	7,00	5,00	4,07	20,07	-	20,92	-	20,92	-	97,03	1,95	6,02					
16.01.16	24.00	-	107,24	85,03	22,21	96,41	49,99	46,42	7,00	5,00	4,01	21,66	-	22,53	-	22,53	-	96,35	2,05	6,10					
17.01.16	24.00	-	110,07	85,24	24,83	96,24	50,20	46,04	7,00	5,00	3,98	24,39	-	25,36	-	25,36	-	96,21	2,35	6,33					
18.01.16	24.00	-	106,75	85,31	21,44	96,24	49,97	46,27	7,00	5,00	4,00	20,96	-	21,84	-	21,84	-	96,23	2,02	6,02					
19.01.16	24.00	-	70,19	59,80	10,39	91,41	48,04	43,37	7,00	5,00	1,59	25,01	-	25,71	-	25,71	-	79,58	1,96	5,35					
20.01.16	24.00	-	104,54	84,60	19,94	90,20	48,02	42,18	7,00	5,00	3,55	20,05	-	20,77	-	20,77	-	91,06	1,83	5,37					
21.01.16	24.00	-	103,33	83,38	19,95	96,69	48,56	46,13	7,00	5,00	3,88	19,66	-	20,47	-	20,47	-	96,74	1,90	5,79					
22.01.16	24.00	-	104,72	83,53	21,19	96,17	49,92	46,25	7,00	5,00	3,91	20,79	-	21,65	-	21,65	-	96,20	2,00	5,91					
23.01.16	24.00	-	105,80	83,21	22,69	95,94	49,13	46,81	7,00	5,00	3,95	22,20	-	23,11	-	23,11	-	95,90	2,13	6,08					
Среднее	24,00	-	108,25	85,27	22,98	88,45	47,33	41,12	7,00	5,00	3,50	23,08	-	23,88	-	23,88	-	88,16	2,03	5,53					
Итого	74,00	-	3355,77	2643,28	712,49	108,55	715,52	0,00	0,00	0,00	740,26	0,00	740,26	0,00	740,26	0,00	740,26	0,00	62,85	0,00	0,00	171,40			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		М1(Т)	М2(Т)	М3(Т)	М4(Т)	У3(кВт)	У4(кВт)	Q СЛО (ккал)	Q ГВС (ккал)	Траб. ч
	29.12.15 02:00	01.01.16 01:00									
Снятие данных:	24.01.16 01:00	49832,00	38348,79	11693,12	-	-	1274,44	-	-	-	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору: Период превышения t2: Корректировка на температуру холодной воды

Итого по приборам учета: Итого по приборам учета:

0,87 °C = -0,62 град. Кельвина

170,78 град. Кельвина

740,26 кВт.ч

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" филиал "Энергобыт"

ГУП "ТЭК СИБ" Физлиц. энергосбыта

Отчет принят

28.01.16