Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9974.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 78
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-0116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	138,18	120,04	18,14	71,57	46,74	24,83	7,00	5,00	2,98	18,14	-	-	20,16		20,16	-	71,57	-	1,30			4,28
25.12.15	24,00	-	136,98	120,08	16,90	71,65	46,60	25,05	7,00	5,00	3,01	16,90	-	-	18,93		18,93	-	71,65	-	1,21			4,22
26.12.15	24,00	-	137,91	119,09	18,82	72,10	46,63	25,47	7,00	5,00	3,03	18,82	-	-	20,86		20,86	-	72,07	-	1,36			4,39
27.12.15	24,00	-	138,55	118,06	20,49	75,07	46,95	28,12	7,00	5,00	3,33	20,49	-	-	22,82		22,82	-	75,01	-	1,54			4,86
28.12.15	24,00	-	137,62	118,49	19,13	77,22	47,63	29,59	7,00	5,00	3,51	19,13	-	-	21,61		21,61	-	77,20	-	1,48			4,99
29.12.15	24,00	-	135,70	118,54	17,16	79,45	48,60	30,85	7,00	5,00	3,66	17,16	-	-	19,66		19,66	-	79,42	-	1,36			5,02
30.12.15	24,00	-	138,28	118,26	20,02	83,67	50,14	33,53	7,00	5,00	3,97	20,02	-	-	22,87		22,87	-	83,56	-	1,67			5,65
31.12.15	24,00	-	142,01	118,21	23,80	85,22	51,09	34,13	7,00	5,00	4,04	23,80	-	-	26,94		26,94	-	85,24	-	2,03			6,07
01.01.16	24,00	-	133,66	119,03	14,63	86,05	50,44	35,61	7,00	5,00	4,25	14,63	-	-	17,57		17,57	-	86,01	-	1,26			5,51
02.01.16	24,00	-	133,70	118,24	15,46	86,30	49,56	36,74	7,00	5,00	4,35	15,46	-	-	18,49		18,49	-	86,24	-	1,33			5,69
03.01.16	24,00	-	131,83	118,43	13,40	88,25	50,84	37,41	7,00	5,00	4,44	13,40	-	-	16,51		16,51	-	88,19	-	1,18			5,62
04.01.16	24,00	-	134,50	116,76	17,74	89,67	51,19	38,48	7,00	5,00	4,50	17,74	-	-	21,03		21,03	-	89,63	-	1,59			6,09
05.01.16	24,00	-	133,43	116,93	16,50	90,91	51,04	39,87	7,00	5,00	4,67	16,50	-	-	19,88		19,88	-	90,82	-	1,50			6,17
06.01.16	24,00	-	132,83	116,99	15,84	90,26	50,39	39,87	7,00	5,00	4,68	15,84	-	-	19,18		19,18	-	90,22	-	1,43			6,11
07.01.16	24,00	-	131,94	116,40	15,54	89,43	49,46	39,97	7,00	5,00	4,66	15,54	-	-	18,81		18,81	-	89,29	-	1,39			6,05
08.01.16	24,00	-	133,19	116,51	16,68	91,24	50,32	40,92	7,00	5,00	4,78	16,68	-	-	20,13		20,13	-	91,18	-	1,52			6,30
09.01.16	24,00	-	135,52	116,05	19,47	90,41	49,98	40,43	7,00	5,00	4,70	19,47	-	-	22,88		22,88	-	90,34	-	1,76			6,46
10.01.16	24,00	-	134,55	115,03	19,52	90,39	50,34	40,05	7,00	5,00	4,62	19,52	-	-	22,90		22,90	-	90,34	-	1,76			6,38
11.01.16	24,00	-	131,18	115,10	16,08	93,10	51,26	41,84	7,00	5,00	4,83	16,08	-	-	19,56		19,56	-	92,95	-	1,49			6,33
12.01.16	24,00	-	130,88	117,02	13,86	96,70	54,05	42,65	7,00	5,00	5,00	13,86	-	-	17,50		17,50	-	96,63	-	1,34			6,34
13.01.16	24,00	-	132,73	117,65	15,08	96,01	54,81	41,20	7,00	5,00	4,86	15,08	-	-	18,70		18,70	-	95,93	-	1,45			6,31
14.01.16	24,00	-	130,62	116,92	13,70	95,79	54,57	41,22	7,00	5,00	4,83	13,70	-	-	17,22		17,22	-	95,68	-	1,31			6,14
15.01.16	24,00	-	131,14	116,54	14,60	97,27	54,72	42,55	7,00	5,00	4,98	14,60	-	-	18,27		18,27	-	97,19	-	1,42			6,39
16.01.16	24,00	-	129,61	115,45	14,16	96,65	54,15	42,50	7,00	5,00	4,92	14,16	-	-	17,76		17,76	-	96,57	-	1,37			6,29
17.01.16	24,00	-	132,64	115,51	17,13	96,48	54,23	42,25	7,00	5,00	4,89	17,13	-	-	20,87		20,87	-	96,42	-	1,65			6,55
18.01.16	24,00	-	129,59	115,78	13,81	96,48	53,91	42,57	7,00	5,00	4,94	13,81	-	-	17,41		17,41	-	96,40	-	1,33			6,27
19.01.16	24,00	-	81,53	78,43	3,10	91,68	51,26	40,42	7,00	5,00	3,21	3,10	-	-	5,09		5,09	-	81,84	-	0,25			3,46
20.01.16	24,00	-	127,70	114,66	13,04	90,40	51,57	38,83	7,00	5,00	4,46	13,04	-	-	16,18		16,18	-	90,19	-	1,18			5,64
21.01.16	24,00	-	126,26	113,06	13,20	96,92	54,53	42,39	7,00	5,00	4,80	13,20	-	-	16,72		16,72	-	96,83	-	1,28			6,08
22.01.16	24,00	-	122,51	109,28	13,23	96,43	53,81	42,62	7,00	5,00	4,73	13,23	-	-	16,68		16,68	-	92,13	-	1,22			5,95
23.01.16	24,00	-	130,12	116,79	13,33	96,24	53,96	42,28	7,00	5,00	4,95	13,33	-	-	16,96		16,96	-	96,09	-	1,28			6,23
Среднее	24,00	-	131,51	115,59	15,92	88,68	51,12	37,56	7,00	5,00	4,34	15,92	-	-	19,04	-	19,04	-	88,16	-	1,39	-	-	5,74
Итого	744,00		4076,89	3583,33	493,56						134,61	493,56	0,00	0,00	590,15	0,00	590,15	0,00			43,23	0,00	0,00	177,85

авар ПС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	05.01.16 16:00	26699,51	23369,34	0,00	-	0,00	-	563,12	-	-
	24.01.16 11:00	29119,46	25517,10	0,00	-	0,00	-	677,68	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **177,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **590,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «27» 01 16 г.

Отрегулировать температуру ГВС