Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 8 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8561.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207931-ч(с)-0116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207931 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,9

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,25 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	77,75	79,43	-1,68	71,41	43,27	28,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
25.12.15	24,00	-	78,86	78,86	0,00	71,82	43,62	28,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
26.12.15	24,00	-	78,14	80,20	-2,06	71,59	43,68	27,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
27.12.15	24,00	-	77,52	81,02	-3,50	72,05	43,98	28,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
28.12.15	24,00	-	78,73	80,10	-1,37	70,53	43,44	27,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
29.12.15	24,00	-	78,79	80,26	-1,47	70,17	43,41	26,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
30.12.15	24,00	-	78,71	79,98	-1,27	68,39	42,70	25,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
31.12.15	24,00	-	79,78	79,78	0,00	67,57	42,53	25,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
01.01.16	24,00	-	79,42	79,42	0,00	66,65	42,36	24,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
02.01.16	24,00	-	78,30	78,43	-0,13	67,23	42,37	24,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
03.01.16	24,00	-	77,79	78,09	-0,30	66,05	41,49	24,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
04.01.16	24,00	-	77,95	78,08	-0,13	67,02	41,58	25,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
05.01.16	24,00	-	78,03	78,33	-0,30	66,53	41,51	25,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
06.01.16	24,00	-	77,46	78,28	-0,82	67,97	41,94	26,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
07.01.16	75,00	-	75,43	78,16	-2,72	84,31	46,09	38,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
08.01.16	24,00	-	72,93	77,01	-4,08	95,60	47,39	48,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
09.01.16	24,00	-	72,11	76,30	-4,19	95,70	47,02	48,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
10.01.16	24,00	-	67,79	71,75	-3,96	95,83	45,93	49,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
11.01.16	24,00	-	71,43	75,78	-4,35	97,86	47,88	49,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
12.01.16	24,00	-	70,57	74,99	-4,42	97,75	48,04	49,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
13.01.16	24,00	-	71,03	75,31	-4,28	98,51	49,26	49,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
14.01.16	24,00	-	71,10	75,33	-4,23	98,19	49,82	48,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
15.01.16	24,00	-	70,63	74,78	-4,15	98,38	49,48	48,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
16.01.16	24,00	-	71,02	75,12	-4,10	98,08	49,36	48,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
17.01.16	24,00	-	71,03	75,10	-4,07	98,29	49,46	48,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
18.01.16	24,00	-	71,01	75,10	-4,09	98,27	49,50	48,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
19.01.16	24,00	-	71,73	75,94	-4,21	98,45	49,85	48,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
20.01.16	24,00	-	71,76	76,08	-4,32	98,59	50,80	47,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
21.01.16	24,00	-	71,12	75,37	-4,25	98,47	50,86	47,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
22.01.16	34,00	-	100,13	106,01	-5,88	98,29	50,45	47,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,80
23.01.16	24,00	-	70,38	74,46	-4,08	97,99	49,73	48,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
Среднее	25,97	-	75,43	78,16	-2,72	84,31	46,09	38,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
Итого	805,00		2338,43	2422,85	-84,41						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	88,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.01.16 12:00	1135,57	1201,50	-	-	-	-	55,17	-	-
	24.01.16 01:00	1241,15	1313,25	-	-	-	-	60,27	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел коммуникации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«22» 01 16 г.

посл. отчёт апр 15