Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9248.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 81-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205518-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205518 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	50,68	50,68	0,00	71,45	40,63	30,82	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
25.12.15	24,00	-	67,56	67,58	-0,02	69,35	40,65	28,70	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
26.12.15	24,00	-	80,57	80,57	0,00	73,37	44,03	29,34	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
27.12.15	24,00	-	80,40	80,40	0,00	73,44	44,25	29,19	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
28.12.15	24,00	-	80,47	80,47	0,00	72,63	44,02	28,61	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
29.12.15	24,00	-	80,81	80,81	0,00	73,30	44,27	29,03	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
30.12.15	24,00	-	80,79	80,79	0,00	73,46	44,48	28,98	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
31.12.15	24,00	-	80,12	80,12	0,00	73,73	44,70	29,03	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
01.01.16	24,00	-	80,11	80,11	0,00	73,78	45,17	28,61	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,30
02.01.16	24,00	-	79,83	79,83	0,00	73,41	45,05	28,36	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
03.01.16	24,00	-	80,02	80,02	0,00	73,64	44,97	28,67	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,30
04.01.16	24,00	-	80,02	80,02	0,00	73,64	44,97	28,67	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,30
05.01.16	24,00	-	80,02	80,02	0,00	73,64	44,97	28,67	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,30
06.01.16	24,00	-	80,02	80,02	0,00	73,64	44,97	28,67	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,30
07.01.16	24,00	-	77,47	77,47	0,00	85,70	43,59	42,11	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
08.01.16	24,00	-	77,18	77,18	0,00	85,48	43,18	42,30	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
09.01.16	24,00	-	76,80	76,80	0,00	85,27	42,94	42,33	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
10.01.16	24,00	-	75,59	75,59	0,00	84,96	42,60	42,36	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
11.01.16	24,00	-	66,94	66,80	0,14	90,27	45,16	45,11	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,03
12.01.16	24,00	-	73,81	73,81	0,00	90,59	46,40	44,19	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
13.01.16	24,00	-	77,70	77,70	0,00	90,30	47,04	43,26	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
14.01.16	24,00	-	77,09	77,09	0,00	91,13	47,01	44,12	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
15.01.16	24,00	-	76,19	76,19	0,00	91,58	46,97	44,61	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
16.01.16	24,00	-	75,67	75,67	0,00	91,03	46,55	44,48	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
17.01.16	24,00	-	76,32	76,32	0,00	91,25	46,84	44,40	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,39
18.01.16	24,00	-	76,32	76,32	0,00	91,25	46,84	44,40	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,39
19.01.16	24,00	-	76,32	76,32	0,00	91,25	46,84	44,40	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,39
20.01.16	24,00	-	76,32	76,32	0,00	91,25	46,84	44,40	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,39
21.01.16	24,00	-	76,32	76,32	0,00	91,25	46,84	44,40	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,39
22.01.16	24,00	-	76,32	76,32	0,00	91,25	46,84	44,40	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,39
23.01.16	24,00	-	76,32	76,32	0,00	91,25	46,84	44,40	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,39
Среднее	24,00	-	76,45	76,45	0,00	82,18	45,05	37,13	7,00	5,00	2,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,83
Итого	744,00		2370,08	2369,96	0,12						87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	87,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.01.16 14:00	873,19	873,05	0,00	-	0,00	-	37,76	-	-
	24.01.16 03:00	983,06	873,05	0,00	-	0,00	-	47,74	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел учета КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.

овар ПС