Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-1 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9248.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 81-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207779-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207779 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	104,78	104,78	0,00	68,93	47,43	21,50	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
25.12.15	24,00	-	104,67	104,67	0,00	68,96	46,90	22,06	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
26.12.15	24,00	-	103,96	103,96	0,00	69,16	46,72	22,44	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
27.12.15	24,00	-	103,44	103,44	0,00	71,63	46,95	24,68	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
28.12.15	24,00	-	103,36	103,36	0,00	73,75	47,97	25,78	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
29.12.15	24,00	-	103,28	103,28	0,00	75,84	48,69	27,15	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
30.12.15	24,00	-	103,07	103,07	0,00	79,48	50,16	29,32	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
31.12.15	24,00	-	103,37	103,37	0,00	81,44	51,12	30,32	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
01.01.16	24,00	-	103,16	103,16	0,00	82,11	50,85	31,26	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
02.01.16	24,00	-	102,61	102,61	0,00	82,20	49,79	32,41	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
03.01.16	24,00	-	102,72	102,72	0,00	84,05	50,74	33,31	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
04.01.16	24,00	-	101,75	101,75	0,00	85,43	50,84	34,59	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
05.01.16	24,00	-	101,73	101,73	0,00	86,33	50,59	35,74	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
06.01.16	23,00	-	97,64	97,64	0,00	86,39	50,19	36,20	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
07.01.16	24,00	-	101,67	101,50	0,17	84,73	48,71	36,02	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,68
08.01.16	24,00	-	101,43	101,43	0,00	86,95	49,32	37,63	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
09.01.16	24,00	-	101,11	101,11	0,00	86,17	48,71	37,46	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
10.01.16	24,00	-	100,24	100,24	0,00	86,28	48,67	37,61	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
11.01.16	24,00	-	100,31	100,01	0,30	87,57	49,23	38,34	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			3,86
12.01.16	24,00	-	102,01	102,01	0,00	92,17	52,39	39,78	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,07
13.01.16	24,00	-	102,85	102,85	0,00	91,47	53,24	38,23	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
14.01.16	23,00	-	97,79	97,79	0,00	91,14	53,18	37,96	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,72
15.01.16	24,00	-	101,60	101,26	0,34	92,70	53,61	39,09	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			4,00
16.01.16	24,00	-	100,38	100,38	0,00	92,17	53,00	39,17	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
17.01.16	24,00	-	100,59	100,59	0,00	91,97	53,22	38,75	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
18.01.16	24,00	-	100,32	100,15	0,17	92,00	52,93	39,07	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,93
19.01.16	24,00	-	101,26	101,21	0,05	84,38	50,48	33,90	7,00	5,00	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,43
20.01.16	23,00	-	96,28	96,28	0,00	84,49	50,09	34,40	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
21.01.16	24,00	-	97,13	97,13	0,00	92,21	53,36	38,85	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
22.01.16	24,00	-	97,44	97,10	0,34	91,87	53,21	38,66	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			3,79
23.01.16	24,00	-	97,02	96,85	0,17	91,69	52,50	39,19	7,00	5,00	3,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,82
Среднее	23,90	-	101,26	101,21	0,05	84,38	50,48	33,90	7,00	5,00	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,43
Итого	741,00		3138,97	3137,43	1,54						106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,08	0,00	0,00	106,36

аварПС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	17392,63	17394,36	0,00	-	0,00	-	409,57	-	-
	24.01.16 03:00	19978,48	20016,47	0,00	-	0,00	-	503,08	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.