Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9247.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-2 / СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 81-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202295-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202295 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,372 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=111,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	130,63	130,63	0,00	69,44	42,65	26,79	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
25.12.15	24,00	-	130,59	130,59	0,00	69,48	42,54	26,94	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
26.12.15	24,00	-	129,83	129,83	0,00	69,69	42,31	27,38	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
27.12.15	24,00	-	128,74	128,74	0,00	72,22	42,35	29,87	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
28.12.15	24,00	-	128,87	128,87	0,00	74,35	42,82	31,53	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
29.12.15	24,00	-	128,89	128,89	0,00	76,46	43,35	33,11	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,27
30.12.15	24,00	-	128,45	128,45	0,00	80,16	44,33	35,83	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
31.12.15	24,00	-	128,42	127,29	1,13	82,09	45,21	36,88	7,00	5,00	4,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,05			4,79
01.01.16	24,00	-	128,09	128,09	0,00	82,77	44,77	38,00	7,00	5,00	4,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,87
02.01.16	24,00	-	127,26	127,26	0,00	82,89	43,82	39,07	7,00	5,00	4,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,98
03.01.16	24,00	-	127,23	127,23	0,00	84,76	44,60	40,16	7,00	5,00	5,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,11
04.01.16	24,00	-	125,71	125,71	0,00	86,14	44,61	41,53	7,00	5,00	5,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,23
05.01.16	24,00	-	125,60	125,60	0,00	87,08	44,30	42,78	7,00	5,00	5,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,38
06.01.16	24,00	-	120,41	120,41	0,00	87,08	43,72	43,36	7,00	5,00	5,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,23
07.01.16	24,00	-	125,14	125,14	0,00	85,52	42,47	43,05	7,00	5,00	5,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,39
08.01.16	24,00	-	125,16	125,16	0,00	87,72	42,95	44,77	7,00	5,00	5,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,61
09.01.16	24,00	-	124,64	124,64	0,00	86,94	42,41	44,53	7,00	5,00	5,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,56
10.01.16	24,00	-	123,27	123,27	0,00	87,09	42,40	44,69	7,00	5,00	5,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,51
11.01.16	24,00	-	123,23	123,23	0,00	88,43	42,99	45,44	7,00	5,00	5,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,60
12.01.16	24,00	-	124,84	124,84	0,00	92,98	45,79	47,19	7,00	5,00	5,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,90
13.01.16	24,00	-	125,75	125,75	0,00	92,29	46,54	45,75	7,00	5,00	5,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,76
14.01.16	24,00	-	125,16	125,16	0,00	91,94	46,54	45,40	7,00	5,00	5,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,69
15.01.16	24,00	-	124,48	124,48	0,00	93,54	46,77	46,77	7,00	5,00	5,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,83
16.01.16	24,00	-	123,20	123,20	0,00	93,01	46,41	46,60	7,00	5,00	5,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,75
17.01.16	24,00	-	123,69	123,69	0,00	92,82	46,55	46,27	7,00	5,00	5,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,73
18.01.16	24,00	-	123,10	123,10	0,00	92,85	46,24	46,61	7,00	5,00	5,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,75
19.01.16	24,00	-	66,58	69,16	-2,58	91,23	44,74	46,49	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
20.01.16	24,00	-	122,87	122,87	0,00	85,42	43,89	41,53	7,00	5,00	5,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,11
21.01.16	24,00		123,92	123,97	-0,05	84,51	44,22	40,30	7,00	5,00	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4,97
22.01.16	24,00		123,92	123,97	-0,05	84,51	44,22	40,30	7,00	5,00	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4,97
23.01.16	24,00		123,92	123,97	-0,05	84,51	44,22	40,30	7,00	5,00	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4,97
Среднее	24,00	-	123,92	123,97	-0,05	84,51	44,22	40,30	7,00	5,00	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4,97
Итого	744,00		3841,60	3843,20	-1,61						154,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,06	0,00	0,00	154,14

авар ПС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **154,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.