Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9002.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	114,65	101,38	13,27	70,69	45,31	25,38	7,00	5,00	2,92	12,06	0,00	12,06	12,32	0,00	12,32	-	70,58	47,88	0,60			3,52
25.12.15	24,00	-	114,55	101,43	13,12	70,76	45,13	25,63	7,00	5,00	2,94	11,88	0,00	11,88	12,16	0,00	12,16	-	70,61	47,76	0,59			3,53
26.12.15	24,00	-	113,61	100,55	13,06	71,08	44,82	26,26	7,00	5,00	2,99	11,80	0,00	11,80	12,06	0,00	12,06	-	71,05	47,51	0,59			3,57
27.12.15	24,00	-	113,42	99,52	13,90	73,85	45,32	28,53	7,00	5,00	3,23	12,65	0,00	12,65	12,97	0,00	12,97	-	74,09	48,29	0,63			3,87
28.12.15	24,00	-	112,88	100,10	12,78	76,03	46,27	29,76	7,00	5,00	3,36	11,54	0,00	11,54	11,83	0,00	11,83	-	76,07	49,32	0,59			3,95
29.12.15	24,00	-	112,70	100,04	12,66	78,22	47,12	31,10	7,00	5,00	3,51	11,42	0,00	11,42	11,73	0,00	11,73	-	78,14	50,27	0,60			4,11
30.12.15	24,00	-	113,11	99,65	13,46	82,20	48,54	33,66	7,00	5,00	3,81	11,99	0,00	11,99	12,38	0,00	12,38	-	82,48	51,98	0,65			4,47
31.12.15	24,00	-	118,24	98,99	19,25	84,01	49,45	34,56	7,00	5,00	4,10	17,77	0,00	17,77	18,33	0,00	18,33	-	83,77	52,93	0,95			5,04
01.01.16	24,00	-	111,54	100,13	11,41	84,77	49,40	35,37	7,00	5,00	3,95	9,86	0,00	9,86	10,18	0,00	10,18	-	84,54	53,01	0,56			4,52
02.01.16	24,00	-	111,54	99,21	12,33	84,93	48,61	36,32	7,00	5,00	4,06	10,73	0,00	10,73	11,07	0,00	11,07	-	84,78	52,27	0,60			4,66
03.01.16	24,00	-	112,60	98,80	13,80	86,89	49,60	37,29	7,00	5,00	4,21	12,26	0,00	12,26	12,67	0,00	12,67	-	86,77	53,34	0,68			4,89
04.01.16	24,00	-	110,71	97,74	12,97	88,32	49,84	38,48	7,00	5,00	4,27	11,40	0,00	11,40	11,79	0,00	11,79	-	88,06	53,67	0,64			4,91
05.01.16	24,00	-	110,71	97,62	13,09	89,41	49,74	39,67	7,00	5,00	4,40	11,43	0,00	11,43	11,82	0,00	11,82	-	89,40	53,67	0,65			5,05
06.01.16	24,00	-	108,63	96,20	12,43	89,16	49,15	40,01	7,00	5,00	4,35	10,86	0,00	10,86	11,22	0,00	11,22	-	88,57	53,15	0,61			4,97
07.01.16	24,00	-	110,53	97,20	13,33	87,83	47,96	39,87	7,00	5,00	4,41	11,79	0,00	11,79	12,19	0,00	12,19	-	88,13	51,99	0,64			5,05
08.01.16	24,00	-	110,09	97,37	12,72	89,94	48,79	41,15	7,00	5,00	4,54	11,13	0,00	11,13	11,54	0,00	11,54	-	89,67	52,95	0,62			5,16
09.01.16	24,00	-	109,02	97,14	11,88	89,11	48,25	40,86	7,00	5,00	4,46	10,50	0,00	10,50	10,84	0,00	10,84	-	88,84	52,37	0,57			5,03
10.01.16	24,00	-	111,21	95,60	15,61	89,34	48,25	41,09	7,00	5,00	4,58	14,17	0,00	14,17	14,64	0,00	14,64	-	89,16	52,30	0,75			5,33
11.01.16	24,00	-	108,99	96,19	12,80	90,96	49,09	41,87	7,00	5,00	4,57	11,24	0,00	11,24	11,65	0,00	11,65	-	91,24	53,22	0,63			5,20
12.01.16	24,00	-	109,43	97,80	11,63	95,37	52,16	43,21	7,00	5,00	4,74	10,02	0,00	10,02	10,43	0,00	10,43	-	94,95	56,43	0,61			5,34
13.01.16	24,00	-	111,51	99,70	11,81	94,61	53,00	41,61	7,00	5,00	4,65	10,30	0,00	10,30	10,70	0,00	10,70	-	94,35	57,06	0,63			5,28
14.01.16	24,00	-	109,21	97,80	11,41	94,30	52,62	41,68	7,00	5,00	4,56	10,03	0,00	10,03	10,39	0,00	10,39	-	94,20	56,61	0,60			5,16
15.01.16	24,00	-	99,36	90,07	9,29	95,90	52,93	42,97	7,00	5,00	4,28	8,00	0,00	8,00	8,30	0,00	8,30	-	95,40	57,07	0,49			4,77
16.01.16	24,00	-	109,64	96,55	13,09	95,33	52,45	42,88	7,00	5,00	4,72	11,56	0,00	11,56	12,01	0,00	12,01	-	94,94	56,57	0,68			5,40
17.01.16	24,00	-	109,68	96,75	12,93	95,13	52,50	42,63	7,00	5,00	4,69	11,45	0,00	11,45	11,85	0,00	11,85	-	94,77	56,61	0,68			5,36
18.01.16	24,00	-	108,93	96,29	12,64	95,13	52,21	42,92	7,00	5,00	4,69	11,23	0,00	11,23	11,65	0,00	11,65	-	94,81	56,31	0,66			5,35
19.01.16	24,00	-	67,52	60,57	6,95	92,14	48,32	43,82	7,00	5,00	2,99	11,03	0,00	11,03	11,35	0,00	11,35	-	78,50	43,02	0,31			3,30
20.01.16	24,00	-	104,08	91,94	12,14	88,10	48,85	39,25	7,00	5,00	4,08	10,54	0,00	10,54	10,92	0,00	10,92	-	88,86	52,65	0,60			4,68
21.01.16	24,00	-	102,13	90,48	11,65	95,55	52,07	43,48	7,00	5,00	4,45	9,86	0,00	9,86	10,25	0,00	10,25	-	95,38	56,17	0,61			5,06
22.01.16	24,00	-	102,81	90,77	12,04	95,09	51,79	43,30	7,00	5,00	4,46	10,33	0,00	10,33	10,72	0,00	10,72	-	94,83	55,89	0,62			5,08
23.01.16	24,00	-	102,54	90,49	12,05	94,89	51,17	43,72	7,00	5,00	4,50	10,30	0,00	10,30	10,70	0,00	10,70	-	94,44	55,35	0,62			5,11
Среднее	24,00	-	108,57	95,94	12,63	87,39	49,38	38,01	7,00	5,00	4,11	11,33	-	11,33	11,70	-	11,70	-	86,82	52,83	0,62	-	-	4,73
Итого	744,00		3365,57	2974,07	391,50						127,45	351,13	0,00	351,13	362,66	0,00	362,66	0,00			19,26	0,00	0,00	146,71

авар ТС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 02:00	13941,43	11924,60	1957,62	0,00	1998,40	0,00	351,35	-	-
	24.01.16 01:00	16737,45	14395,34	2248,71	0,00	2299,61	0,00	479,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **146,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **362,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«04» 01 16 г.

Отрегулировать температуру