Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9007.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 95-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=20,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	88,37	74,99	13,38	70,26	43,59	26,67	7,00	5,00	2,36	26,04	13,34	12,70	26,67	13,54	13,13	-	70,17	44,63	0,59			2,94
25.12.15	24,00	-	87,25	75,13	12,12	70,31	43,32	26,99	7,00	5,00	2,36	24,86	13,39	11,47	25,41	13,58	11,83	-	70,19	44,04	0,52			2,88
26.12.15	24,00	-	87,88	74,34	13,54	70,66	43,05	27,61	7,00	5,00	2,43	26,14	13,30	12,84	26,75	13,44	13,31	-	70,63	44,02	0,58			3,01
27.12.15	24,00	-	88,52	73,49	15,03	73,38	43,40	29,98	7,00	5,00	2,65	27,50	13,11	14,39	28,21	13,28	14,93	-	73,44	44,99	0,66			3,31
28.12.15	24,00	-	88,34	73,99	14,35	75,53	44,12	31,41	7,00	5,00	2,77	26,94	13,16	13,78	27,64	13,39	14,25	-	75,52	45,84	0,64			3,41
29.12.15	24,00	-	86,91	74,10	12,81	77,68	44,90	32,78	7,00	5,00	2,85	25,42	13,18	12,24	26,12	13,42	12,70	-	77,61	46,22	0,58			3,43
30.12.15	24,00	-	87,79	73,93	13,86	81,62	46,15	35,47	7,00	5,00	3,11	26,42	13,16	13,26	27,24	13,40	13,84	-	81,65	47,93	0,65			3,75
31.12.15	24,00	-	90,99	73,25	17,74	83,41	47,18	36,23	7,00	5,00	3,30	30,21	13,02	17,19	31,15	13,26	17,89	-	83,23	49,83	0,84			4,14
01.01.16	24,00	-	84,40	74,48	9,92	84,10	46,59	37,51	7,00	5,00	3,17	22,60	13,29	9,31	23,30	13,53	9,77	-	83,91	47,67	0,46			3,63
02.01.16	24,00	-	85,31	73,46	11,85	84,25	45,78	38,47	7,00	5,00	3,28	24,13	13,13	11,00	24,87	13,37	11,50	-	84,10	47,20	0,54			3,83
03.01.16	24,00	-	85,84	73,41	12,43	86,20	47,07	39,13	7,00	5,00	3,36	24,93	13,08	11,85	25,75	13,32	12,43	-	86,03	48,67	0,59			3,95
04.01.16	24,00	-	86,24	72,51	13,73	87,62	47,47	40,15	7,00	5,00	3,47	26,08	12,92	13,16	26,96	13,16	13,80	-	87,44	49,83	0,65			4,12
05.01.16	24,00	-	85,20	72,43	12,77	88,69	47,36	41,33	7,00	5,00	3,53	25,09	12,92	12,17	25,94	13,16	12,78	-	88,62	49,40	0,61			4,13
06.01.16	24,00	-	84,76	71,31	13,45	88,42	46,78	41,64	7,00	5,00	3,54	25,54	12,72	12,82	26,42	12,95	13,47	-	88,10	49,19	0,63			4,16
07.01.16	24,00	-	84,26	71,99	12,27	87,10	45,64	41,46	7,00	5,00	3,49	24,41	12,85	11,56	25,22	13,09	12,13	-	87,18	47,50	0,57			4,06
08.01.16	24,00	-	84,78	72,19	12,59	89,17	46,63	42,54	7,00	5,00	3,61	24,83	12,89	11,94	25,68	13,13	12,55	-	88,96	48,71	0,59			4,20
09.01.16	24,00	-	84,20	71,92	12,28	88,33	46,23	42,10	7,00	5,00	3,55	24,43	12,84	11,59	25,25	13,08	12,17	-	88,14	48,03	0,57			4,12
10.01.16	24,00	-	86,81	70,65	16,16	88,59	46,61	41,98	7,00	5,00	3,65	28,17	12,58	15,59	29,11	12,82	16,29	-	88,43	49,64	0,76			4,40
11.01.16	24,00	-	84,08	71,27	12,81	90,23	47,47	42,76	7,00	5,00	3,59	24,89	12,71	12,18	25,78	12,95	12,83	-	90,35	49,48	0,61			4,21
12.01.16	24,00	-	85,47	72,33	13,14	94,57	50,40	44,17	7,00	5,00	3,78	25,40	12,95	12,45	26,36	13,19	13,17	-	94,24	52,84	0,66			4,45
13.01.16	24,00	-	86,70	73,82	12,88	93,87	51,11	42,76	7,00	5,00	3,71	25,38	13,22	12,16	26,33	13,46	12,87	-	93,71	52,85	0,66			4,37
14.01.16	24,00	-	85,27	72,34	12,93	93,57	50,49	43,08	7,00	5,00	3,68	25,17	12,95	12,22	26,14	13,19	12,95	-	93,49	52,98	0,65			4,33
15.01.16	24,00	-	82,99	72,36	10,63	95,08	50,40	44,68	7,00	5,00	3,72	22,83	12,96	9,87	23,73	13,20	10,53	-	94,83	52,24	0,53			4,25
16.01.16	24,00	-	84,34	71,52	12,82	94,53	50,16	44,37	7,00	5,00	3,75	24,84	12,81	12,03	25,80	13,05	12,75	-	94,27	52,74	0,64			4,40
17.01.16	24,00	-	86,08	71,51	14,57	94,37	50,58	43,79	7,00	5,00	3,78	26,66	12,80	13,86	27,68	13,04	14,64	-	94,15	53,81	0,74			4,52
18.01.16	24,00	-	84,56	71,27	13,29	94,35	49,95	44,40	7,00	5,00	3,77	25,41	12,73	12,68	26,39	12,97	13,42	-	94,16	52,13	0,66			4,43
19.01.16	24,00	-	55,10	45,15	9,95	90,69	46,75	43,94	7,00	5,00	2,48	21,24	7,66	13,58	21,88	7,76	14,12	-	83,29	51,50	0,41			2,89
20.01.16	24,00	-	79,07	67,51	11,56	87,40	46,64	40,76	7,00	5,00	3,22	23,19	12,20	10,99	23,99	12,40	11,59	-	87,75	48,53	0,55			3,76
21.01.16	24,00	-	78,74	66,44	12,30	94,72	49,70	45,02	7,00	5,00	3,55	23,78	11,99	11,79	24,67	12,23	12,44	-	94,56	53,16	0,61			4,16
22.01.16	24,00	-	79,14	66,68	12,46	94,27	49,24	45,03	7,00	5,00	3,57	23,99	12,04	11,95	24,92	12,28	12,64	-	94,07	52,81	0,61			4,18
23.01.16	24,00	-	79,71	66,39	13,32	94,06	48,52	45,54	7,00	5,00	3,64	24,80	11,98	12,82	25,73	12,22	13,51	-	93,84	52,11	0,65			4,28
Среднее	24,00	-	84,16	71,17	13,00	86,68	47,20	39,48	7,00	5,00	3,31	25,20	12,71	12,50	26,04	12,93	13,10	-	86,32	49,37	0,61	-	-	3,93
Итого	744,00		2609,10	2206,16	402,94						102,71	781,32	393,88	387,44	807,09	400,86	406,23	0,00			18,98	0,00	0,00	121,69

авар
пс

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 02:00	18198,61	16262,50	11664,40	9875,23	11913,03	10618,26	343,46	-	-
	24.01.16 01:00	20367,16	18096,42	12314,32	10202,76	12585,53	10951,84	449,64	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **406,23** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.
печать энергосбыта