Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9006.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 97-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206917
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв) лето: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	101,45	84,25	17,20	70,61	42,35	28,26	7,00	5,00	2,50	15,63	-	-	15,96	-	15,96	-	70,29	-	1,10			3,60
25.12.15	24,00	-	100,56	84,50	16,06	70,67	42,33	28,34	7,00	5,00	2,51	14,53	-	-	14,86	-	14,86	-	70,32	-	1,02			3,53
26.12.15	24,00	-	101,31	83,35	17,96	71,00	41,86	29,14	7,00	5,00	2,54	16,43	-	-	16,79	-	16,79	-	70,75	-	1,16			3,70
27.12.15	24,00	-	102,05	82,30	19,75	73,76	41,91	31,85	7,00	5,00	2,74	18,12	-	-	18,58	-	18,58	-	73,78	-	1,34			4,08
28.12.15	24,00	-	100,13	83,21	16,92	75,88	42,73	33,15	7,00	5,00	2,88	15,35	-	-	15,75	-	15,75	-	75,58	-	1,16			4,05
29.12.15	24,00	-	99,61	83,24	16,37	78,07	43,49	34,58	7,00	5,00	3,01	14,85	-	-	15,24	-	15,24	-	77,75	-	1,16			4,16
30.12.15	24,00	-	99,67	82,91	16,76	82,03	44,61	37,42	7,00	5,00	3,23	15,25	-	-	15,69	-	15,69	-	81,96	-	1,25			4,48
31.12.15	24,00	-	103,93	81,57	22,36	83,79	45,33	38,46	7,00	5,00	3,29	20,70	-	-	21,34	-	21,34	-	83,17	-	1,72			5,02
01.01.16	24,00	-	98,22	83,54	14,68	84,51	45,30	39,21	7,00	5,00	3,43	13,04	-	-	13,46	-	13,46	-	83,87	-	1,10			4,52
02.01.16	24,00	-	97,52	82,71	14,81	84,66	44,28	40,38	7,00	5,00	3,48	13,24	-	-	13,65	-	13,65	-	84,06	-	1,12			4,60
03.01.16	24,00	-	98,71	82,17	16,54	86,63	45,10	41,53	7,00	5,00	3,56	14,96	-	-	15,44	-	15,44	-	86,05	-	1,29			4,85
04.01.16	24,00	-	97,38	81,29	16,09	88,04	45,15	42,89	7,00	5,00	3,65	14,47	-	-	14,95	-	14,95	-	87,38	-	1,26			4,91
05.01.16	24,00	-	98,29	80,86	17,43	89,10	44,84	44,26	7,00	5,00	3,74	15,84	-	-	16,38	-	16,38	-	88,64	-	1,40			5,14
06.01.16	24,00	-	95,56	79,54	16,02	88,87	44,21	44,66	7,00	5,00	3,71	14,39	-	-	14,88	-	14,88	-	88,05	-	1,27			4,98
07.01.16	24,00	-	97,70	80,38	17,32	87,56	43,05	44,51	7,00	5,00	3,73	15,65	-	-	16,19	-	16,19	-	87,47	-	1,37			5,10
08.01.16	24,00	-	97,70	80,70	17,00	89,62	43,79	45,83	7,00	5,00	3,87	15,32	-	-	15,84	-	15,84	-	89,00	-	1,36			5,23
09.01.16	24,00	-	89,31	74,03	15,28	88,80	43,41	45,39	7,00	5,00	3,52	13,68	-	-	14,17	-	14,17	-	88,17	-	1,21			4,72
10.01.16	24,00	-	97,20	78,11	19,09	89,02	43,41	45,61	7,00	5,00	3,73	17,36	-	-	17,96	-	17,96	-	88,42	-	1,53			5,27
11.01.16	24,00	-	96,14	79,61	16,53	90,64	44,22	46,42	7,00	5,00	3,85	14,92	-	-	15,45	-	15,45	-	90,41	-	1,35			5,20
12.01.16	24,00	-	96,17	80,81	15,36	95,04	47,16	47,88	7,00	5,00	4,04	13,72	-	-	14,23	-	14,23	-	94,14	-	1,29			5,34
13.01.16	24,00	-	98,10	82,44	15,66	94,35	48,23	46,12	7,00	5,00	3,97	13,97	-	-	14,52	-	14,52	-	93,80	-	1,31			5,29
14.01.16	24,00	-	96,77	80,74	16,03	94,04	47,74	46,30	7,00	5,00	3,91	14,35	-	-	14,88	-	14,88	-	93,68	-	1,34			5,26
15.01.16	24,00	-	95,31	80,79	14,52	95,60	47,95	47,65	7,00	5,00	4,02	12,85	-	-	13,34	-	13,34	-	94,88	-	1,22			5,25
16.01.16	24,00	-	95,67	80,36	15,31	95,04	47,53	47,51	7,00	5,00	3,99	13,72	-	-	14,23	-	14,23	-	94,26	-	1,29			5,28
17.01.16	24,00	-	99,51	80,14	19,37	94,85	47,62	47,23	7,00	5,00	3,96	17,69	-	-	18,40	-	18,40	-	94,24	-	1,67			5,63
18.01.16	24,00	-	95,07	79,84	15,23	94,84	47,23	47,61	7,00	5,00	3,98	13,55	-	-	14,08	-	14,08	-	94,12	-	1,28			5,25
19.01.16	24,00	-	63,39	50,33	13,06	91,49	43,68	47,81	7,00	5,00	2,27	16,57	-	-	17,08	-	17,08	-	80,63	-	1,33			3,61
20.01.16	24,00	-	91,83	75,86	15,97	88,00	44,27	43,73	7,00	5,00	3,45	14,39	-	-	14,91	-	14,91	-	89,01	-	1,28			4,73
21.01.16	24,00	-	89,51	74,90	14,61	95,26	47,18	48,08	7,00	5,00	3,76	13,09	-	-	13,59	-	13,59	-	94,67	-	1,24			5,00
22.01.16	24,00	-	89,74	75,23	14,51	94,78	46,89	47,89	7,00	5,00	3,77	12,91	-	-	13,38	-	13,38	-	94,08	-	1,22			4,98
23.01.16	24,00	-	90,48	74,83	15,65	94,58	46,15	48,43	7,00	5,00	3,79	14,03	-	-	14,54	-	14,54	-	93,81	-	1,32			5,11
Среднее	24,00	-	95,94	79,50	16,43	87,13	44,94	42,20	7,00	5,00	3,48	14,99	-	-	15,48	-	15,48	-	86,34	-	1,29	-	-	4,77
Итого	744,00		2973,99	2464,54	509,45						107,88	464,57	0,00	0,00	479,76	0,00	479,76	0,00			39,96	0,00	0,00	147,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
29.12.15 03:00	10871,94	8626,71	2410,89	-	2461,14	-	349,46	-	-
24.01.16 01:00	13339,68	10673,33	2794,97	-	2858,52	-	478,35	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,40 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **147,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **479,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать энергосбыта

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27.01 16 г.

Авер
ПЕ