

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002935

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. 32

Обратн. тр. 32

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето: $Q_{гвс}=m3*(h3-hxv)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от ф.} = т/сут$ $G_{гвс ф.} = т/сут$ $Q_{от ф.} = Гкал/мес$ $Q_{от ср.ф.} = Гкал/сут$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	52,15	9,00	226,813	-	-	39,66	6,50	226,813	-	12,49	0,000	0,00	0,00	0,00	2,844
24.12.15	24	-	57,79	9,00	225,568	-	-	42,40	6,50	225,568	-	15,39	0,000	0,00	0,00	0,00	3,484
25.12.15	24	-	59,74	9,00	225,706	-	-	43,65	6,50	225,706	-	16,09	0,000	0,00	0,00	0,00	3,644
26.12.15	24	-	60,16	9,00	225,608	-	-	43,63	6,50	225,608	-	16,53	0,000	0,00	0,00	0,00	3,742
27.12.15	24	-	64,75	9,00	218,648	-	-	45,36	6,50	218,648	-	19,39	0,000	0,00	0,00	0,00	4,252
28.12.15	24	-	66,54	9,00	215,186	-	-	45,62	6,50	215,186	-	20,92	0,000	0,00	0,00	0,00	4,516
29.12.15	24	-	72,32	9,00	219,314	-	-	48,73	6,50	219,314	-	23,60	0,000	0,00	0,00	0,00	5,190
30.12.15	24	-	75,02	9,00	223,344	-	-	50,31	6,50	223,344	-	24,71	0,000	0,00	0,00	0,00	5,535
31.12.15	24	-	78,77	9,00	221,070	-	-	52,13	6,50	221,070	-	26,63	0,000	0,00	0,00	0,00	5,906
01.01.16	24	-	80,88	9,00	210,911	-	-	52,33	6,50	198,811	-	28,56	12,100	0,00	0,00	0,00	6,675
02.01.16	24	-	81,18	9,00	208,097	-	-	52,97	6,50	205,484	-	28,21	2,613	0,00	0,00	0,00	6,027
03.01.16	24	-	83,19	9,00	218,318	-	-	53,94	6,50	217,586	-	29,25	0,732	0,00	0,00	0,00	6,445
04.01.16	24	-	85,56	9,00	217,725	-	-	54,97	6,50	217,039	-	30,59	0,686	0,00	0,00	0,00	6,719
05.01.16	24	-	86,49	9,00	215,611	-	-	54,55	6,50	214,718	-	31,93	0,893	0,00	0,00	0,00	6,956
06.01.16	24	-	86,38	9,00	208,829	-	-	53,11	6,50	207,819	-	33,27	1,010	0,00	0,00	0,00	7,024
07.01.16	24	-	87,34	9,00	211,211	-	-	53,29	6,50	210,240	-	34,05	0,971	0,00	0,00	0,00	7,266
08.01.16	24	-	89,18	9,00	214,349	-	-	54,25	6,50	213,424	-	34,93	0,924	0,00	0,00	0,00	7,561
09.01.16	24	-	87,53	9,00	214,239	-	-	53,46	6,50	213,331	-	34,06	0,908	0,00	0,00	0,00	7,369
10.01.16	24	-	87,28	9,00	214,241	-	-	53,54	6,50	213,403	-	33,74	0,838	0,00	0,00	0,00	7,296
11.01.16	24	-	87,64	9,00	214,922	-	-	53,98	6,50	214,146	-	33,66	0,775	0,00	0,00	0,00	7,299
12.01.16	24	-	86,15	9,00	218,950	-	-	54,24	6,50	218,194	-	31,91	0,757	0,00	0,00	0,00	7,049
13.01.16	24	-	84,40	9,00	220,949	-	-	54,19	6,50	220,208	-	30,21	0,741	0,00	0,00	0,00	6,735
14.01.16	24	-	85,03	9,00	218,008	-	-	54,31	6,50	217,309	-	30,72	0,699	0,00	0,00	0,00	6,757
15.01.16	24	-	58,87	9,00	217,066	-	-	40,91	6,50	216,006	-	17,96	1,060	0,00	0,00	0,00	3,959
16.01.16	24	-	82,97	9,00	215,536	-	-	51,21	6,50	215,193	-	31,75	0,343	0,00	0,00	0,00	6,883
17.01.16	24	-	88,24	9,00	217,471	-	-	55,52	6,50	217,157	-	32,71	0,314	0,00	0,00	0,00	7,154
18.01.16	24	-	87,88	9,00	217,629	-	-	55,42	6,50	217,327	-	32,46	0,302	0,00	0,00	0,00	7,104
19.01.16	24	-	86,28	9,00	216,539	-	-	54,97	6,50	216,209	-	31,30	0,330	0,00	0,00	0,00	6,818
20.01.16	24	-	83,71	9,00	220,422	-	-	54,32	6,50	219,930	-	29,40	0,493	0,00	0,00	0,00	6,527
21.01.16	24	-	85,96	9,00	218,197	-	-	54,90	6,50	217,822	-	31,05	0,375	0,00	0,00	0,00	6,817
22.01.16	24	-	85,96	9,00	218,197	-	-	54,90	6,50	217,822	-	31,05	0,375	0,00	0,00	0,00	6,817
Среднее	24,00	-	78,88	9,00	217,699	-	-	51,19	6,50	216,788	-	27,69	0,911	-	-	-	6,076
Итого	744,0	-	-	-	6748,671	0,000	-	-	-	6720,433	0,000	-	28,238	0,00	0,00	0,00	188,37

Ориентировочно до конца месяца(+)

1959,416

1956,161

3,254

61,87

Корректировка за прошлый месяц (-)

1998,591

1998,591

0,000

34,58

Итого за январь 2016 :

6709,495

6678,003

31,492

215,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.12.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24.12.15 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 29.01.2016