

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002934

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. 32

Обратн.тр. 32

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс.} =$ $G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} =$ т/сут $G_{гвс.ф.} =$ т/сут $Q_{от.ф.} =$ Гкал/мес $Q_{от.ср.ф.} =$ Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	52,13	9,00	261,961	-	-	40,23	6,50	261,961	-	11,90	0,000	0,00	0,00	0,00	3,130
24.12.15	24	-	58,04	9,00	260,101	-	-	43,13	6,50	260,101	-	14,90	0,000	0,00	0,00	0,00	3,890
25.12.15	24	-	59,64	9,00	262,215	-	-	44,28	6,50	262,215	-	15,36	0,000	0,00	0,00	0,00	4,042
26.12.15	24	-	60,46	9,00	262,506	-	-	44,57	6,50	262,506	-	15,89	0,000	0,00	0,00	0,00	4,184
27.12.15	24	-	64,62	9,00	254,654	-	-	45,96	6,50	254,654	-	18,65	0,000	0,00	0,00	0,00	4,765
28.12.15	24	-	66,75	9,00	249,835	-	-	46,56	6,50	249,750	-	20,18	0,085	0,00	0,00	0,00	5,062
29.12.15	24	-	72,38	9,00	253,972	-	-	49,75	6,50	253,972	-	22,63	0,000	0,00	0,00	0,00	5,765
30.12.15	24	-	75,05	9,00	258,219	-	-	51,21	6,50	258,127	-	23,84	0,091	0,00	0,00	0,00	6,180
31.12.15	24	-	78,93	9,00	254,944	-	-	52,97	6,50	254,944	-	25,95	0,000	0,00	0,00	0,00	6,637
01.01.16	24	-	80,72	9,00	255,240	-	-	53,71	6,50	255,240	-	27,01	0,000	0,00	0,00	0,00	6,916
02.01.16	24	-	81,28	9,00	253,782	-	-	53,23	6,50	253,782	-	28,05	0,000	0,00	0,00	0,00	7,140
03.01.16	24	-	83,14	9,00	252,243	-	-	53,96	6,50	252,093	-	29,18	0,150	0,00	0,00	0,00	7,391
04.01.16	24	-	85,54	9,00	251,651	-	-	54,77	6,50	251,651	-	30,77	0,000	0,00	0,00	0,00	7,769
05.01.16	24	-	86,34	9,00	249,059	-	-	54,70	6,50	249,059	-	31,64	0,000	0,00	0,00	0,00	7,906
06.01.16	24	-	86,24	9,00	241,153	-	-	53,54	6,50	241,153	-	32,69	0,000	0,00	0,00	0,00	7,909
07.01.16	24	-	87,41	9,00	244,269	-	-	54,04	6,50	244,269	-	33,37	0,000	0,00	0,00	0,00	8,178
08.01.16	24	-	89,06	9,00	247,800	-	-	55,00	6,50	247,800	-	34,06	0,000	0,00	0,00	0,00	8,467
09.01.16	24	-	87,35	9,00	247,483	-	-	54,19	6,50	247,483	-	33,16	0,000	0,00	0,00	0,00	8,232
10.01.16	24	-	87,16	9,00	247,646	-	-	54,37	6,50	247,646	-	32,79	0,000	0,00	0,00	0,00	8,146
11.01.16	24	-	87,47	9,00	239,398	-	-	54,40	6,50	238,131	-	33,07	1,267	0,00	0,00	0,00	8,011
12.01.16	24	-	85,89	9,00	252,943	-	-	55,29	6,50	252,943	-	30,60	0,000	0,00	0,00	0,00	7,765
13.01.16	24	-	84,29	9,00	255,065	-	-	55,12	6,50	255,065	-	29,17	0,000	0,00	0,00	0,00	7,464
14.01.16	24	-	85,11	9,00	251,289	-	-	55,26	6,50	251,289	-	29,85	0,000	0,00	0,00	0,00	7,526
15.01.16	24	-	56,50	9,00	250,036	-	-	39,82	6,50	250,036	-	16,68	0,000	0,00	0,00	0,00	4,189
16.01.16	24	-	85,32	9,00	248,379	-	-	53,19	6,50	248,350	-	32,13	0,029	0,00	0,00	0,00	8,007
17.01.16	24	-	88,05	9,00	245,202	-	-	56,11	6,50	244,558	-	31,93	0,644	0,00	0,00	0,00	7,892
18.01.16	24	-	87,78	9,00	250,899	-	-	56,36	6,50	250,859	-	31,41	0,040	0,00	0,00	0,00	7,910
19.01.16	24	-	86,04	9,00	249,960	-	-	56,43	6,50	249,689	-	29,61	0,270	0,00	0,00	0,00	7,442
20.01.16	24	-	83,51	9,00	241,207	-	-	60,74	6,50	240,713	-	22,77	0,494	0,00	0,00	0,00	5,624
21.01.16	24	-	85,78	9,00	247,355	-	-	57,84	6,50	247,087	-	27,93	0,268	0,00	0,00	0,00	6,992
22.01.16	24	-	85,78	9,00	247,355	-	-	57,84	6,50	247,087	-	27,93	0,268	0,00	0,00	0,00	6,992
Среднее	24,00	-	78,83	9,00	251,220	-	-	52,21	6,50	251,104	-	26,62	0,116	-	-	-	6,694
Итого	744,0	-	-	-	7787,821	0,000	-	-	-	7784,214	0,000	-	3,608	0,00	0,00	0,00	207,52

Ориентировочно до конца месяца(+)

2224,745

2222,156

2,589

65,39

Корректировка за прошлый месяц (-)

2308,458

2308,458

0,000

38,38

Итого за январь 2016 :

7704,109

7697,912

6,197

234,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.12.15 12:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21.12.15 12:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

936,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 для отчетов
 дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по звонку до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 29.01.2016