Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 11 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207162
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207162-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 1,9

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 74,7 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	123,11	122,06	1,05	67,59	47,49	20,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
25.12.15	24,00	-	125,18	124,16	1,02	68,41	48,30	20,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
26.12.15	24,00	-	123,51	122,45	1,06	68,17	47,47	20,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
27.12.15	24,00	-	124,69	123,53	1,16	72,55	48,89	23,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
28.12.15	24,00	-	122,21	121,09	1,12	75,12	49,42	25,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
29.12.15	24,00	-	120,27	119,11	1,16	76,75	49,74	27,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
30.12.15	24,00	-	120,25	119,25	1,00	80,93	51,39	29,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
31.12.15	24,00	-	100,74	100,01	0,73	83,37	53,32	30,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
01.01.16	24,00	-	113,75	112,79	0,96	80,35	51,48	28,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,33
02.01.16	24,00	-	113,75	112,79	0,96	80,35	51,48	28,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,33
03.01.16	24,00	-	118,61	117,51	1,10	86,86	52,40	34,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
04.01.16	24,00	-	121,12	119,94	1,18	88,97	53,71	35,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
05.01.16	24,00	-	117,16	116,11	1,05	90,77	53,15	37,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,47
06.01.16	24,00	-	114,92	112,13	2,79	87,41	52,60	34,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
07.01.16	24,00	-	120,11	116,26	3,85	90,72	56,33	34,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
08.01.16	24,00	-	118,24	115,59	2,65	92,55	56,61	35,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
09.01.16	24,00	-	117,75	115,52	2,23	92,94	56,60	36,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
10.01.16	24,00	-	110,54	108,40	2,14	93,66	55,64	38,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
11.01.16	24,00	-	116,48	114,26	2,22	94,81	57,48	37,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
12.01.16	24,00	-	115,50	113,36	2,14	94,68	57,28	37,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
13.01.16	24,00	-	116,19	114,06	2,13	95,07	57,95	37,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
14.01.16	24,00	-	107,27	105,11	2,16	95,20	58,26	36,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
15.01.16	24,00	-	115,15	112,58	2,57	95,14	57,85	37,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
16.01.16	24,00	-	115,88	113,32	2,56	94,83	57,64	37,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,47
17.01.16	24,00	-	109,68	107,04	2,64	95,34	58,26	37,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
18.01.16	24,00	-	116,72	110,88	5,84	95,05	57,43	37,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
19.01.16	24,00	-	117,27	114,82	2,45	95,33	56,49	38,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
20.01.16	24,00	-	116,99	114,83	2,16	95,41	57,10	38,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,62
21.01.16	24,00	-	116,06	113,92	2,14	95,21	56,78	38,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
22.01.16	24,00	-	115,51	113,34	2,17	95,19	56,01	39,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
23.01.16	24,00	-	114,87	112,64	2,23	94,81	55,13	39,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
Среднее	24,00	-	116,76	114,80	1,96	87,53	54,18	33,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,99
Итого	744,00		3619,49	3558,86	60,63						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	123,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	3463,86	3297,15	-	-	-	-	88,87	-	-
	24.01.16 02:00	6313,05	6092,38	-	-	-	-	194,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 123,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.