Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15150
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 1,9
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00		183,15	163,22	19,93	67,34	44,73	22,62	6,10	4,00	3,86	17,60	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96	-	66,90	0,00	1,18			5,04
25.12.15	24,00		183,91	165,76	18,14	68,18	45,36	22,82	6,10	4,00	3,95	15,86	0,00	0,00	16,19	0,00	16,19	-	67,79	0,00	1,07			5,03
26.12.15	24,00		182,78	163,03	19,75	67,84	44,66	23,18	6,10	4,00	3,95	17,40	0,00	0,00	17,77	0,00	17,77	-	67,70	0,00	1,18			5,13
27.12.15	24,00		183,48	165,13	18,35	72,27	46,06	26,21	6,10	4,00	4,52	15,80	0,00	0,00	16,18	0,00	16,18	-	72,40	0,00	1,14			5,66
28.12.15	24,00		180,92	161,89	19,03	74,80	46,78	28,01	6,10	4,00	4,74	16,45	0,00	0,00	16,87	0,00	16,87	-	74,64	0,00	1,23			5,97
29.12.15	24,00		179,74	161,98	17,77	76,33	47,28	29,05	6,10	4,00	4,91	15,23	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64	-	76,23	0,00	1,16			6,07
30.12.15	24,00		181,49	161,13	20,36	80,29	48,66	31,63	6,10	4,00	5,31	17,80	0,00	0,00	18,32	0,00	18,32	-	80,37	0,00	1,43			6,74
31.12.15	24,00		187,03	163,63	23,40	82,85	50,36	32,49	6,10	4,00	5,55	20,89	0,00	0,00	21,52	0,00	21,52	-	82,39	0,00	1,72			7,27
01.01.16	24,00		172,47	158,42	14,05	81,97	48,95	33,02	6,10	4,00	5,46	11,49	0,00	0,00	11,83	0,00	11,83	-	80,92	0,00	0,93			6,39
02.01.16	24,00		173,56	157,34	16,22	84,02	48,74	35,28	6,10	4,00	5,79	13,58	0,00	0,00	14,01	0,00	14,01	-	83,56	0,00	1,14			6,92
03.01.16	24,00		174,82	159,63	15,19	86,30	50,06	36,24	6,10	4,00	6,03	12,54	0,00	0,00	12,95	0,00	12,95	-	85,64	0,00	1,07			7,11
04.01.16	24,00		179,78	163,33	16,46	88,48	51,43	37,05	6,10	4,00	6,31	13,73	0,00	0,00	14,21	0,00	14,21	-	88,36	0,00	1,21			7,52
05.01.16	24,00		174,93	157,28	17,65	90,42	51,18	39,23	6,10	4,00	6,44	15,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54	-	89,17	0,00	1,34			7,78
06.01.16	24,00		172,06	155,00	17,06	87,04	49,06	37,98	6,10	4,00	6,14	14,64	0,00	0,00	15,11	0,00	15,11	-	84,55	0,00	1,24			7,38
07.01.16	24,00		177,10	160,69	16,41	90,42	50,75	39,67	6,10	4,00	6,63	13,78	0,00	0,00	14,28	0,00	14,28	-	90,21	0,00	1,24			7,87
08.01.16	24,00		177,75	160,46	17,29	92,24	51,33	40,90	6,10	4,00	6,83	14,68	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23	-	91,75	0,00	1,35			8,17
09.01.16	24,00		178,20	160,42	17,78	92,62	51,27	41,35	6,10	4,00	6,89	15,18	0,00	0,00	15,74	0,00	15,74	-	92,33	0,00	1,40			8,30
10.01.16	24,00		169,26	150,21	19,06	93,24	50,58	42,66	6,10	4,00	6,69	16,16	0,00	0,00	16,78	0,00	16,78	-	93,11	0,00	1,51			8,20
11.01.16	24,00		178,76	161,85	16,91	94,26	52,36	41,90	6,10	4,00	7,07	14,05	0,00	0,00	14,59	0,00	14,59	-	93,75	0,00	1,32			8,39
12.01.16	24,00		178,40	161,86	16,55	94,06	52,95	41,11	6,10	4,00	6,94	13,77	0,00	0,00	14,30	0,00	14,30	-	93,64	0,00	1,29			8,23
13.01.16	24,00		179,56	162,11	17,45	94,51	54,11	40,40	6,10	4,00	6,83	14,76	0,00	0,00	15,33	0,00	15,33	-	93,72	0,00	1,38			8,22
14.01.16	24,00		179,92	161,20	18,72	94,59	54,08	40,51	6,10	4,00	6,81	16,07	0,00	0,00	16,69	0,00	16,69	-	94,15	0,00	1,51			8,32
15.01.16	24,00		179,21	161,31	17,90	94,57	53,58	40,98	6,10	4,00	6,89	15,23	0,00	0,00	15,82	0,00	15,82	-	94,02	0,00	1,43			8,32
16.01.16	24,00		179,45	161,71	17,75	94,24	53,67	40,57	6,10	4,00	6,84	15,04	0,00	0,00	15,61	0,00	15,61	-	93,74	0,00	1,41			8,25
17.01.16	24,00		180,42	161,52	18,90	94,80	54,20	40,60	6,10	4,00	6,83	16,23	0,00	0,00	16,87	0,00	16,87	-	94,43	0,00	1,53			8,37
18.01.16	24,00		179,63	161,99	17,64	94,49	53,80	40,70	6,10	4,00	6,87	14,98	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56	-	94,09	0,00	1,41			8,28
19.01.16	24,00		179,31	163,95	15,36	94,67	54,67	40,00	6,10	4,00	6,84	12,65	0,00	0,00	13,14	0,00	13,14	-	94,11	0,00	1,19			8,03
20.01.16	24,00		179,56	163,77	15,79	94,76	55,39	39,37	6,10	4,00	6,73	13,08	0,00	0,00	13,59	0,00	13,59	-	94,20	0,00	1,23			7,96
21.01.16	24,00		179,39	162,15	17,24	94,60	55,09	39,51	6,10	4,00	6,69	14,51	0,00	0,00	15,07	0,00	15,07	-	94,06	0,00	1,37			8,05
22.01.16	24,00	*	170,84	154,59	16,25	94,56	54,01	40,55	6,10	4,00	6,99	13,81	0,00	0,00	14,34	0,00	14,34	-	93,60	0,00	1,29			8,28
23.01.16	24,00		177,98	160,01	17,97	94,28	54,03	40,25	6,10	4,00	6,73	15,20	0,00	0,00	15,79	0,00	15,79	-	93,72	0,00	1,43			8,15
Среднее	24,00	-	178,54	160,86	17,69	87,26	50,94	36,32	6,10	4,00	6,10	15,07	-	-	15,57	-	15,57	-	86,75	-	1,30	-	-	7,40
Итого	744,00		5534,87	4986,56	548,31						189,06	467,22	0,00	0,00	482,82	0,00	482,82	0,00			40,35	0,00	0,00	229,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 01:00	74111,21	67485,97	14064,17	0,00	14323,28	0,00	5131,37	877,24	-
	24.01.16 00:00	78731,50	71653,21	14448,24	0,00	14721,07	0,00	5334,04	911,79	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °С = 0,89 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 228,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 482,82 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления
Отрегулировать температуру t2

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ

Отрегулировать температуру 16 «27» 01 16 г.