Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14797
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,9

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00		173,20	156,08	17,13	68,12	46,20	21,92	6,10	4,00	3,44	17,11	0,00	0,00	17,47	0,00	17,47	-	67,73	0,00	1,16			4,59
25.12.15	24,00		174,78	157,98	16,81	68,97	46,70	22,27	6,10	4,00	3,53	16,77	0,00	0,00	17,13	0,00	17,13	-	68,64	0,00	1,15			4,68
26.12.15	24,00		175,01	155,21	19,80	68,63	46,00	22,64	6,10	4,00	3,52	19,80	0,00	0,00	20,23	0,00	20,23	-	68,46	0,00	1,36			4,88
27.12.15	24,00		176,20	157,69	18,52	73,11	47,36	25,76	6,10	4,00	4,07	18,43	0,00	0,00	18,88	0,00	18,88	-	73,31	0,00	1,35			5,42
28.12.15	24,00		172,66	154,96	17,70	75,70	47,92	27,78	6,10	4,00	4,33	17,50	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96	-	75,37	0,00	1,32			5,65
29.12.15	24,00		171,56	155,36	16,20	77,27	48,43	28,84	6,10	4,00	4,51	15,90	0,00	0,00	16,33	0,00	16,33	-	77,16	0,00	1,23			5,74
30.12.15	24,00		172,74	155,15	17,59	81,32	49,98	31,34	6,10	4,00	4,91	17,22	0,00	0,00	17,73	0,00	17,73	-	81,16	0,00	1,40			6,30
31.12.15	24,00	*	172,32	155,16	17,16	78,10	48,78	29,32	6,10	4,00	4,58	16,87	-	-	17,34	-	17,34	-	77,90	-	1,31	-	-	5,90
01.01.16	24,00		165,02	154,15	10,88	82,95	50,30	32,65	6,10	4,00	5,05	10,89	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22	-	81,95	0,00	0,89			5,95
02.01.16	24,00		166,32	153,42	12,89	85,06	50,15	34,92	6,10	4,00	5,38	12,85	0,00	0,00	13,26	0,00	13,26	-	84,52	0,00	1,09			6,47
03.01.16	24,00		168,84	154,12	14,72	87,43	51,67	35,76	6,10	4,00	5,55	14,55	0,00	0,00	15,04	0,00	15,04	-	86,81	0,00	1,26			6,81
04.01.16	24,00		173,16	157,85	15,31	89,63	53,21	36,43	6,10	4,00	5,78	15,15	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	-	89,41	0,00	1,35			7,14
05.01.16	24,00		168,86	152,73	16,13	91,54	53,07	38,48	6,10	4,00	5,93	15,97	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	-	90,15	0,00	1,44			7,37
06.01.16	24,00	*	166,98	150,61	16,38	88,07	50,86	37,21	6,10	4,00	5,64	16,49	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	-	85,77	0,00	1,41			7,05
07.01.16	24,00		171,40	156,48	14,92	91,46	52,57	38,89	6,10	4,00	6,10	14,96	0,00	0,00	15,51	0,00	15,51	-	91,31	0,00	1,37			7,46
08.01.16	24,00		171,08	156,11	14,97	93,38	53,11	40,27	6,10	4,00	6,32	14,82	0,00	0,00	15,39	0,00	15,39	-	92,88	0,00	1,38			7,70
09.01.16	24,00		171,12	155,89	15,23	93,80	53,19	40,61	6,10	4,00	6,37	15,05	0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	-	93,46	0,00	1,41			7,78
10.01.16	24,00		163,26	145,64	17,63	94,53	52,15	42,38	6,10	4,00	6,21	17,41	0,00	0,00	18,09	0,00	18,09	-	94,43	0,00	1,65			7,85
11.01.16	24,00		172,15	155,30	16,84	95,62	54,09	41,53	6,10	4,00	6,49	16,64	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30	-	95,16	0,00	1,58			8,08
12.01.16	24,00		169,83	155,81	14,02	95,48	54,78	40,70	6,10	4,00	6,41	13,58	0,00	0,00	14,12	0,00	14,12	-	95,08	0,00	1,29			7,70
13.01.16	24,00		171,10	155,90	15,21	95,89	56,03	39,87	6,10	4,00	6,30	14,64	0,00	0,00	15,22	0,00	15,22	-	95,22	0,00	1,39			7,69
14.01.16	24,00		170,33	155,58	14,74	96,00	56,16	39,84	6,10	4,00	6,28	14,12	0,00	0,00	14,68	0,00	14,68	-	95,50	0,00	1,35			7,63
15.01.16	24,00		170,26	155,29	14,97	95,98	55,78	40,21	6,10	4,00	6,32	14,41	0,00	0,00	14,98	0,00	14,98	-	95,47	0,00	1,38			7,70
16.01.16	24,00		173,30	154,37	18,92	95,63	55,55	40,08	6,10	4,00	6,27	18,31	0,00	0,00	19,03	0,00	19,03	-	95,23	0,00	1,74			8,01
17.01.16	24,00		171,55	155,08	16,47	96,16	56,10	40,06	6,10	4,00	6,30	15,79	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42	-	95,70	0,00	1,51			7,81
18.01.16	24,00		170,69	155,64	15,05	95,86	55,70	40,16	6,10	4,00	6,33	14,46	0,00	0,00	15,03	0,00	15,03	-	95,43	0,00	1,38			7,71
19.01.16	24,00		170,70	156,97	13,74	96,06	56,55	39,50	6,10	4,00	6,29	13,06	0,00	0,00	13,57	0,00	13,57	-	95,53	0,00	1,25			7,54
20.01.16	24,00		171,20	156,49	14,71	96,16	57,20	38,96	6,10	4,00	6,19	13,94	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	-	95,68	0,00	1,34			7,53
21.01.16	24,00		170,09	155,52	14,57	95,99	57,07	38,92	6,10	4,00	6,15	13,85	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	-	95,45	0,00	1,32			7,47
22.01.16	24,00		168,87	155,61	13,26	95,97	56,63	39,35	6,10	4,00	6,21	12,60	0,00	0,00	13,10	0,00	13,10	-	95,44	0,00	1,20			7,41
23.01.16	24,00		170,09	154,36	15,73	95,66	55,76	39,89	6,10	4,00	6,25	15,08	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	-	95,06	0,00	1,43			7,68
Среднее	24,00	-	170,80	155,05	15,75	88,24	52,55	35,69	6,10	4,00	5,58	15,43	-	-	15,95	-	15,95	-	87,75	-	1,35	-	-	6,93
Итого	744,00		5294,67	4806,49	488,18						173,02	478,22	0,00	0,00	494,48	0,00	494,48	0,00			41,70	0,00	0,00	214,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 00:00	99315,62	85882,64	15294,86	0,00	15610,85	0,00	3794,81	1018,44	-
	24.01.16 00:00	103755,48	89912,43	15687,81	0,00	16018,21	0,00	3986,12	1054,26	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °С = -0,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **213,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **494,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.