Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14860
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,9

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00		133,60	113,85	19,75	68,10	41,74	26,36	6,10	4,00	3,00	20,31	0,00	0,00	20,72	0,00	20,72	-	66,44	0,00	1,35			4,35
25.12.15	24,00		133,97	115,61	18,36	68,97	42,19	26,77	6,10	4,00	3,09	18,91	0,00	0,00	19,31	0,00	19,31	-	67,29	0,00	1,27			4,37
26.12.15	24,00		133,39	113,60	19,79	68,55	41,48	27,07	6,10	4,00	3,10	20,23	0,00	0,00	20,64	0,00	20,64	-	66,35	0,00	1,34			4,44
27.12.15	24,00		136,63	111,97	24,66	73,02	42,37	30,65	6,10	4,00	3,54	25,07	0,00	0,00	25,60	0,00	25,60	-	67,67	0,00	1,70			5,24
28.12.15	24,00		131,55	110,80	20,75	75,60	43,01	32,58	6,10	4,00	3,74	21,05	0,00	0,00	21,51	0,00	21,51	-	68,60	0,00	1,44			5,19
29.12.15	24,00		130,71	109,51	21,20	77,17	43,50	33,67	6,10	4,00	3,88	21,43	0,00	0,00	21,88	0,00	21,88	-	67,69	0,00	1,45			5,33
30.12.15	24,00		130,17	105,83	24,33	81,14	44,58	36,56	6,10	4,00	4,21	24,58	0,00	0,00	25,08	0,00	25,08	-	66,59	0,00	1,64			5,85
31.12.15	24,00		133,81	101,26	32,54	83,83	46,14	37,70	6,10	4,00	4,42	32,79	0,00	0,00	33,43	0,00	33,43	-	65,02	0,00	2,13			6,55
01.01.16	24,00		125,67	107,67	18,00	82,82	44,79	38,04	6,10	4,00	4,36	18,24	0,00	0,00	18,63	0,00	18,63	-	67,86	0,00	1,24			5,59
02.01.16	24,00		125,93	102,95	22,98	84,89	44,46	40,43	6,10	4,00	4,60	23,24	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70	-	65,29	0,00	1,52			6,12
03.01.16	24,00		125,58	104,10	21,48	87,28	45,63	41,65	6,10	4,00	4,80	21,63	0,00	0,00	22,07	0,00	22,07	-	65,85	0,00	1,42			6,22
04.01.16	24,00		129,32	106,98	22,35	89,47	46,85	42,63	6,10	4,00	5,02	22,56	0,00	0,00	23,05	0,00	23,05	-	68,70	0,00	1,55			6,57
05.01.16	24,00		125,87	104,91	20,96	91,41	46,63	44,78	6,10	4,00	5,14	21,13	0,00	0,00	21,61	0,00	21,61	-	70,15	0,00	1,48			6,62
06.01.16	24,00	*	127,00	104,79	22,21	87,61	44,65	42,97	6,10	4,00	4,90	22,53	0,00	0,00	23,03	0,00	23,03	-	68,96	0,00	1,55			6,45
07.01.16	24,00		129,53	108,86	20,67	91,29	46,25	45,04	6,10	4,00	5,34	21,00	0,00	0,00	21,47	0,00	21,47	-	69,76	0,00	1,46			6,80
08.01.16	24,00		130,77	105,34	25,43	93,22	46,55	46,67	6,10	4,00	5,48	25,79	0,00	0,00	26,38	0,00	26,38	-	70,64	0,00	1,82			7,30
09.01.16	24,00		128,90	108,06	20,85	93,62	46,61	47,02	6,10	4,00	5,54	21,11	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	-	71,34	0,00	1,51			7,04
10.01.16	24,00		124,91	96,31	28,60	94,33	45,52	48,81	6,10	4,00	5,33	28,88	0,00	0,00	29,57	0,00	29,57	-	72,20	0,00	2,08			7,41
11.01.16	24,00		129,97	105,63	24,33	95,48	47,45	48,03	6,10	4,00	5,61	24,56	0,00	0,00	25,17	0,00	25,17	-	73,27	0,00	1,80			7,41
12.01.16	24,00		128,57	106,83	21,73	95,34	48,09	47,26	6,10	4,00	5,52	21,88	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	-	73,94	0,00	1,62			7,13
13.01.16	24,00		128,75	107,40	21,34	95,81	49,32	46,49	6,10	4,00	5,46	21,39	0,00	0,00	21,93	0,00	21,93	-	74,58	0,00	1,60			7,05
14.01.16	24,00		129,17	107,66	21,50	95,87	49,53	46,34	6,10	4,00	5,41	21,55	0,00	0,00	22,12	0,00	22,12	-	76,68	0,00	1,65			7,06
15.01.16	24,00		128,71	108,93	19,78	95,87	49,10	46,77	6,10	4,00	5,46	19,84	0,00	0,00	20,39	0,00	20,39	-	78,02	0,00	1,55			7,00
16.01.16	24,00		129,21	108,95	20,26	95,50	48,92	46,57	6,10	4,00	5,43	20,38	0,00	0,00	20,94	0,00	20,94	-	77,94	0,00	1,59			7,02
17.01.16	24,00		129,36	107,48	21,88	96,07	49,28	46,79	6,10	4,00	5,44	21,92	0,00	0,00	22,52	0,00	22,52	-	77,73	0,00	1,70			7,14
18.01.16	24,00		129,65	108,02	21,63	95,73	48,89	46,84	6,10	4,00	5,44	21,70	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	-	78,60	0,00	1,71			7,14
19.01.16	24,00		129,70	108,90	20,80	95,97	49,62	46,35	6,10	4,00	5,42	20,81	0,00	0,00	21,39	0,00	21,39	-	78,78	0,00	1,64			7,06
20.01.16	24,00		129,04	109,38	19,66	96,08	50,35	45,72	6,10	4,00	5,34	19,69	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25	-	79,14	0,00	1,56			6,90
21.01.16	24,00		127,85	109,63	18,22	95,89	50,29	45,60	6,10	4,00	5,30	18,29	0,00	0,00	18,82	0,00	18,82	-	79,69	0,00	1,46			6,76
22.01.16	24,00		127,42	109,40	18,02	95,88	49,83	46,05	6,10	4,00	5,34	18,13	0,00	0,00	18,64	0,00	18,64	-	79,66	0,00	1,44			6,78
23.01.16	24,00		127,79	108,67	19,13	95,53	49,02	46,51	6,10	4,00	5,37	19,24	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78	-	79,48	0,00	1,53			6,89
Среднее	24,00	-	129,43	107,72	21,72	88,30	46,54	41,76	6,10	4,00	4,84	21,93	-	-	22,45	-	22,45	-	72,06	-	1,57	-	-	6,41
Итого	744,00		4012,48	3339,29	673,19						150,00	679,86	0,00	0,00	695,97	0,00	695,97	0,00			48,81	0,00	0,00	198,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 00:00	67382,77	59569,41	16877,74	0,00	17183,59	0,00	5404,53	1046,66	
	24.01.16 00:00	70731,65	62347,04	17453,41	0,00	17773,20	0,00	5580,09	1088,48	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °C = -1,29 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **197,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **695,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
(подпись, расшифровка подписи)

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбытового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.