Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 3 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8704.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206890-ч(с)-0116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206890 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,9

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,33 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=99 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	119,59	120,49	-0,90	68,67	44,16	24,51	7,00	5,00	2,89		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
25.12.15	24,00	-	123,88	124,88	-1,01	69,48	45,04	24,44	7,00	5,00	2,98		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
26.12.15	24,00	-	120,58	121,41	-0,83	69,29	44,15	25,14	7,00	5,00	2,99		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
27.12.15	24,00	-	122,62	123,32	-0,70	73,87	45,65	28,22	7,00	5,00	3,43		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
28.12.15	24,00	-	120,13	120,77	-0,63	76,38	46,23	30,15	7,00	5,00	3,59		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
29.12.15	24,00	-	118,76	119,36	-0,59	77,99	46,51	31,48	7,00	5,00	3,71		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,71
30.12.15	24,00	-	118,99	119,46	-0,47	82,32	47,87	34,45	7,00	5,00	4,08		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,08
31.12.15	24,00	-	122,59	122,99	-0,40	84,70	49,60	35,10	7,00	5,00	4,28		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
01.01.16	24,00	-	115,08	115,20	-0,13	83,77	47,32	36,45	7,00	5,00	4,19		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
02.01.16	24,00	-	115,53	115,71	-0,18	85,98	47,45	38,53	7,00	5,00	4,44		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,44
03.01.16	24,00	-	117,08	117,28	-0,20	88,42	48,72	39,70	7,00	5,00	4,64		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,64
04.01.16	24,00	-	119,36	119,55	-0,20	90,56	49,79	40,77	7,00	5,00	4,86		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,86
05.01.16	24,00	-	115,12	115,27	-0,14	92,50	49,34	43,16	7,00	5,00	4,96		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,96
06.01.16	24,00	-	108,89	109,24	-0,35	89,14	46,96	42,18	7,00	5,00	4,58		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,58
07.01.16	24,00	-	117,38	117,49	-0,11	92,46	48,66	43,80	7,00	5,00	5,14		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,14
08.01.16	24,00	-	115,07	115,06	0,01	94,33	48,66	45,67	7,00	5,00	5,26		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			5,26
09.01.16	24,00	-	114,67	114,68	0,00	94,75	48,47	46,28	7,00	5,00	5,31		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			5,31
10.01.16	24,00	-	107,39	107,45	-0,06	95,54	47,53	48,01	7,00	5,00	5,15		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,15
11.01.16	24,00	-	113,29	113,24	0,05	96,66	49,14	47,52	7,00	5,00	5,39		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			5,39
12.01.16	24,00	-	112,27	112,15	0,12	96,54	49,54	47,00	7,00	5,00	5,28		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,06			5,28
13.01.16	24,00	-	113,11	112,98	0,14	96,87	50,62	46,25	7,00	5,00	5,24		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,07			5,24
14.01.16	24,00	-	112,91	112,78	0,13	97,03	50,80	46,23	7,00	5,00	5,23		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,07			5,23
15.01.16	24,00	-	112,93	112,84	0,09	96,95	50,45	46,50	7,00	5,00	5,26		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,05			5,26
16.01.16	24,00	-	113,13	113,04	0,09	96,63	50,36	46,27	7,00	5,00	5,24		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,05			5,24
17.01.16	24,00	-	113,23	113,16	0,07	97,15	50,71	46,44	7,00	5,00	5,26		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			5,26
18.01.16	24,00	-	114,31	114,19	0,12	96,82	50,46	46,36	7,00	5,00	5,31		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,07			5,31
19.01.16	24,00	-	114,87	114,68	0,19	97,08	51,40	45,68	7,00	5,00	5,26		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			5,26
20.01.16	24,00	-	114,53	114,34	0,20	97,12	51,94	45,18	7,00	5,00	5,18		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			5,18
21.01.16	24,00	-	113,44	113,28	0,16	96,99	51,67	45,32	7,00	5,00	5,15		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,09			5,15
22.01.16	24,00		115,89	116,08	-0,19	88,83	48,59	40,23	7,00	5,00	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	4,63
23.01.16	24,00		115,89	116,08	-0,19	88,83	48,59	40,23	7,00	5,00	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	4,63
Среднее	24,00	-	115,89	116,08	-0,19	88,83	48,59	40,23	7,00	5,00	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	4,63
Итого	744,00		3592,48	3598,41	-5,93						143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,83	0,00	0,00	143,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **143,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
подпись потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.

Печать энергосбыта