Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8709.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО | Строит.Адрес: Елизарова 33 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206899-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206899 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21177 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=203,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	153,09	153,09	0,00	49,64	38,47	11,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
25.12.15	24,00	-	152,98	152,98	0,00	49,93	38,41	11,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
26.12.15	24,00	-	152,83	152,83	0,00	50,87	38,71	12,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
27.12.15	24,00	-	152,84	152,84	0,00	54,05	39,84	14,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
28.12.15	24,00	-	152,70	152,70	0,00	55,45	40,48	14,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
29.12.15	24,00	-	152,61	152,61	0,00	56,78	40,96	15,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
30.12.15	24,00	-	152,59	152,59	0,00	60,82	42,90	17,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
31.12.15	24,00	-	152,69	152,69	0,00	61,24	43,27	17,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
01.01.16	24,00	-	152,78	152,78	0,00	61,64	43,03	18,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
02.01.16	24,00	-	152,91	152,91	0,00	62,58	43,05	19,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
03.01.16	24,00	-	152,77	152,77	0,00	64,85	44,34	20,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
04.01.16	24,00	-	152,71	152,71	0,00	66,83	45,21	21,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
05.01.16	24,00		152,80	152,80	0,00	64,75	44,20	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
06.01.16	24,00		152,80	152,80	0,00	64,75	44,20	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
07.01.16	24,00		152,80	152,80	0,00	64,75	44,20	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
08.01.16	24,00		152,80	152,80	0,00	64,75	44,20	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
09.01.16	24,00		152,80	152,80	0,00	64,75	44,20	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
10.01.16	24,00		152,80	152,80	0,00	64,75	44,20	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
11.01.16	24,00		152,80	152,80	0,00	64,75	44,20	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
12.01.16	24,00		152,80	152,80	0,00	64,75	44,20	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
13.01.16	24,00		152,80	152,80	0,00	64,75	44,20	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
14.01.16	24,00		152,80	152,80	0,00	64,75	44,20	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
15.01.16	24,00		152,80	152,80	0,00	64,75	44,20	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
16.01.16	24,00		152,80	152,80	0,00	64,75	44,20	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
17.01.16	24,00		152,80	152,80	0,00	64,75	44,20	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
18.01.16	24,00		152,80	152,80	0,00	64,75	44,20	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
19.01.16	24,00		152,80	152,80	0,00	64,75	44,20	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
20.01.16	24,00		152,80	152,80	0,00	64,75	44,20	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
21.01.16	24,00		152,80	152,80	0,00	64,75	44,20	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
22.01.16	24,00		152,80	152,80	0,00	64,75	44,20	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
23.01.16	24,00		152,80	152,80	0,00	64,75	44,20	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
Среднее	24,00	-	152,79	152,79	-	62,10	43,18	18,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,89
Итого	744,00		4736,64	4736,64	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	89,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 02:00	11190,64	11190,64	-	-	-	-	144,62	-	-
	05.01.16 13:00	12336,18	12336,18	-	-	-	-	166,52	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 01 16 г.