Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8707.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 35-2 / СЦО | Строит.Адрес: Елизарова 35-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Елизарова д.41а | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208256-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208256 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21277 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=204,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	178,97	178,97	0,00	49,52	40,61	8,91	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
25.12.15	24,00	-	179,08	179,08	0,00	49,81	40,78	9,03	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
26.12.15	24,00	-	179,08	179,08	0,00	50,73	41,16	9,57	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
27.12.15	24,00	-	179,05	179,05	0,00	53,90	42,70	11,20	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
28.12.15	24,00	-	178,80	178,80	0,00	55,31	43,53	11,78	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
29.12.15	24,00	-	178,89	178,89	0,00	56,62	44,14	12,48	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
30.12.15	24,00	-	178,73	178,73	0,00	60,65	46,54	14,11	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
31.12.15	24,00	-	178,61	178,61	0,00	61,08	46,92	14,16	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
01.01.16	24,00	-	178,63	178,63	0,00	61,46	46,72	14,74	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
02.01.16	24,00	-	178,63	178,63	0,00	62,41	46,87	15,54	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
03.01.16	24,00	-	178,42	178,42	0,00	64,67	48,24	16,43	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
04.01.16	24,00	-	178,43	178,43	0,00	66,64	49,46	17,18	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
05.01.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,21	14,15	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
06.01.16	24,00	-	169,31	169,31	0,00	64,30	48,21	16,09	7,00	5,00	2,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81
07.01.16	24,00	-	177,91	177,91	0,00	69,67	50,34	19,33	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
08.01.16	24,00	-	177,74	177,74	0,00	69,92	50,47	19,45	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
09.01.16	24,00	-	177,75	177,75	0,00	69,95	50,51	19,44	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
10.01.16	24,00	-	177,62	177,62	0,00	72,28	52,09	20,19	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
11.01.16	13,00	-	91,20	91,20	0,00	74,21	53,46	20,75	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
12.01.16	24,00	-	178,17	178,17	0,00	74,39	54,08	20,31	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
13.01.16	24,00	-	177,96	177,96	0,00	73,58	54,09	19,49	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,47
14.01.16	24,00	-	178,08	178,08	0,00	72,87	53,66	19,21	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
15.01.16	24,00	-	178,15	178,15	0,00	71,85	52,75	19,10	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
16.01.16	24,00	-	178,11	178,11	0,00	72,11	52,90	19,21	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
17.01.16	24,00	-	177,93	177,93	0,00	72,33	53,17	19,16	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
18.01.16	24,00	-	177,63	177,63	0,00	71,86	52,70	19,16	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
19.01.16	24,00	-	176,91	176,91	0,00	71,63	52,97	18,66	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
20.01.16	24,00	-	176,53	176,53	0,00	70,97	52,90	18,07	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
21.01.16	24,00	-	176,99	176,99	0,00	70,96	52,73	18,23	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
22.01.16	24,00	-	177,68	177,68	0,00	71,01	52,59	18,42	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
23.01.16	24,00	-	177,61	177,61	0,00	72,32	53,09	19,23	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
Среднее	23,65	-	169,31	169,31	-	64,30	48,21	16,09	7,00	5,00	2,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81
Итого	733,00		5248,60	5248,60	0,00						87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	87,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	12972,03	12972,03	0,00	-	0,00	-	134,10	-	-
	24.01.16 11:00	3186,22	3186,22	0,00	-	0,00	-	61,19	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать строителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 24.01 16 г.