Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 37 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Елизарова д.41а

Договор: 8710.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205609-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205609 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

192,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	166,57	166,57	0,00	49,61	40,22	9,39	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
25.12.15	24,00	-	166,60	166,60	0,00	49,91	40,38	9,53	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
26.12.15	24,00	-	166,56	166,56	0,00	50,84	40,65	10,19	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
27.12.15	24,00	-	166,78	166,78	0,00	54,03	42,11	11,92	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
28.12.15	24,00	-	166,87	166,87	0,00	55,42	43,06	12,36	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
29.12.15	24,00	-	166,88	166,88	0,00	56,76	43,76	13,00	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
30.12.15	24,00	-	166,76	166,76	0,00	60,80	46,20	14,60	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
31.12.15	24,00	-	166,77	166,77	0,00	61,23	46,63	14,60	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
01.01.16	24,00	-	166,86	166,86	0,00	61,62	46,44	15,18	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
02.01.16	24,00	-	166,84	166,84	0,00	62,58	46,55	16,03	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
03.01.16	24,00	-	166,38	166,38	0,00	64,84	48,01	16,83	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
04.01.16	24,00	-	166,18	166,18	0,00	66,83	49,18	17,65	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
05.01.16	24,00	-	165,55	165,55	0,00	67,54	49,34	18,20	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
06.01.16	24,00	-	163,23	163,23	0,00	66,63	48,34	18,29	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
07.01.16	24,00	-	165,85	165,85	0,00	68,96	49,63	19,33	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
08.01.16	24,00	-	165,80	165,80	0,00	70,18	50,29	19,89	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
09.01.16	24,00	-	165,68	165,68	0,00	70,04	50,23	19,81	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
10.01.16	24,00	-	165,80	165,80	0,00	71,18	51,03	20,15	7,00	5,00	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
11.01.16	24,00	-	165,86	165,86	0,00	73,50	52,56	20,94	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
12.01.16	24,00	-	165,83	165,83	0,00	74,58	53,61	20,97	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
13.01.16	24,00	-	165,86	165,86	0,00	73,79	53,70	20,09	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
14.01.16	24,00	-	166,08	166,08	0,00	73,09	53,34	19,75	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
15.01.16	24,00	-	166,34	166,34	0,00	72,02	52,42	19,60	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
16.01.16	24,00	-	166,41	166,41	0,00	72,26	52,57	19,69	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
17.01.16	24,00	-	166,66	166,66	0,00	72,50	52,82	19,68	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
18.01.16	24,00	-	166,77	166,77	0,00	72,02	52,34	19,68	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
19.01.16	24,00	-	166,84	166,84	0,00	71,82	52,68	19,14	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
20.01.16	24,00	-	166,71	166,71	0,00	71,37	52,77	18,60	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
21.01.16	24,00	-	167,01	167,01	0,00	70,91	52,38	18,53	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
22.01.16	24,00	-	167,36	167,36	0,00	71,16	52,42	18,74	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
23.01.16	24,00	-	167,55	167,55	0,00	72,45	52,85	19,60	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
Среднее	24,00	-	166,36	166,36	-	66,14	48,98	17,16	7,00	5,00	2,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
Итого	744,00		5157,24	5157,24	0,00						88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	88,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 05:00	12404,69	12402,07	0,00	-	0,00	-	133,84	-	-
	24.01.16 03:00	16721,70	16719,08	0,00	-	0,00	-	213,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 01 16 г.
печать энергосбыта