Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 13 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 13
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208789
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208789-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,94

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	95,97	94,34	1,63	68,34	38,48	29,86	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
25.12.15	24,00	-	142,51	141,00	1,51	68,47	37,63	30,84	7,00	5,00	4,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,45
26.12.15	24,00	-	125,35	123,71	1,64	68,72	38,50	30,22	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
27.12.15	24,00	-	126,98	124,06	2,92	72,76	37,41	35,35	7,00	5,00	4,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,60
28.12.15	24,00	-	142,47	138,84	3,63	75,64	39,14	36,50	7,00	5,00	5,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,34
29.12.15	24,00	-	82,67	80,94	1,73	75,22	40,34	34,88	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
30.12.15	24,00	-	139,10	135,50	3,60	80,68	39,22	41,46	7,00	5,00	5,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,94
31.12.15	24,00	-	144,29	140,12	4,17	85,55	41,89	43,66	7,00	5,00	6,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,48
01.01.16	24,00	-	144,02	140,26	3,76	84,86	40,90	43,96	7,00	5,00	6,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,49
02.01.16	24,00	-	144,21	140,78	3,43	85,79	40,18	45,61	7,00	5,00	6,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,72
03.01.16	24,00	-	144,35	140,84	3,51	88,55	41,31	47,24	7,00	5,00	6,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,97
04.01.16	24,00	-	144,21	140,71	3,50	90,13	41,43	48,70	7,00	5,00	7,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,18
05.01.16	24,00	-	142,94	139,48	3,46	91,26	40,90	50,36	7,00	5,00	7,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,35
06.01.16	23,00	-	96,74	94,67	2,07	84,99	40,75	44,24	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,38
07.01.16	24,00	-	133,35	130,88	2,47	84,45	54,04	30,41	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
08.01.16	24,00	-	148,98	145,67	3,31	92,92	50,84	42,08	7,00	5,00	6,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,45
09.01.16	24,00	-	126,36	123,74	2,62	87,45	48,54	38,91	7,00	5,00	5,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	5,03
10.01.16	24,00	-	149,80	142,53	7,27	92,90	49,92	42,98	7,00	5,00	6,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,81
11.01.16	24,00	-	149,35	142,95	6,40	94,60	50,21	44,39	7,00	5,00	6,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,96
12.01.16	21,00	-	128,76	123,37	5,39	95,51	51,00	44,51	7,00	5,00	6,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,02
13.01.16	24,00	-	163,69	158,06	5,63	96,13	54,06	42,07	7,00	5,00	7,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,21
14.01.16	24,00	-	147,62	146,16	1,46	97,19	51,02	46,17	7,00	5,00	6,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,91
15.01.16	24,00	-	145,08	144,18	0,90	97,16	49,23	47,93	7,00	5,00	7,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,01
16.01.16	24,00	-	145,47	144,69	0,78	97,77	49,67	48,10	7,00	5,00	7,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,05
17.01.16	24,00	-	145,40	144,51	0,89	97,56	49,19	48,37	7,00	5,00	7,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,09
18.01.16	24,00	-	144,66	144,22	0,44	97,53	48,02	49,51	7,00	5,00	7,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,20
19.01.16	24,00	-	126,36	123,74	2,62	87,45	48,54	38,91	7,00	5,00	5,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	5,03
20.01.16	24,00	-	126,36	123,74	2,62	87,45	48,54	38,91	7,00	5,00	5,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	5,03
21.01.16	24,00	-	142,81	142,11	0,70	96,63	47,79	48,84	7,00	5,00	7,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,02
22.01.16	24,00	-	142,87	141,57	1,30	96,91	47,53	49,38	7,00	5,00	7,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,13
23.01.16	24,00	-	126,36	123,74	2,62	87,45	48,54	38,91	7,00	5,00	5,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	5,03
Среднее	23,87	-	135,78	132,94	2,84	87,36	45,32	42,04	7,00	5,00	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,90
Итого	740,00		4209,08	4121,11	87,97						182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	182,94

ав пс

ав пс

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
29.12.15 04:00	20846,73	20461,92	0,00	-	0,00	-	638,27	-	-
24.01.16 02:00	24498,69	23986,67	0,00	-	0,00	-	810,89	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **182,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 04 01 16 г.