Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 15 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207235
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207235-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,94

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	56,83	56,94	-0,11	66,98	42,06	24,92	7,00	5,00	1,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,44
25.12.15	24,00	-	84,71	84,71	0,00	68,57	40,39	28,18	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
26.12.15	24,00	-	75,02	75,02	0,00	68,38	41,12	27,26	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
27.12.15	24,00	-	77,19	77,19	0,00	72,64	40,62	32,02	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
28.12.15	24,00	-	85,70	85,70	0,00	75,69	42,43	33,26	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
29.12.15	24,00	-	50,31	50,29	0,02	74,76	43,94	30,82	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
30.12.15	24,00	-	83,65	83,76	-0,11	80,66	43,17	37,49	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
31.12.15	24,00	-	86,71	86,71	0,00	85,61	45,48	40,13	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
01.01.16	24,00	-	86,66	86,66	0,00	84,86	44,43	40,43	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
02.01.16	24,00	-	86,86	86,86	0,00	85,79	43,77	42,02	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
03.01.16	24,00	-	87,60	87,60	0,00	88,57	45,27	43,30	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
04.01.16	24,00	-	87,98	87,98	0,00	90,16	45,68	44,48	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
05.01.16	24,00	-	87,42	87,42	0,00	91,26	45,32	45,94	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
06.01.16	24,00	-	59,75	61,75	-2,00	85,93	44,37	41,56	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
07.01.16	24,00	-	69,90	75,25	-5,35	87,63	56,11	31,52	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
08.01.16	24,00	-	83,39	84,92	-1,53	92,77	54,99	37,78	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
09.01.16	24,00	-	90,01	87,06	2,95	93,69	50,16	43,53	7,00	5,00	4,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		3,79	4,08 -0,29
10.01.16	24,00	-	90,80	90,80	0,00	92,90	49,41	43,49	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
11.01.16	24,00	-	90,81	90,81	0,00	94,62	50,32	44,30	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
12.01.16	24,00	-	91,74	91,74	0,00	95,56	51,75	43,81	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
13.01.16	24,00	-	96,04	96,04	0,00	96,75	53,71	43,04	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
14.01.16	24,00	-	92,06	91,62	0,44	97,24	52,28	44,96	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,18
15.01.16	24,00	-	90,56	90,56	0,00	97,23	50,02	47,21	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
16.01.16	24,00	-	90,95	90,95	0,00	97,83	50,49	47,34	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,31
17.01.16	24,00	-	91,05	91,05	0,00	97,64	50,76	46,88	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
18.01.16	24,00	-	90,81	90,81	0,00	97,62	50,55	47,07	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
19.01.16	24,00	-	91,42	90,05	1,37	98,06	51,87	46,19	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,31
20.01.16	24,00	-	91,03	91,03	0,00	96,80	52,59	44,21	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
21.01.16	24,00	-	89,07	89,07	0,00	96,76	51,33	45,43	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
22.01.16	24,00	-	88,94	88,94	0,00	97,03	51,07	45,96	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
23.01.16	24,00	-	89,00	89,00	0,00	97,12	50,61	46,51	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,15
Среднее	24,00	-	84,32	84,46	-0,14	88,62	47,94	40,68	7,00	5,00	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50
Итого	744,00		2613,97	2618,29	-4,32						108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	~~108,52~~ 108,23

авар ПС

авар ПС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	16723,47	16890,48	0,00	-	0,00	-	469,65	-	-
	24.01.16 12:00	18991,80	19163,02	0,00	-	0,00	-	568,65	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~108,52~~ 108,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
подпись представителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.
Инженер энергосбыта